

БАТЛАВ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ТӨВИЙН ДАРГЫН АЛБАН ХӨРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.СУВД

2024 оны 12 дугаар сарын 14
9114467

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Эмчилгээ болон лабораторын үйл ажиллагаанд ашиглагдах хийн техникийн тодорхойлолт

| № | Нэршил | Химийн нэгдэл | Хэмжих нэгж | Эзэлхүүн | Концентраци | Баллоны ашиглалтын хугацаа | Тоо хэмжээ |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | Хүчилтөрөгчийн хий | O ₂ | м ³ | 6м ³ | 90-96% ба түүнээс дээш хувийн цэвэршилттэй /тосгүй, чийггүй/ | 2018-2020 онд үйлдвэрлэгдсэн. 2020-2025 он хүртэл | 9840м3 буюу 1640 ширхэг баллон |
| 2 | Нүүрсхүчлийн хий | CO ₂ | м ³ | 6м ³ | 99,9% ба түүнээс дээш цэвэршилттэй. | техникийн баталгаажуулалттай. | 120 м3 буюу 20 ширхэг баллон |

Эргэлтийн хийн баллонд тавигдах техник үзүүлэлт

| № | Нэршил | Тайлбар |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Баллоны даралт | 12-15Мпа |
| 2 | Баллоны эзэлхүүн | 6м3 буюу 40л |
| 3 | Баллон /үйлдвэрлэгч/ | Орос |
| 4 | Баллоны толгой | 32 толгойтой байх |
| 6 | Эргэлтийн баллоны тоо | 40 |

Нүүрсхүчлийн (CO2) хийн техникийн үзүүлэлт

| № | Үзүүлэлтийн нэр | Байвал зохих үзүүлэлт |
|---|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Усан дахь үнэр, амт | Үнэргүй, сул хүчиллэг амттай |
| 2 | Цэвэршилт | 99,9%-иас багагүй |
| 3 | Чийгшилт | 20 ppm-ээс ихгүй |
| 4 | Метан (CH4) | 50 ppm-ээс ихгүй |
| 5 | Нийт хүхэр | 0,1 ppm-ээс ихгүй |
| | H2S | |
| | COS | |
| | CS2 | |
| 6 | Бензин (C6H6) | 0,02 ppm-ээс ихгүй |
| 7 | Азотын нэгдлүүд (NO+NO2) | 2,5 ppm-ээс ихгүй |
| 8 | Азотын исэл (NO) | 2,5 ppm-ээс ихгүй |

Баллоны тээвэрлэлтийн зардлыг тендерт шалгарсан оролцогч өөрийн зардлаар тээвэрлэнэ.


- 1. Стандарт:** Монгол улсын стандарт, дүрэм, журамд нийцсэн байна.
- 2. Баглаа, боодол:** Тоног төхөөрөмжийг суурилуулах хүлээлгэн өгөх бөгөөд Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс томилогдсон ажлын хэсэг тоо ширхэг, үзүүлэлтийг тулган хүлээж авна.
- 3. Нийлүүлэлтийн хуваарь:** Гэрээнд заагдсан ажлын үе шатны хувиарын дагуу хийж гүйцэтгэгдэнэ.
- 4. Бараа хүргэх газар:** Чингэлтэй дүүргийн 4-р хороо, Бага тойруу -46, Сүхбаатарын гудамж, Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэг,

Хянасан:

Стратеги, бодлого, төлөвлөлт хариуцсан орлогч дарга

Боловсруулсан :

Тоног төхөөрөмжийн инженер


Г.Эрболд

А.Мягмарсүрэн