


ИНЖЕНЕР

БОЛОВСРҮҮЛГАН:



[Handwritten signature]

Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ


АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХЭСЭГ-АС

(АЖЛЫН ЗҮРГАЛ)

БАЙГУУЛАМЖ БОЛГОХ ТӨСӨЛ


ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭГЭЛ СҮМБИН
"160 ХҮҮХДИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СҮРГҮҮЛИЙН А БАЙР"
НҮХЭН ЖОРЛОЛТ ОРЧИН ҮЕИЙН СТАНДАРТ ШАРДЛАЛАД НИЙЦСЭН АРЧУН ЦЭВРИЙН

"НОЁДЫН ТҮРП" ХХК
ЭТ 37-508/19



1-Р ДАВХРЫН ӨРӨНИЙ ТОЛОРХОЙЛОЛТ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	16	300	16
		16	50	16
		16	250	16
		16	50	16
		16	300	16
		16	50	16
		16	250	16
		16	50	16

1-Р ДАВХРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	16	300	16
		16	50	16
		16	250	16
		16	50	16
		16	300	16
		16	50	16
		16	250	16
		16	50	16



1-Р ДАВХРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Д/В	Тэмдэглэгээ	Нэр	3	4	5	6
1		Нарц				

Агар сорох механик систем / EC-1-2 /						
1	Агар дамжуулах хоолой		5.5	-	150x150h $\delta=0.5\text{мм}$ $\eta=2.9\text{кгс}$	ГОСТ 19904-75
2	Агар дамжуулах хоолой		3	-	150x150h	Эргэлт 90°
3	Эргэлт 90°		2	-	150x150h	
4	Сэнхлэг сараалж		1	-	TC 150 $f=0.0225\text{M}^2$	
5	Тохруулгатай сараалж		2	-	TC 150 $f=0.0225\text{M}^2$	
6	Дефлектор		2	-	TC 150 $f=0.0225\text{M}^2$	
7	Дамжуулах хоолойн дугаарга		4	-	150x150h	
Агар сорох механик систем / C-1-2 /						
1	Танхлэлтэй санс: L=250-300м ³ /цаг, N=0.085кВт, H=515па		2	-	150x150h $\delta=0.5\text{мм}$ $\eta=2.9\text{кгс}$	ГОСТ 19904-75
2	Агар дамжуулах хоолой		17	-	150x150h	
3	Агар дамжуулах хоолойн дэхлэгээ		9	-	150x150h	
4	Эргэлт 90°		4	-	150x150h	
5	Шувуур		4	-	150/150x150h	
6	Тохруулгатай сараалж		5	-	TC 150 $f=0.0225\text{M}^2$	
7	Зонг		2	-	150x150h $f=0.018\text{M}^2$	
8	Дамжуулах хоолойн дугаарга		4	-	150x150h	
9	Эвэрлэн холбоос		4	-	150x150h	

9	Эвэрлэн холбоос		4	-	150x150h	
8	Дамжуулах хоолойн дугаарга		4	-	150x150h	
7	Зонг		2	-	150x150h $f=0.018\text{M}^2$	
6	Тохруулгатай сараалж		5	-	TC 150 $f=0.0225\text{M}^2$	
5	Шувуур		4	-	150/150x150h	

АГАР СЭГ/ЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЙМ, МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР ЭВАХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦӨНГЭЛ СҮМБЭН "160 ХҮҮХДИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛИЙН А БАЙР"	Инженер: Ш.Арсгал Тусламжлагч: Г.Амарбаясгалант Шалбарсан: "НОЁДЛЫН ТҮРЭГ" ХХК
Огноо: 2023 Масштаб: M:100 Шууд: HT/BEF-12/2023 ТТ Шууд: Эргүүлэн дугаар: ХАС-03	Б.Мөнх-Эрдэнэ Б.Эрдэмбаяр Б.Мөнх-Эрдэнэ

АГАР СЭГ/ЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЙМ

