

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

2024 оны 11 дүгээр сарын 20 өдөр

Дугаар: 1003/2024

Улаанбаатар хот
Утас: 77114030

Объектын нэр:	Улаанбаатар хот. БГД-ийн 15-р хороо. Баянгол дүүргийн 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөв. ШИФР: RWE2410-EL-3		
Объектын байршил:	Баянгол дүүргийн 15-р хороо.		
Хүчин чадал:	0,4 кВ-ын КШ, 10/0,4 кВ-ын 800 кВА /өргөтгөх/		
Захиалагч:	Боловсролын яам		
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Улсын төсөв		
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	"Ричвелл инженеринг" ХХК		
Регистрийн дугаар:	РД:5600383		
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	Барилга хот байгуулалтын яамны №ЗТ18-312/23 2023.04.06-ны өдрөөс 5 жил хугацаатай.		
Ажилбарын төрөл:	Зураг төсөл ЗТ-3,4 3,6 6,1 6,2 6,4 8,1 10,2 нэмэлтээр ЗТ-3,5 6,3 заалтын дагуу		
Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл			
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх, олгосон захирамж, дугаар огноо:	-		
Зураг төслийн гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Боловсролын яам "Ричвелл инженеринг" ХХК-ийн хооронд байгуулсан гэрээ.		
Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил гүйцэтгэсэн ажлын дүгнэлт, тайлан.	-		
Геологийн судалгаа, үнэлгээний ажил гүйцэтгэсэн ажлын дүгнэлт.	-		
Техникийн нөхцөл:			
Техникийн нөхцөлүүд:	Олгосон байгууллага	Дугаар, огноо	Хүчинтэй байх хугацаа
Гадна цахилгаан: 1	"УБЦТС" ТӨХК	2024-10-10-ний №01/05201/24 тоот техникийн нөхцөл	1 жил
Зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар:			
Зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар:	Олгосон байгууллага	Дугаар, огноо	Хүчинтэй байх хугацаа
-	-	-	-

Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:

“УБЦТС” ТӨХК –ийн ерөнхий инженер	Т.Мөнхболд
Боловсролын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга	Х.Батжаргал
Хот байгуулалт, хотын стандартын газрын инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн	Б.Оргил
Нийслэлийн онцгой байдлын газрын гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн барилга зураг төслийн хяналтын байцаагч ахмад	Б.Даваасүрэн
Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч	Г.Мөнхбаатар
“УБДС” ТӨХК-ийн ерөнхий инженер	Ш.Мөнхжаргал
Ус сувгийн удирдах газрын ерөнхий инженер	Ж.Дагвасүрэн

Зураг төслийн бүрэлдэхүүн:

Зургийн бүрдэл:	Зураг төслийн гүйцэтгэсэн байгууллагын нэр:	Шалгасан экспертийн нэр:
Улаанбаатар хот. БГД-ийн 15-р хороо. Баянгол дүүргийн 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөл. ШИФР: RWE2410-EL-3	“Ричвелл инженеринг” ХХК Шалгасан. Д.Амгалан Гүйцэтгэсэн: Б.Банзрагч	Т.Нямдаш
Ажлын төсөв. 2024/01	Мэргэшсэн төсөвчин: Б.Цолмон	Б.Октябрь

Ерөнхий дүгнэлт: /Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолын 5 дугаар зүйлээс/

Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж техникийн ерөнхий өгөгдлийн болон техник-эдийн засгийн үзүүлэлт, зураг төслийн үндсэн төлөвлөлт, техникийн шийдлийн талаар тусгасан товч тодорхойлолт:

Барилга байгууламжийн төлөвлөлт:

“УБЦТС” ТӨХК 2024-10-10-ний №01/05201/24 тоот техникийн нөхцлийн дагуу БГД-ийн 15-р хороо. Баянгол дүүргийн 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсвийг боловсруулсан байна.

Төлөвлөлтийн хүчин чадал:

- Төлөвлөлтийн хүчин чадал 2х800 кВА

Зураг төслийг шийдэл:

Цахилгаан холболт.

- 110/10 кВ-ын Баруун дэд станц, ХБ-13-ын 10 кВ-ын 3 хор ТП-4 фидерийн ХТП-595 дэд өртөөний 0,4 кВ талын I ба II секцэд шинээр рубильник бүхий групп тоноглож кабель шугам татаж тэжээх.

Цахилгаан дамжуулах шугам, трассын урт.

- АБВ6Шв 3х185+1х120мм² (Lтр=222м)

Дэд станц, хуваарилах байгууламж.

- 10/0,4 кВ-ын 2х800 кВА /өргөтгөх/

Барилга, ЦДШ-ын хамгаалалтын зурвасын нөхцөл.

- Цахилгаан дамжуулах шугам нь хүн оршин

	<p>суудаг газраар өнгөрөх нөхцөлтэй.</p> <p>Барилга байгууламжийн байршил хот төлөвлөлт, инженер-геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, сонгосон байршлыг, бусад инженерийн дэд бүтэцтэй уялдуулан холбогдох байгууллагатай зөвшилцөж, техникийн шийдэл ба технологийн процесс, ашиглалтын нөхцөл хангасныг, техникийн нөхцөл олгогч байгууллагатай зөвшөөрөлцсөн байна.</p> <p>Тусгай заалт:</p> <p>Хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн байдалд тавигдах стандартын шаардлага болон норм дүрмийг баримтлан, ААД, ТАД-ын шаардлагуудыг ханган, цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03, MNS6522:2015 стандарт, ЭХД1-12-04-2013-ын дагуу барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэвэл зохино.</p>
<p>Эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан гаргасан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт:</p>	<p>Ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, горимыг хангаснаар байгаль орчинд учрах сөрөг нөлөө, эрсдэл, аюулаас урьдчилан сэргийлнэ. Цахилгаан хангамжид сонгосон тоног төхөөрөмжүүд нь эрчим хүчний салбарын техникийн норматив баримт бичгүүдийн дагуу, хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, норм, дүрмийн шаардлагад нийцсэн гэж холбогдох эксперт дүгнэсэн.</p> <p>Төсвийн тухай тэмдэглэл:</p> <p>Ажлын төсвийг боловсруулсан дүн: 114,838,402.0 төгрөг.</p> <p>Экспертийн хянасан дүн: 114,838,402.0 төгрөг.</p> <p>Экспертийн хяналтын хуудас (хавсрал-2)</p> <p>- 6 зүйл санал, шүүмжтэй.</p> <p>Төсвийг БНБД81-төсвийн суурь норм хавсралтууд. БХБС-ын 2020-02-05 өдрийн 30 тоот тушаалын хавсралт. Цалинг БХБ-ын Сайдын 2019-11-30 өдрийн 162 тушаалын 1-р хавсралт. Нэмэгдэл зардлыг ЗТБХБ –ын Сайдын 2012-06-13 өдрийн 181 тоот тушаалын 7-р хавсралт. НД тухай хуулийн 15-1 заалт “Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэл тооцох”. Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардлыг БХБ Сайдын 2015-10-01 өдрийн 185-р тушаалаар тооцсон байна.</p>

“Барилгын тухай” Монгол Улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016.02.05/ 38.1.2.”барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх”, 38.1.3.”зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд

хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх”, 39.4.”Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ”, 39,5-т заасны дагуу “Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ”.

“Ричвелл инженеринг” ХХК-ий боловсруулсан: Улаанбаатар хот. БГД-ийн 15-р хороо. Баянгол дүүргийн 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөвт Эрчим хүчний тухай хуулийн 3.1.32; 6.1.14 дүгээр зүйл, ЭХ Сайдын 2015 оны 188 дугаар тушаалын “Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх” журмыг үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, ерөнхий дүгнэлт бичсэн болно.

Магадлалын ерөнхий дүгнэлт экспертүүдийн дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН
ХЭЛТСИЙН ИНЖЕНЕР



Б.АЛТАНСҮХ

Н.БОЛД

Н.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

¹Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолын Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм Тав. Зураг төслийг зөвшилцөх, батлах. Зургаа. Зураг төсөлд магадлал хийх


МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ№ 1

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР: : Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг , 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн 0,4 кВ-ын цахилгаан хан кабелийн ажлын зураг

2024 оны 11 сарын 14 өдөр

д/д	Утга	Тайлбар
1	Объектын байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг , 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн 0,4 кВ-ын цахилгаан хан кабелийн ажлын зураг
2	Объектын нэр, Объектын шифр	Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг , 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн 0,4 кВ-ын цахилгаан хан кабелийн ажлын зураг Шифр:EL2410-EL-3
а	Дүгнэлтийн товч утга: Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дүгээр тогтоолын 5-р зүйлээс/	
4	7.5.1. Барилга байгууламжийн байршил тогтоосон шийдвэр, архитектур төлөвлөлтийн болон зураг төсөл боловсруулах даалгавар, эх загвар зураг, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүд, техникийн нөхцөл, холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцсөн байдал,	УБЦТС ТӨХК-ийн ерөнхий инженер Т. Мөнхболд Захиалагч Боловсролын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Х. Батжаргал, Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны даргын ажлыг тү орлон гүйцэтгэгч Г. Мөнхбаатар, ХБХСГ-ын ХБИДБТХ-ийн мэргэжилтэн Б. Оргил, Нийслэлийн ОБГ-ын ГТТХ-ийн барилга зураг төслийн хяналтын байцаагч хошууч Б. Даваасүрэн, УБДСүлжээний ерөнхий инжеШ. Мөнхжаргал, Ус сувгийн удирдах газрын ерөнхий инженер Ж. Даваасүрэн нартай болон байгууллагуудтай зөвшилцсөн болно .
5	7.5.2. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, бүтээц, инженерийн хангамж шийдэл нь дагаж мөрдөж байгаа норм, дүрэм, стандарт, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон эсэх	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД-34-101-03, Цахилгаан байгууламжийн дүрэм (нэмэлт бүлгүүд) ЭХД-1-13-01-2006 ЦБД-ийн бүлэг1,6 газардуулга ба цахилгааны аюулгүй байдлын арга хэмжээ, БД43-101-03/12 үндэслэн техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдсон.
6	7.5.3. барилга байгууламжийн байршил, хот төлөвлөлт, инженер геологийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, сонгосон байршил талбайн инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон	Цахилгааны шугам, дэд станцын сонгосон байршил нь Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД-34-101-03-ын шаардлагыг хангасан.

	хувилбарын талаарх дүгнэлт	
7	7.5.4. зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдэл нь материал, түлш, эрчим хүч, усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал	Зураг төсөлд сонгож авсан тоног төхөөрөмж сонголт нь техникийн шаардлагын тодорхойлолт, материалыг хэмнэлттэй ашиглах нөхцөлийг хангасан.
8	7.5.5. хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн байдалд тавигдах стандартын шаардлага болон норм, дүрмийг баримталсан байдал	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД-34-101-03-ын дагуу зохиогдсон.
9	7.5.6. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасан төлөвлөлтийн шийдлийг тусгасан байдал	Шаардлагагүй
10	7.5.8. инженерийн шугам сүлжээний уртын дагуух төлөвлөлтийн оновчтой шийдэл	УБЦТС ТӨХК-ийн 2024оны 10 сарын 10-ны өдрийн01/052001/24 тоот технмкийн нөхцөл дагуу зохиогдсон.
11	7.5.9 барилга байгууламжийн гаднах ерөнхий төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байдал, эзлэхүүн болон талбайг үр ашигтай төлөвлөсөн байдал	Барилга байгууламжийн гаднах ерөнхий төрх, архитектурыг хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн орчны барилга байгууламжтай уялдуулсан байна.
12	7.5.10. барилгын ажлын зохион байгуулалтын болон барилга байгууламжийг буулгах, задлах ажил гүйцэтгэх, зураг төсөлд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгасан байдал	Тайлбар бичигт шугам сүлжээг байгуулахдаа Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД-34-101-03-ын дагуу боловсруулж гүйцэтгэхээр тусгасан.
13	7.6 Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж, норм нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт, техникийн үндсэн шийдэл, эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үнэлэлт өгч, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөлд нэмж тусгах буюу хасах, өөрчлөх асуудлын талаар товч, тодорхой тусгана.	Ажлын зураг нь Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД-34-101-03, Цахилгаан байгууламжийн дүрэм (нэмэлт бүлгүүд) ЭХД-1-13-01-2006, ТШТ-ийн шаардлагыг хангасан, техникийн нөхцөлийн дагуу зохиогдож баталгаажуулсан байна. Энэ зураг төслөөр барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх боломжтой.
<p>Дүгнэлт бичсэн:</p> <p>Эксперт № 2-09 Т. Нямдаш /...../</p> <p style="text-align: center;">2024 оны 11 сарын 14ны өдөр</p>		




ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР: Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг, 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн 0,4 кВ-ын цахилгаан хангамжийн кабелийн ажлын зураг

2024 оны 10 сарын 28 өдөр

д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа, зөрчил	Биелэлт
1	Техникийн нөхцлийн хугацаа сунгуулах	Техникийн нөхцөл сунгуулав.
2	Шинээр хийгдэх кабелийн трасс нийтийн болон хувийн эзэмшлийн зам талбайг дайрч байгаа бол зөвшөөрөл авах	Газрын албатай зөвшөөрөв.
3	Зам талбайн бусад инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцох зөрөх хүснэгт хийх / Сэргээн засварлах төсвийг хяналтын төсөвт тусгах	Сэргэн засварлах төсвийг туслав.
4	Хуучин ХТП-595 дэд станцийн зураг оруулж өргөтгөлийн хэсгийн тодруулах	Орионтолын схем зураг 630кВА-2 800кВА 507кВ
5	ХТП-595 дэд станцын өргөтгөлийн схем зурж ашиглагчтай зөвшилцөх	Ашигласан Байгуулагчтай зөвшилцөв.
6	Шинээр татагдах 0,4кВ-ын 2 кабель шугам ххолны газрын ЕС-1 –д давхардаж орох уу	Шинээр хийж өргөтгөлийг туслав.
7	Шинээр баригдах хоолны газрын барилгын зурагтай хирхэн зохицох	Барилгын зурагтай зөвшилцөв.
8	Материалын түүврийг дахин нягтлах хяналтын төсөв батлуулах	Материалын түүврийг туслав.

Дүгнэлт бичиж биелэлтийг шалгасан:

Эксперт № 2-9 Т. Нямдаш /овог, нэр/  /гарын үсэг/

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Гэрээний дугаар-
ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХЭСГИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР: ТӨСВИЙН ТООЦОО

2024.11.18

Д/Д	Утга	Тайлбар
1	Объектын байршил , хүчин чадал	УБ БГД 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн ажил /0.4 кВ КШ-0.222 км ХТП-ын чадал томсгох/
2	Объектын нэр	УБ БГД 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн ажил
3	Объектын бүрдэл хэсгийн нэр, марк, хуудасны тоо гүйцэтгэсэн ААН, байгууллага ,инженер	"Ричвелл инженеринг" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ажлын зургийн шифр:RWE2410-EL-3 Захирал: Д.Гантөмөр Гүйцэтгэсэн: Б.Банзрагч Инженер: Б.Банзрагч Шалгасан: Д.Амгалан
4	Тооцоо, тооцооны программ,тооцсон байгууллагын нэр, гүйцэтгэсэн инженер	"Estimator Pro"программаар мэргэшсэн төсөвчин Б.Цолмон
5	7.6 Магадлалын дүгнэлтэд хууль тогтоомж норм нормативын баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөлт техникийн үндсэн шийдэл эдийн засгийн үр ашигт мэргэжлийн үнэлэлт өгч техник эдийн засгийн үндэслэлд нэмж тусгах буюу хасах өөрчлөх асуудлын талаар товч тодорхой тусгана.	УБ БГД 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын төсөвт өртөгийг 114,838,402 төгрөгөөр хянав. Төсвийг "Ричвелл инженеринг " ХХК-ийн гүйцэтгэж ЭХҮТ-ийн магадлал хийсэн ажлын зургийн дагуу мэргэшсэн төсөвчин Б.Цолмон "Эстиматор Про" программаар тээврийг ЗТХ-ийн сайдын 2019/256, машин механизмыг ЗТБХБ-ын сайдын 2012/18, цалинг 2019/217, ашиг нэмэгдэл зардал, зохиогчийн хяналтын зардлыг БХБ-ын сайдын БХБ-ын сайдын 2020/30 тоотуудын дагуу тооцсон байна. Материал, тоног төхөөрөмжийн үнийг техникийн үзүүлэлт, хүчин чадал, зах зээлийн үнэд үндэслэсэн байна.
Дүгнэлт бичсэн: Эксперт №4-6..... / Б.Октябрь /		



Зураг төслийн баримт бичгийн

МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ

Гэрээний дугаар-

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХЭСГИЙН БҮРДЛИЙН ХЭСГИЙН НЭР: ТӨСВИЙН ТООЦОО

11/8/2024

Д/Д	Экспертийн зөвлөмж, илэрсэн алдаа	Биелэлт
	УБ БГД 40-р сургуулийн хоолны газрын өргөтгөлийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын төсөв шалгахад	
1	Төсвийн нүүр хуудсыг дүрмийн дагуу үйлдээгүй	Төсвийн нүүр хуудсыг дүрмийн дагуу үйлдэв.
2	Кабель шугамын марк зургийн дагуу тусгаагүй	Кабель шугамын марк зургийн дагуу тусгав.
3	Кабелийн үнэ өндөр	Кабелийн үнийг зах зээлийн хангаар тооцов.
4	Төсвийн тайлбар бичгийг дүрмийн дагуу үйлдээгүй нэгж өртөгийн шинжилгээ хийгээгүй	Төсвийн тайлбар бичгийг дүрмийн дагуу үйлдэж, нэгж өртөгийн шинжилгээ хийв.
5	Төсөвт өртөгийн товчоог буруу тооцсон /БУА-ын дүнд тоног төхөөрөмжийн дүн ороогүй/	Төсөвт өртөгийн товчоог дахин тооцож, /БУА-ын дүнд тоног төхөөрөмжийн дүн оруулав./
6	Тээврийн зардал буруу тооцсон	Тээврийн зардлыг норм дүрмийн дагуу тооцов.

Биелэлтийг шалгаж, дүгнэлт бичсэн: Эксперт № 4-6..... / Б.Октябрь /

2024 оны..... сарын 18 өдөр
Биелэлтийн тайлбар бичсэн:..... / Б.Цолмон /
2024 оны..... сарын..... өдөр

