

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА АВАХ

“ДЦС-4” ТӨХК нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ТХА-2019/01 дугаартай “ЭЗГ-ийн халуун цех болон үйлчилгээний заалны засвар” үнийн санал цахимаар илүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх хуулийн этгээдүүд нь барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй, барилгын засварын ажил гүйцэтгэдэг, барилгын ажил эрхэлдэг, эрчим хүчний салбарт ажиллаж байсан туршлага бүхий компаниуд байна.

Компанийн гэрчилгээний хуулбар, НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар, тусгай зөвшөөрлийн хуулбар нотариатаар баталгаажуулж ирүүлэх, санхүүгийн тайлан 2018 он, ажил гүйцэтгэсэн туршлага сүүлийн нэг жил, уг ажлыг гүйцэтгэх төсвийг хийж цахимаар ирүүлэх. /Ажлын эзэлхүүний дагуу нийт төсөвт өртөг 74,0 сая төгрөг/

Тайлбар: Ажлын цагаар уг ажлын дагуу ирж хэмжилт, ерөнхий байдалтай танилцаж, зураг авч болно. Төсөвт бүх материал суусан байх ёстой.

Үнийн саналыг 2019 оны 09 дугаар 23 ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахимаар ирүүлсэн байна.

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2019 оны 09 дугаар 23 ны өдрийн 10.30-т цахимаар нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийн доорхи хаягаар авч болно.

“ДЦС-4” ТӨХК ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС
Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20-р хороо Эрчим хүчний гудамж
Захиргааны байр 3-р давхар 311, 312 тоот өрөө
Утас/факс: 70181309

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Ү.ТӨМӨРХУЯГ

БАТЛАВ.
"ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ" У.ТӨМӨРХУЯГ

**1. ЭЗГ-ийн халуун цех, хар сав болон угаалгын өрөөний
засварын ажлын эзлэхүүн**

Д/Д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Төмөр дүүжин тааз буулгах	м3	120	
2	Лампиран тааз буулгах	м2	35	
3	Дүүжин тааз буулгах	м3	24	
4	Хананы плита буулгах	м3	160	
5	Шалны плита	кг	147	
6	Хаалга буулгах	ш	1	
7	Шилэн хаалт, хаалга буулгах	м2	22.5	
8	Цонх буулгах	м2	27.72	
9	Цонхны тавцан буулгах	м	7	
10	Шал ухах, хана ухах	м3	1	Кабель сүвлэх
11	Цонх суулгах	м	27.72	3 давхар шилтэй А зэрэглэлийн вакуум
12	Металл вакуум хаалт хаалга суулгах	м	30	ганжуулсан шилтэй
13	Төмөл дүүжин тааз угсрах	м2	147	20x20
14	Цонхны чулуун тавцан угсрах	м2	7	
15	Шаланд ус тусгаарлагч хийх	м2	147	
16	Шаланд плита наах	м2	147	20x20
17	Хананд плита наах	м2	160	20x20
18	Цонхонд зориулалтын тор хийх	м2	8	
19	Дүүжин тааз бөхлөх	м2	270	1м2-д 4 шрүүп орохоор бөхлөх
20	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	270	
21	Таазан эмүльс хийх	м2	270	
22	Метал вакуум хаалга угсрах	м2	2	
23	Хана будах	м2	60	

Тайлбар: Тодотгосон төлөвлөгөөнд орсон.

Танилцсан: НАХ-ийн дарга

Б.Төрбат

Хянасан: ЭЗГ-ын дарга - 2

Я. Гэрэлмаа

Эзэлхүүн гаргасан: НАХ-ийн инженер

В. Тэгш-Учрал

2. Эрчим зоогийн газрын барилгын засвараар хийгдэх ариутгах татуургын материалын
 эзэлхүүн

№	МАТЕРИАЛЫН НЭР	Х.Н	ТОО
1	2500x400x250 нерж трап	КОМ	1
2	2000x400x250 нерж трап	КОМ	2
3	1000x400x250 нерж трап	КОМ	2
4	Тос баригч /нерж/	КОМ	2
5	ф32 цайран ган шугам	М	24
6	ф15 цайран ган шугам	М	18
7	ф32 ган хаалт	Ш	2
8	ф15 булан резватай	Ш	20
9	Сангийн олс	КГ	1
10	Электрод Р422 ф3.2мм	КГ	10
11	ф125 тайрагч ир	Ш	40
12	PPR ф50 салдаг муфьт, наадаг муфьт	Ш	10
13	PPR ф50 шугам	М	4
14	ф100 шугам 50 см	Ш	5
15	ф100 шугам 1м	Ш	5
16	ф100 шугам 2м	Ш	5
17	ф100 шугам булан	Ш	6
18	ф100 тройник	Ш	6
19	ф100 шилжүүлэг /ширэм/	Ш	6
20	Шингэн шил	КГ	5
21	гэрлийн бүрхүүл уур чийгний хамгаалалттай /уур сорох хэсэгт/ 20Вт 10x20см Лед гэрэл, хамгаалалтын зэрэг-	КОМ	25
22	ЩРВ 36-1 74 IP54 ил суудаг / ИЕК/ 565x310x136 цахилга	Ш	1
23	PG сальник 11мм IP54	Ш	6
24	автомат ВА47-29 1P 32А	Ш	3
25	автомат ВА47-29 1P 16А	Ш	6
26	автомат ВА47-29 1P 25А	Ш	6
27	автомат ВА47-29 1P 63А	Ш	1

Эзэлхүүн гаргасан:

ҮА-ны инженер Д.Жамц /.....



3. ДЦС-4 ТӨХК-ийн ЭЗГ-н халуун цехийн АОС шинээр хийх материалын эзэлхүүн

д/д	материалын нэр	х/н	тоо/ширхэг	тайлбар
1	Лист оценковый б=0.8 мм	м2	40	
2	Вентилятор 4 квт 2870эргэлт/мин 380В 11000-15000м3/ц	ком	2	Вентилятор 3 квт 760эргэлт/мин 380В 10000-11000м3/ц /одоо байгаань/цахилгаан хөдөлгүүр 2.2квт 1420эргэлт/мин 380В 1,2 хоолны вентилятор хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
3	Вентилятор 2.2 квт 2900эргэлт/мин 380В 2150-4200м3/ц	ком	1	халуун цехийн үлээх вентилятор
4	Вентилятор 2.2 квт 2900эргэлт/мин 380В 2150-4200м3/ц	ком	1	хооллох заалны үлээх вентилятор
5	Мөөг толгойтой төмрийн шрүп-1,5см	хайрцаг	2	
6	зөөлөн холбоос	м	4	
7	швиллер 10	м	10	
8	угольник 40х40	м	10	
9	фланец	м	80	
10	Ф20 фланецны булан	ш	280	
11	М8 боолт,гайка	хос	320	
12	М8 Резба төмөр	м	50	
13	Тугалган мөнгөлөг цаас	ш	5	
14	Өнгөгүй сликон	ш	5	
15	Хөөс	ш	4	
16	Ф100 ир	хайрцаг	2	
17	Том скоч	ш	1	
18	фланецны хавчаар	ш	40	
19	Хөх лент	ш	2	
20	Жийрэг наалт	м	60	
21	булан тогтоогч	ш	40	
22	1 даралттай пуск.кноп	ш	2	
23	1 даралттай stop кноп	ш	2	
24	нэмэлт контакт /2/	ш	2	
25	нэмэлт контакт /4/	ш	2	
26	кабель КГГ 4х4	м	50	
27	кабель КГГ 4х2.5	м	50	
28	Пускатель CHINT 2510	ш	2	
29	Электрод J422 ф3,2 мм	кг	5	
30	Автомат CHINT 25А 3фаз	ш	2	
31	цахилгааны хайрцаг 30х40	ш	1	

Эзэлхүүн гаргасан:

ҮА-ны инженер Д.Жамц



4. Эрчим зоогийн газрын халуун хэсэгт барилгын засвараар хийгдэх цахилгаан монтажын материалын эзэлхүүн

№	Тоноглолын нэр	МАТЕРИАЛЫН НЭР	Х.Н	ТОО	ТАЙЛБАР
1	Тоноглолын цахилгааны тэжээлд	380В ус чийгний хамгаалалттай розетка, вилка 32А	Ш	5	тэжээл шалаар труба монтажаар хийгдэх тул шал ухах ажлыг барилгын засварт оруулж өгөх, розетка нух ухах 23 удаа, кабелийн хүх ухах 130м
		220в ус чийгний хамгаалалттай розетка	Ш	18	
		КГ 4х6мм кабель	М	150	
		КГ 4х2.5мм кабель	М	50	
		уян төмөр хоолой ф22 мм	М	100	
		төмөр хоолой /труба/ ф25	М	112	
		хомут /труба шаланд бэхлэх/	Ш	30	
		булан 90 градус /трубаны/ ф25мм	Ш	20	
		төмөр хоолойн дундын холбогч ф25мм	Ш	50	
		цахилгааны лент	Ш	10	
		кабель Багцлагч 4.8х200мм	Ш	1000	
		РГ сальник 36мм IP54 /металл/	Ш	20	
		РГ сальник 16мм IP54	Ш	4	
		зэс гильз ф6	Ш	100	
		ПУГН 2х1.5мм кабель	М	250	
		CD хоолой ф16	М	150	
		2	Гэрэлтүүлэг	далд цуглуулга /хроп/	
унтраалга / нэг даралтад/	Ш			5	
унтраалга / хоёр даралтад/	Ш			3	
гэрлийн бүрхүүл уур чийгний хамгаалалттай /зааланд/ 60Вт Лед гэрэл, хамгаалалтын зэрэг-IP65, гэрлийн өнгө 5500к	КОМ			30	
гэрлийн бүрхүүл уур чийгний хамгаалалттай /уур сорох хэсэгт/ 20Вт 10х20см Лед гэрэл, хамгаалалтын зэрэг-IP65, гэрлийн өнгө 5500к	КОМ			25	
ШРв 36-1 74 IP54 ил суудаг / ИЕК/ 565х310х136 цахилгааны хайрцаг	Ш			1	
РГ сальник 11мм IP54	Ш			6	
автомат ВА47-29 1Р 32А	Ш			3	
автомат ВА47-29 1Р 16А	Ш			6	
автомат ВА47-29 1Р 25А	Ш			6	
автомат ВА47-29 1Р 63А	Ш	1			

Эзэлхүүн гаргасан:

УА-ны инженер Д.Жамц /.....

