

“ҮНДЭСНИЙ ДАТА ТӨВ” УТҮГ

**“ҮНДЭСНИЙ ДАТА ТӨВ” УТҮГ-ЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН
НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ ТОНОГЛОЛ, СУУРИЛУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ
ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

**ҮНДЭСНИЙ ДАТА ТӨВ” УТҮГ-ЫН ЦАХИЛГААН
ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ
САЙЖРУУЛАХ ТОНОГЛОЛ, СУУРИЛУУЛАЛТ**

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ҮДТ/202302040

I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

A. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх	1
4. Тендерт оролцогч	1
5. Туслан гүйцэтгүүлэх болон түншлэлийн гэрээ	2
6. Тендерт оролцогч нэг тендер ирүүлэх	3
7. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	3
B. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА	3
8. Тендерийн баримт бичиг	3
9. Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах	4
10. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	4
11. Тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах, тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгах	4
B. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	5
12. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал	5
13. Тендерийн баримт бичиг болон тендерийн хэл	5
14. Тендерийн иж бүрдэл	5
15. Тендерийн жишиг маягтууд	6
16. Хувилбарт санал	6
17. Ерөнхий нөхцөлийг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	6
18. Гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	7
19. Санал болгож буй бараа тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	9
20. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	10
21. Тендерийн валют	11
22. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	11
23. Тендерийн баталгаа	12
G. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	13
24. Тендер баталгаажуулах, илгээх	13
25. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	14
26. Тендерт өөрчлөлт оруулах, тендерийг буцааж авах	14
27. Тендер нээх	14
D. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ	15
28. Нууцлах	15
29. Тендерийн талаар тайлбар, тодруулга авах	15
30. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	15
31. Тендерийг үнэлэх	17
32. Нэг валютад хөрвүүлэх	17
33. Арифметик алдааг залруулах	17
34. Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох	18
35. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	18
36. Тендерийг харьцуулах, хэлэлцээ хийх	19
37. Тендерт оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	19
E. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	20
38. Мэдэгдэл хүргүүлэх	20
39. Гэрээ байгуулах эрх олгох	20
40. Гүйцэтгэлийн баталгаа	21
41. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	21
Ё. БУСАД	22

42. Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол	22
43. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах тендер шалгаруулалт	22
44. Тендер шалгаруулалтын мэдээллийг нийтлэх	22

I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

A. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | |
|--|---|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “ Хууль ” гэх)-ийн дагуу тендерийн өгөгдлийн хүснэгт (цаашид “ ТӨХ ” гэх)-д заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “ бараа ” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг ТӨХ-д заана. |
| 2.1. | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг ТӨХ-д заана. |
| 2.2. | 1.3. Барааг бүхэлд нь эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 10 ¹ дүгээр зүйлд зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч ТӨХ-д заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| 2.3. | 1.4. Тендерт оролцогч багцтай тендер шалгаруулалтын хэдэн ч багцад тендер ирүүлж болно. |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг ТӨХ-д тусгана. |
| 3. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх | 3.1. Захиалагч, тендерт оролцогч болон худалдан авах ажиллагаанд оролцогч аливаа этгээд холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| 2.4. | 3.2. ТШЗ-ны 3.1-д заасан этгээдийн Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу нэн даруй мэдэгдэнэ. |
| 4. Тендерт оролцогч | 4.1. Тендерт оролцогч нь захиалагчаас хараат бус этгээд байна. |
| 2.5. | 4.2. Хэд хэдэн этгээд хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр нэг тендер ирүүлэх бол тэдгээрийг хамтад нь түншлэл, тус бүрийг нь түншлэлийн гишүүн гэнэ. |
| 2.6. | 4.3. Хуулийн 9.3-т зааснаар гадаадын этгээдийг оролцохыг хориглосноос бусад тохиолдолд тендерт оролцогч болон түүний түншлэлийн гишүүн аль ч улсын харьяалалтай байж болно. |

- 2.7. 4.4. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригтой хамаарах улсын этгээд тендерт оролцох эрхгүй.
- 2.8. 4.5. Тендерийн баримт бичгийн үнийг төлсөн, эсхүл үнэ төлбөргүй олгох тендерийн баримт бичгийг цахим системээр хүлээн авсан этгээдийг тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээд гэж үзнэ.
- 5. Туслан гүйцэтгүүлэх болон түншлэлийн гэрээ**
- 5.1. Тендерт оролцогч нэг ба түүнээс дээш тооны этгээдтэй туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулж болно. Нийт туслан гүйцэтгүүлж болох бараа, ажил, үйлчилгээний дээд хэмжээ нь тендерийн үнийн 10 хувиас хэтрэхгүй байна.
- 2.9. 5.2. Тендерийн дагуу ТШЗ-ны 4.2-т заасан түншлэлийн гишүүн тус бүрийн гүйцэтгэх үүргийн хэмжээ тендерийн үнийн 10 хувиас дээш байна.
- 2.10. 5.3. Түншлэлийн гишүүн тус бүр холбогдох журмын дагуу цахим системээр түншлэлийг баталгаажуулснаар түншлэлийг нэг тендерт оролцогч гэж үзнэ. Түншлэлийн гишүүн гадаадын этгээд бол энэ зүйлд зааснаар баталгаажуулахгүй байж болно.
- 2.11. 5.4. Түншлэлийн гэрээ нь дараах шаардлагыг хангасан байна:
- 2.12. 5.4.1. Иргэний хуулийн 476 дугаар зүйлд заасан хамтран ажиллах гэрээний шаардлага хангасан байх;
- 2.13. 5.4.2. ТШЗ-ны 1.1-д заасан бараа нийлүүлэхэд түншлэлийн бүх гишүүний хамтран болон тус тусдаа хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон байх;
- 2.14. 5.4.3. түншлэлийг төлөөлөн зааварчилгаа хүлээн авах, захиалагч болон бусад этгээдтэй харилцах, гомдол, нэхэмжлэл гаргахад төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилсон байх;
- 2.15. 5.4.4. нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөр тооцоог зөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй харилцаж, гүйцэтгэх тухай заасан байх.
- 2.16. 5.5. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээг бичгээр байгуулсан, эсхүл хуульд нийцүүлэн тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан байна.
- 2.17. 5.6. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээнд заасан туслан гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх үүргийн хэмжээ ТШЗ-ны 5.1-ийг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.

- | | | |
|---|------|---|
| 2.18. | 5.7. | Түншлэлийн гэрээнд заасан түншлэлийн гишүүний гүйцэтгэх үүргийн хэмжээ ТШЗ-ны 5.2-ыг зөрчсөн бол захиалагч тухайн түншлэлийн гэрээ, түншлэлийн гишүүний чадавх, түүнд холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. |
| 2.19. | 5.8. | Түншлэлийн гишүүд болон туслан гүйцэтгэгчийн тоонд захиалагч хязгаарлалт тавихгүй. |
| 6. Тендерт оролцогч нэг тендер ирүүлэх | 6.1. | Аливаа этгээд дангаар, эсхүл түншлэлийн гишүүний хувиар тендер шалгаруулалтад оролцоход зөвхөн нэг тендер ирүүлнэ. |
| 2.20. | 6.2. | Тендерт оролцогч, эсхүл түүний түншлэлийн гишүүн нь тендер шалгаруулалтын нэг багцад оролцож байгаа бусад тендерт оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүнтэй Өрсөлдөөний тухай хуулийн 4.1.6-д заасан харилцан хамааралтай, эсхүл тэдгээрийн итгэмжлэлгүйгээр буюу итгэмжлэлээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд нь нэг этгээд бол ТШЗ-ны 6.1-д заасныг зөрчсөн гэж үзнэ. |
| 7. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл | 7.1. | ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно. |

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА

- | | | |
|----------------------------------|------|---|
| 8. Тендерийн баримт бичиг | 8.1. | Захиалагч баталсан тендерийн баримт бичгийг худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/ (цаашид “цахим систем” гэх)-ээр илгээн олон нийтэд нээлттэй байршуулна. |
| 2.21. | 8.2. | Тендерийн урилгыг тендерийн баримт бичигтэй нийцүүлж боловсруулна. |
| 2.22. | 8.3. | Тендерийн урилга тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй. |
| 2.23. | 8.4. | Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бүлэг болон ТШЗ-ны 11 дүгээр зүйлд зааснаар түүнд оруулсан өөрчлөлтөөс бүрдэнэ: |
| 2.24. | | I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Тендерийн өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл. |
| | 8.5. | Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендерийн баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална. |

- 8.6. Тендерт оролцогч ТШЗ, ТӨХ-д заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж тендер бэлтгэнэ.
- 9. Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах**
- 9.1. Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг захиалагчид гаргаж болно.
- 9.2. ТШЗ-ны 9.1-ийн дагуу гаргах хүсэлтийг бичгээр захиалагчийн ТӨХ-д заасан хаягаар, эсхүл тоон гарын үсэг ашиглан цахим системээр захиалагчид хүргүүлнэ.
- 9.3. Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга нэмэлт, мэдээлэл авах хүсэлтэй тендерт оролцогч энэ тухай хүсэлтэд тендерийн баримт бичгийн үнийг төлсөн (тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй авсан бол шаардлагагүй) баримтыг хавсаргана.
- 9.4. Захиалагч тендерийн баримт бичгийн тодруулга, нэмэлт мэдээллийг холбогдох журмыг баримтлан цахим системд нийтэлснийг хуульд зааснаар бүх сонирхогч этгээдэд хүргүүлсэнд тооцно.
- 9.5. Тодруулга, нэмэлт мэдээллийн дагуу тендерийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч ТШЗ-ны 11-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 10. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**
- 10.1. Тендер бэлтгэх явцад үүсэж болох аливаа асуудлыг тодруулах, энэ талаар сонирхогч этгээдийн тавьсан асуултад хариулт өгөх зорилгоор захиалагч тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах бол ТӨХ-д заана. Захиалагч уулзалтад сонирхогч этгээд, эсхүл түүний томилсон төлөөлөгчийг оролцуулна.
- 10.2. ТШЗ-ны 10.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аливаа этгээдийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.
- 11. Тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах, тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгах**
- 11.1. Захиалагч ТШЗ-ны 25.1-д заасан хугацаанаас ажлын 10 хоногийн дотор тендерт оролцогчид тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх өөрчлөлтийг тендерийн баримт бичигт оруулсан бол сонирхогч этгээд хуулийн 55.1-д зааснаар Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гаргах боломжит хугацаагаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгана.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д зааснаас бусад тохиолдолд захиалагч тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулсантай холбоотойгоор сонирхогч этгээд өөрийн тендерт өөрчлөлт оруулах боломжит хугацаагаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно.

- 11.3. Тендерийн баримт бичгийн аливаа өөрчлөлт нь түүний салшгүй хэсэг болох бөгөөд холбогдох журмын дагуу цахим системд нийтэлснээр бүх сонирхогч этгээдэд хүргүүлсэнд тооцно.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал

- 12.1. Тендер бэлтгэх, илгээх, оролцохтой холбогдон гарах бүх зардлыг сонирхогч этгээд болон тендерт оролцогч бүрэн хариуцна. Захиалагч энэ зардалтай холбогдох аливаа хариуцлага хүлээхгүй.
- 12.2. Сонирхогч этгээд гэрээний үүрэг гүйцэтгэх газар, орчны нөхцөл байдалтай танилцаж болох бөгөөд түүнтэй холбогдох зардлыг өөрөө хариуцна.

13. Тендерийн баримт бичиг болон тендерийн хэл

- 13.1. Тендер шалгаруулалтын урилга, тендерийн баримт бичгийг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, тендерт оролцогчдын ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг зохих ёсоор орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.
- 13.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 13.1-д заасан хэлийг ТӨХ-д өөрөөр зааж болно.
- 13.3. Тендерийн баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 13.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендерийн баримт бичгийг баримтална.
- 13.4. Захиалагч ТШЗ-ны 13.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба тендерт оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээдээр орчуулуулсан эсэхээс үл хамааран орчуулга үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

14. Тендерийн иж бүрдэл

- 14.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах баримт бичгээс бүрдэнэ:
- 14.1.1. ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн тендер илгээх маягт;
- 14.1.2. тендер илгээх маягтыг тендерт оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн

хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;

- 14.1.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 14.1.4. тендерт оролцогч ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан ерөнхий нөхцөлийг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 14.1.5. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 14.1.6. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 14.1.7. ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 14.1.8. захиалагч шаардсан бол ТШЗ-ны 23 дугаар зүйлд заасан тендерийн баталгаа;
 - 14.1.9. түншлэл бол ТШЗ-ны 5.4-т заасан түншлэлийн гэрээ.
 - 14.2. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 15. Тендерийн жишиг маягтууд**
- 15.1. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийн V бүлэг дэх маягыг бөглөж ТШЗ-ны 24-т заасны дагуу илгээнэ. Маягтад өөрчлөлт оруулалгүй холбогдох хэсгийн мэдээллийг бөглөнө.
- 2.25.**
- 15.2. Тендерт оролцогч цахим системийн холбогдох талбарыг бөглөж тендер илгээнэ.
- 16. Хувилбарт санал**
- 16.1. ТӨХ-д тусгайлан заасан тохиолдолд тендерт оролцогч хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 17. Ерөнхий нөхцөлийг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 17.1. Тендерт оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу хуульд заасан ерөнхий нөхцөлийг хангасан байна. Тендерт оролцогч нь ерөнхий нөхцөлийг хангасан тухай мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
 - 17.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь дараах баримт бичгийг ирүүлнэ:
 - 17.2.1. тендерт оролцогчийн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд оролцсон иргэний хэрэг, маргааны талаар шүүхийн архивын байгууллагаас

холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд гаргасан тодорхойлолт;

17.2.2. тендерт оролцогчтой холбоотой шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт.

17.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:

17.3.1. гадаадын этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;

17.3.2. тухайн улсын хууль тогтоомжийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлсөн болохыг нотлох баримт бичиг.

17.4. Захиалагч тендерт оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 17.2, 17.3-т заасан баримт бичгийг тендерт оролцогчоос шаардана. Түншлэлийн хувьд гишүүн тус бүр ерөнхий нөхцөлийг хангах тухай энэ зүйлд заасан баримт бичгийг ирүүлнэ.

18. Гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг

18.1. Захиалагч нь хуулийн 12.2-т зааснаар тендер шалгаруулалтад тавигдах санхүүгийн, техникийн чадавхын болон туршлагын хангавал зохих доод шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг тогтоож, тендерийн баримт бичигт тодорхой тусгана.

18.2. Тендерт оролцогч нь хуулийн 15 дугаар зүйлд зааснаар гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах санхүүгийн чадавхын талаар захиалагчаас ТӨХ-д заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан байна. Энэхүү шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг нотлох дараах баримт бичгээс ТӨХ-д заасныг ирүүлнэ:

- 2.27.** 18.2.1. харилцагч банкны мэдэгдэл;
- 2.28.** 18.2.2. гадаадын этгээдийн хувьд ТШЗ-ны 18.3-т заасан хугацаанд хамаарах санхүүгийн тайлан;
- 2.29.** 18.2.3. ТШЗ-ны 18.3-т заасан тайлант хугацаанд хамаарах санхүүгийн тайланд холбогдох аудитын дүгнэлт;
- 2.30.** 18.2.4. ТШЗ-ны 18.3-т заасан санхүүгийн тайлангийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн борлуулалтын орлогын талаарх мэдээлэл;
- 2.31.** 18.2.5. гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах санхүүгийн чадавхын талаар энэ зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангахыг нотлох ТӨХ-д заасан бусад баримт.
- 2.32.** 18.3. Тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг ТӨХ-д заана.
- 2.33.** 18.4. Хууль тогтоомжоор санхүүгийн тайлангийн аудит хийлгэх үүрэг хүлээгээгүй этгээд нь ТШЗ-ны 18.2.3-т заасан аудитын дүгнэлт ирүүлэх шаардлагагүй.
- 18.5. Тендерт оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдэл болон тендерт оролцогчид зээлийн эрх үүсгэсэн, эсхүл зээлийн өр төлбөрийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг магадлахад харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 18.6. Тендерт оролцогч нь хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаар гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах техникийн чадавх болон туршлагын талаар захиалагчаас ТӨХ-д заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан байна. Энэхүү шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг нотлох баримт бичгээс ТӨХ-д заасан дараах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 18.6.1. бараа нийлүүлэхэд шаардлагатай ТӨХ-д заасан тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл;
- 18.6.2. тендерт оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг нийлүүлэхээр санал болгох тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээ, эсхүл тэдгээрээс энэ тухай гаргасан албан бичиг;

- 18.6.3. барааг дагалдах үйлчилгээ шаардсан тохиолдолд уг үйлчилгээ тус бүрийг гүйцэтгэх, удирдах, гүйцэтгэлд хяналт тавих ажилтны боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, туршлагын талаарх ТӨХ-д шаардсан мэдээлэл;
- 18.6.4. тендерт оролцогчийн туршлагыг харуулах ТӨХ-д заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 5, Маягт 7-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл;
- 18.6.5. гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 18.6.6. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон тендерт оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 18.6.7. бараа нийлүүлэхэд ашиглахаар ТӨХ болон техникийн тодорхойлолтод заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, тэдгээрийг цаг хугацаанд нь (өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн, түрээслэх гэх мэт) бэлэн байлгах санал;
- 18.6.8. техникийн чадавх болон туршлагын талаар ТШЗ-ны 18.6-д заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж буйг нотлох ТӨХ-д заасан бусад баримт.
- 18.7. ТӨХ-д шаардсан бол тендерт оролцогч нь өөрийн болон түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ. ТШЗ-ны 18.2, 18.6-д заасан чадавхыг магадлахад энэ мэдээллийг ашиглана.
- 18.8. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагын өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 18.9. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.2, 18.6-д заасан доод шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. ТШЗ-ны 18.2-т борлуулалтын орлого, гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ, ТШЗ-ны

18.6-д ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг тус тус заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.

- 19. Санал болгож буй бараа тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 19.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны ТШЗ-ны 7 дугаар зүйлд заасан гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 19.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 19.3. Тендерт оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримт, захиалагч шаардсан тохиолдолд нийлүүлэх барааны загвар, дээжийг тус тус тендерт ирүүлнэ.
- 2.34.** 19.4. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нэг бүрчлэн үнэн зөвөөр харьцуулсан тайлбар, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарт дурдсан байна.
- 2.35.** 19.5. Барааг нийлүүлснээс хойш ТӨХ-д заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах ТӨХ-д заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 2.36.** 19.6. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 19.7. Хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.
- 19.8. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.

20. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт

2.37.

- 20.1. Тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 20.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 20.3. Тендер илгээх маягтад тусгасан үнэ нь үнийн хөнгөлөлтийг тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна.
- 20.4. Тендерт оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасан тендер илгээх маягтад заана. Үнийн хөнгөлөлтийг хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг тусгайлан заагаагүй бол санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийн хувь, хэмжээг тендерийн нийт үнээс тооцно.
- 20.5. Хууль болон ТӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. ТӨХ-д үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 20.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ хамгийн сүүлийн хувилбарын ТӨХ-д заасан нөхцөлийг хэрэглэнэ. Хэрэв ТӨХ-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 20.7. Үнийн задаргаанд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой тээвэрлэлтийн болон даатгалын зардал, татвар, хураамжийг тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд эдгээр зардлыг багтсанд тооцно.

- 21. Тендерийн валют** 21.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол захиалагч тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 22. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 22.1. Тендерт оролцогч ТШЗ-ны 27 дугаар зүйлд заасны дагуу тендер нээснээс хойш хэд хоногийн хугацаанд өөрийн тендер хүчинтэй байхыг тендер илгээх маягтад заана. Тендерт оролцогч тендер хүчинтэй байх хугацааг заагаагүй, эсхүл 30-аас бага хоногоор тогтоосон бол тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 2.38.** 22.2. Эрх бүхий этгээдээс тендер шалгаруулалтын хүчинтэй байх хугацааг зогсоохоор шийдвэрлэсэн тохиолдолд захиалагч бүх тендерт оролцогч нарт мэдэгдэнэ.
- 2.39.** 22.3. Хуулийн 29.4-т зааснаар тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд захиалагч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах хүсэлтийг бүх тендерт оролцогчдод хүргүүлнэ.
- 2.40.** 22.4. Тендерт оролцогч ТШЗ-ны 22.3-т заасан хүсэлтийн дагуу тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгах эсэх мэдэгдлийг бичгээр болон цахим системээр тоон гарын үсэг ашиглан захиалагчид хүргүүлнэ.
- 2.41.** 22.5. Тендерт оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 23 дугаар зүйлд заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил сунгагдана.
- 2.42.** 22.6. Тендерт оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгахаас татгалзах эрхтэй. Хэрэв татгалзсан бол түүний тендерийн баталгааг улсын орлого болгох үндэслэл болохгүй.
- 2.43.** 22.7. Урьдчилсан худалдан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулж буй тендер шалгаруулалтад оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 23. Тендерийн баталгаа** 23.1. Захиалагч ТШЗ-ны 2.1-д заасан төсөвт өртгийн 1-2 хувиар тооцсон тендерийн баталгаа ирүүлэхийг ТӨХ-д шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч тухайн үнийн дүнгээс багагүй хэмжээний мөнгөн дүнтэй үүрэг гүйцэтгэх тухай тендерийн баталгааг холбогдох этгээдээр гаргуулан ирүүлнэ.
- 23.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 23.1-д зааснаар ирүүлнэ.

- 23.3. Тендерийн баталгаа нь V бүлгийн Маягт 3-ын дагуу Монгол Улсын, эсхүл гадаадын банкны гаргасан баталгаа, эсхүл Маягт 4-ийн дагуу Засгийн газрын бонд, Засгийн газраас хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр байж болох ба ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд зааснаар бэлтгэсэн байна.
- 23.4. Гадаадын хуулийн этгээд гадаадын банкны баталгаа гаргуулсан, гадаадын болон Монгол Улсын хуулийн этгээд гадаад улс дахь эрх бүхий этгээдээс Монгол Улсын Засгийн газрын бонд болон Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн бусад үнэт цаас хэлбэрээр тендерийн баталгаа гаргуулах бол дараах шаардлагыг хангасан байна:
- 23.4.1. тендерийн баталгааны эх хувийг ТШЗ-ны 13 дугаар зүйлийг баримтлан бэлтгэсэн орчуулгын хамт холбогдох журамд зааснаар захиалагчид хүргүүлэх;
- 23.4.2. баталгаа гаргагчийн нэрийн өмнөөс захиалагчтай харилцах, мэдэгдэл хүлээн авах эрх бүхий этгээдээр Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан банк, санхүүгийн байгууллага, бусад этгээдийг заасан байх.
- 23.5. ТШЗ-ны 23.4-т зааснаар гадаад улс дахь эрх бүхий этгээд баталгаа гаргаснаас бусад тохиолдолд тендерийн баталгааг холбогдох журамд зааснаар цахим системээр хүргүүлнэ.
- 23.6. Тендерийн баталгаа нь ТШЗ-ны 22 дугаар зүйлд зааснаар тендерт оролцогчийн тогтоосон тендерийн хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
- 23.7. Тендер шалгаруулалтад шалгараагүй тендерт оролцогчийн тендерийн баталгааны ТШЗ-ны 23.6-д заасан хугацаа дууссан, эсхүл захиалагчийн гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэлд үндэслэн баталгаа гаргагч тус тендерийн баталгааг хүчингүй болгож болно.
- 23.8. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- 23.9. Захиалагч ТШЗ-ны 40 дүгээр зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэлийн баталгаа хүлээн авч, ТШЗ-ны 4143 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэрээ байгуулсны дараа бүх оролцогчийн тендерийн баталгааг хүчингүй болгохыг зөвшөөрсөн мэдэгдэл гаргана. Уг мэдэгдлийг цахим системээр баталгаа гаргагчид хүргүүлнэ.
- 23.10. Баталгаа гаргагч нь тендерийн баталгааг улсын орлого болгосон мөнгөн хөрөнгийг Төрийн сангийн холбогдох дансанд, Монгол Улсын Засгийн газрын

бонд болон Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн бусад үнэт цаасыг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын нэр дээр тус тус шилжүүлнэ.

23.11. ТШЗ-ны 22.6-д заасны дагуу тендерт оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгахаас татгалзсан бол захиалагч тухайн тендерээс татгалзаж, тендерийн баталгааг чөлөөлнө.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

24. Тендер баталгаажуулах, илгээх

2.44.

24.1. Тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг баталгаажуулан тендер шалгаруулалтад илгээнэ. Үүсгэн байгуулагдсан улсын хууль тогтоомжоор шаардаагүй бол тамга, тэмдэг дарахгүй байж болно.

24.2. ТШЗ-ны 24.1-д заасны дагуу итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд баталгаажуулсан тохиолдолд итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

24.3. Хуулийн этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдээс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд нь өөрийн гарын үсэг, эсхүл тоон гарын үсгээр тендерийг баталгаажуулсан байна.

24.4. Тендерт оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

24.5. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийн дараах баримт бичгээс бусад хэсгийг зөвхөн хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр нууцалж болно:

24.5.1.ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасны дагуу ирүүлсэн бүх баримт бичиг;

24.5.2.V бүлгийн дагуу ирүүлсэн маягт;

24.5.3.ТӨХ-д заасан бусад баримт бичиг.

24.6. Тендерт оролцогч ТШЗ-ны 24.7-д зааснаас бусад тохиолдолд тендерийг бүхэлд нь бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг хүлээн зөвшөөрч илгээнэ.

24.7. Тендерт оролцогч баримт бичиг, мэдээллийг зөвхөн хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр нууцалж илгээх ба нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл нь тус үндэслэлд хамаарахыг тайлбарласан тайлбарыг нууцаар илгээх баримт бичигтэй хамт ирүүлнэ.

- 25. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 25.1. Тендерт оролцогч тендерийг ТӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө холбогдох журмын дагуу цахим системээр илгээнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг цахим системийн цагаар тооцно.
- 26. Тендерт өөрчлөлт оруулах, тендерийг буцааж авах**
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө тендерт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, солих, эсхүл түүнийг буцаан авах эрхтэй.
- 26.2. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш тендерт аливаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, түүнийг солих, эсхүл буцааж авахыг зөвшөөрөхгүй ба холбогдох журмын дагуу захиалагч архивын нэгж үүсгэн хадгална.
- 26.3. Тендерт оролцогч илгээсэн тендерээсээ тендерийн нээлтээс хойш татгалзах хүсэлтэй бол энэ тухай захиалагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.
- 27. Тендер нээх**
- 27.1. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр ТӨХ-д заасан огноо, цагт, заасан газарт зохион байгуулна.
- 27.2. ТШЗ-ны 27.1-д заасан газар зохион байгуулж буй тендерийн нээлтэд тендерт оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч болон сонирхсон бусад этгээд байлцах эрхтэй. Нээлтэд биечлэн оролцсон этгээд тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсэг зурна.
- 27.3. Тендерийг нээх үед дараах мэдээлэл бүхий тэмдэглэлийг цахим системд байршуулна:
- 27.3.1. тендерт оролцогчийн нэр;
- 27.3.2. тендерийн үнэ;
- 27.3.3. санал болгосон бол үнийн хөнгөлөлт;
- 27.3.4. хувилбарт санал ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд хувилбарт саналын үнэ;
- 27.3.5. тендерийн баталгаа ирүүлсэн эсэх.
- 27.4. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол нээлтийн тэмдэглэлийг багц тус бүрээр үйлдэнэ.
- 27.5. Тендерийн нээлтэд зарлагдаагүй буюу тэмдэглэлд заагаагүй үнэ, үнийн хөнгөлөлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй. Энэ нь ТШЗ-ны 32, 33 дугаар зүйлүүдэд зааснаар тендерийн үнийг нэг валютад хөрвүүлэх болон тендерийн үнийн арифметик алдааг залруулсан тохиолдолд хамаарахгүй.

Д. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ

- 28. Нууцлах**
- 28.1. Тендерийг хянан үзэх, тодруулах, үнэлэх болон үнэлгээний дүгнэлттэй холбогдсон мэдээллийг тендер шалгаруулалтын үр дүн гарах хүртэлх хугацаанд тухайн тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай албан ёсоор холбогдолгүй этгээд болон тендерт оролцогчдод задруулахгүй.
- 28.2. Тендерийг “хамгийн сайн” гэж үнэлсэн бол тендер илгээх маягтад дурдсанаар түүний нууцлаагүй хэсгийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгоно.
- 29. Тендерийн талаар тайлбар, тодруулга авах**
- 29.1. Захиалагч тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендер, эсхүл цахим системээр илгээсэн мэдээлэл ойлгомжгүй, тодорхойгүй, зөрчилдөөнтэй гэж үзвэл зөвхөн уг асуудлыг тодруулах, тайлбар авах зорилгоор энэ зүйлд заасны дагуу тодруулга ирүүлэхийг тендерт оролцогчоос шаардах, эсхүл холбогдох бусад этгээдээс энэ тухай лавлагаа авах хүсэлт гаргаж болно.
- 2.45. 29.2. ТШЗ-ны 29.1-д заасан тайлбар, тодруулгыг авахад талууд албан бичгээр харилцана.
- 2.46. 29.3. Тендерт оролцогч захиалагчтай харилцах албан бичгийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулж цахим системээр илгээж болно. Энэ тохиолдолд тендер шалгаруулалтын хавтаст хэрэгт хадгална.
- 2.47. 29.4. ТШЗ-ны 33 дугаар зүйлийн дагуу хийсэн арифметик алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөхөөс бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийг тендерийн агуулга, үнэд аливаа өөрчлөлт оруулахыг санал болгохгүй.
- 2.48. 29.5. ТШЗ-ны 29.1-д зааснаар тайлбар тодруулга авах, эсхүл хуульд заасан үндэслэлээр тендерт оролцогчтой хэлэлцээ хийхээс бусад тохиолдолд захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хорооны гишүүд тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэл тендерт оролцогч, түүний төлөөлөгчтэй аливаа хэлбэрийн уулзалт зохион байгуулахгүй, шууд болон шууд бусаар холбоо тогтоохгүй.
- 30. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**
- 30.1. Тендерийг ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, тендерт оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, нийлүүлэх барааны жишээ загвар, дээжид үндэслэн дараах шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянан үзнэ:
- 30.1.1. тендерт оролцогчийн харьяалал ТШЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг зөрчөөгүй байх;

- 30.1.2. тендерт оролцогч, түүний туслан гүйцэтгэгч болон түншлэл ТШЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байх;
 - 30.1.3. ТШЗ-ны 6 дугаар зүйлд зааснаар зөвхөн нэг тендер ирүүлсэн байх;
 - 30.1.4. нийлүүлэх барааны гарал үүсэл нь ТШЗ-ны 7 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байх;
 - 30.1.5. V бүлэг дэх маягтын дагуу ирүүлсэн баримт бичиг нь холбогдох шаардлага хангасан байх;
 - 30.1.6. ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасны дагуу хянан үзэхэд тендерт оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүнтэй холбоотойгоор хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл тогтоогдоогүй байх;
 - 30.1.7. ТШЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасны дагуу хянан үзэхэд тендерт оролцогч нь санхүүгийн, техникийн чадавхын болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан байх;
 - 30.1.8. ТШЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу хянан үзэхэд санал болгож буй бараа нь тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцэж байх;
 - 30.1.9. захиалагчийн тогтоосон эсхүл холбогдох гэрээний нөхцөлөөр тодорхойлогдсон талуудын хүлээх эрх, үүргийг зөвшөөрсөн байх;
 - 30.1.10. тендерийн баримт бичигт тавигдсан бусад шаардлагад нийцсэн байх.
- 30.2. Захиалагч тендерийн дараах зөрүүг жижиг хэмжээний зөрүү гэж үзэж болно:
- 30.2.1. ТШЗ-ны 30.1.8-т зааснаар хянан үзэхэд санал болгосон бараа техникийн тодорхойлолтоос зөрүүтэй байгаа нь тендерт санал болгож буй барааны хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй;
 - 30.2.2. ТШЗ-ны 30.1.9-т зааснаар хянан үзэхэд тендерт санал болгосон гэрээний нөхцөл нь захиалагч баталсан тендерийн баримт бичиг дэх гэрээний нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа нь захиалагчийн эрх, тендерт оролцогчийн үүрэгт тендерийн баримт бичигтэй үл нийцэх хязгаарлалт оруулаагүй.
- 30.3. Хэрэв захиалагч ТШЗ-ны 30.2-т заасан жижиг хэмжээний зөрүүг хүлээн зөвшөөрөх нь шаардлагад нийцсэн бусад тендерийн өрсөлдөөнд шударга

бусаар нөлөөлөхгүй бол тус тендерийг шаардлага хангасан гэж үзнэ.

- 30.4. Захиалагч IV бүлэгт жижиг хэмжээний зөрүүг залруулах аргачлалыг тусгаж болно.
- 30.5. Захиалагч ТШЗ-ны 30.3-т зааснаар жижиг хэмжээний зөрүүг хүлээн зөвшөөрч, тендерийг шаардлага хангасан гэж үзсэн бол тендерийн үнийг ТШЗ-ны 30.4-т заасан аргачлалын дагуу хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 30.6. Шаардлагад нийцсэн тендер гэж ТШЗ-ны 30 дугаар зүйлд заасны дагуу хянан үзэхэд тендерийн баримт бичгийн бүх нөхцөл, шаардлагыг буюу ТШЗ-ны 3-7, 12-25 дугаар зүйлүүдэд заасан шаардлагыг нэгэн зэрэг хангаж байгаа, түүнд заасан баримт бичиг, тендер илгээх маягт болон бусад маягтуудыг зохих ёсоор ирүүлсэн, маягтуудын агуулгад өөрчлөлт оруулаагүй тендерийг хэлнэ.
- 30.7. ТШЗ-ны 30.6-д зааснаас бусад тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзэж, уг тендерээс татгалзана.
- 30.8. Захиалагч нь ТШЗ-ны 30.7-д зааснаар тендерээс татгалзахдаа тендерт оролцогч нь ТШЗ-ны 17.1, 18.4, 18.5-д тендерт оролцогчоос шаардахгүй тухай тусгайлан заасан баримт бичгийг ирүүлээгүй, эсхүл ирүүлсэн гэж тендерээс татгалзахгүй.
- 31. Тендерийг үнэлэх**
- 31.1. Захиалагч зөвхөн ТШЗ-ны 30.6-д заасан шаардлагад нийцсэн гэж хянан үзсэн тендерийг хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 2.49.**
- 31.2. Хэрэв ТӨХ-д заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид зааснаар үнэлнэ.
- 2.50.**
- 31.3. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер шалгаруулалтын үнэлгээг IV бүлэгт заасан үнэлгээний аргачлал, зааврын дагуу үнэлж харьцуулна.
- 32. Нэг валютад хөрвүүлэх**
- 32.1. Тендерийн үнэ болон Барааны үнийн задаргаанд заасан үнийг ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд зааснаас өөр валютаар илэрхийлсэн тохиолдолд тендерийг үнэлэхэд тендер шалгаруулалт зарласан өдрийн Монгол банкны албан ханшийг үндэслэн тендерийн үнийг ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан валютад хөрвүүлнэ.
- 33. Арифметик алдааг залруулах**
- 33.1. Шаардлагад нийцсэн гэж үнэлсэн тендерийн үнийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна:
- 33.1.1. нэр төрлийн мөр дэх нийт үнэ нь түүний нэгж үнийг тоо ширхгээр үржүүлэхэд гарсан үнээс зөрвөл нэгж үнийг үндэслэн түүний мөр дэх

нийт үнийг залруулна. Харин нэгж үнийн аравтын орны таслалыг илэрхий алдсан гэж үзвэл тухайн мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг залруулна;

33.1.2. мөр дэх үнийн нийлбэр эсхүл ялгаварт алдаа байвал мөр дэх үнийг үндэслэн нийт үнийг залруулна;

33.1.3. тоо болон үгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрсөн бол үгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзэж тоон дүнг залруулна. Харин үгээр илэрхийлсэн дүн нь арифметик алдаанаас шалтгаалсан бол ТШЗ-ны 33.1.1, 33.1.2-т нийцүүлэн тоогоор илэрхийлсэн дүнг баримтална.

33.2. ТШЗ-ны 33.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг тендерт оролцогчид хүргүүлнэ.

34. Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох

34.1. Захиалагч нь хуулийн 10.1.1, 10.1.3, 10.1.6-д заасан этгээдэд давуу эрх олгох бол Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотолж ирүүлсэн барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.

34.2. ТШЗ-ны 34.1-т заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй ба энэ нь тухайн тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.

35. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох

35.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход дараах дарааллыг баримтална:

35.1.1. ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд зааснаар санал болгосон тендерийн үнийг тогтоох;

35.1.2. ТШЗ-ны 33.1-д заасны дагуу тендерийн үнэд хийсэн арифметик алдааг залруулах;

35.1.3. ТШЗ-ны 20.4-т заасны дагуу санал болгосон үнийн хөнгөлөлт тооцох;

35.1.4. ТШЗ-ны 35.1.1-35.1.3-т заасан үнийг шаардлагатай бол ТШЗ-ны 32 дугаар зүйлд зааснаар нэг валютад хөрвүүлэх;

35.1.5. ТШЗ-ны 34 дүгээр зүйлд зааснаар давуу эрх олгох;

35.1.6. ТШЗ-ны 31.2-т заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж тооцох.

35.2. Тендерийн үнийг залруулсан, үнийн хөнгөлөлт тооцсон, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнэ төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн бол хуулийн 30.1.3-ыг үндэслэн уг тендерээс татгалзана.

35.3. ТШЗ-ны 1.2-т заасны дагуу хоёр ба түүнээс дээш багцтай тендер шалгаруулалтад хэд хэдэн багцад хамтад нь хамгийн бага харьцуулах үнэ санал болгосон тендерийг тодорхойлох, түүнд санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг тооцохдоо дараах аргачлалыг баримтална:

35.3.1. багц тус бүрийн хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу сонгох;

35.3.2. хоёр ба түүнээс дээш багцад гэрээ байгуулах эрх авсан тохиолдолд үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр санал болгосон тендерийн үнээс уг үнийн хөнгөлөлтийг тендер илгээх маягтад тодорхойлсон аргачлалын дагуу тооцсоны дараа шаардлагатай бол түүний харьцуулах үнийг дахин тодорхойлно. Ийнхүү тодорхойлохдоо хоёр ба түүнээс дээш багцад хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер ирүүлсэн этгээд нь ТШЗ-ны 37.2-т зааснаар дахин магадлахад шаардлага хангаж байхыг шаардана;

35.3.3. дээрх үнэлгээг хийсний дараа тендерийн харьцуулах үнэд үндэслэн захиалагч гэрээ байгуулах эрхийг нэг багцад, хэд хэдэн багцад, эсхүл бүх багцад олгох хувилбаруудыг тооцож, гэрээний үнийн нийлбэр нь хамгийн бага байх хувилбарыг сонгох.

35.4. ТШЗ-ны 16.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг хянан үзэж, үнэлнэ.

35.5. ТШЗ-ны 35.4-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.

- 36. Тендерийг харьцуулах, хэлэлцээ хийх**
- 36.1. Захиалагч “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийг сонгохдоо хуулийн 28.7.3-т заасны дагуу тендерүүдийг эрэмбэлж, хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг сонгоно.
- 2.51.**
- 36.2. Хуульд заасан үндэслэлээр тендерт оролцогчтой хэлэлцээ хийх тохиолдолд хэлэлцээний үр дүнд түүний тендерийн захиалагчийн тавьсан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, барааны тоо хэмжээнд үл хамаарах хэсэгт өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрнө.
- 37. Тендерт оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах**
- 37.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадалж болно.
- 37.2. ТШЗ-ны 37.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 37.3. Хэрэв тендерт оролцогчийг хэд хэдэн багцад гэрээ байгуулахад шаардлага хангахгүй гэж магадалсан бол түүний гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхын шаардлагыг хангах нэг, эсхүл түүнээс дээш багцад гэрээ байгуулах эрх олгоно.
- 37.4. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийн гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг дахин магадалж шаардлага хангахгүй гэж үзвэл уг тендерээс татгалзана. Энэ тохиолдолд удаах хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж үзэж, оролцогчийн чадавхыг мөн адил зарчмаар магадална.

Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 38. Мэдэгдэл хүргүүлэх**
- 38.1. Захиалагч дараах мэдэгдлийн аль тохирохыг тендерт оролцогч тус бүрд бичгээр хүргүүлж, тухайн өдөрт багтаан цахим системд байршуулна:
- 2.52.**
- 38.1.1. “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгох ;
- 2.53.**
- 38.1.2. ТШЗ-ны 38.1.1-т зааснаас бусад шаардлага хангасан тендер ирүүлсэн оролцогчид шалгараагүй тухай мэдэгдэх;
- 2.54.**
- 38.1.3. ТШЗ-ны 30.7, 35.2-т заасан тендерээс татгалзах.
- 38.2. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгосон бол энэ тухай шийдвэр, мэдэгдэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн

тендерийг холбогдох журмын дагуу ил болгох тухай ТШЗ-ны 38.1.2, 38.1.3-т заасан мэдэгдэлд дурдана.

- 38.3. Захиалагч бүх тендерээс татгалзсан бол хуулийн 30.4-т заасан дахин нээлттэй, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт явуулах, эсхүл гэрээ шууд байгуулах тухай шийдвэрийг ТШЗ-ны 38.1.3-т заасан мэдэгдэлд дурдана.¹
- 39. Гэрээ байгуулах эрх олгох**
- 39.1. Захиалагч “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрхийг ТШЗ-ны 38.1.1-д заасан мэдэгдлээр олгоно. Хэрэв “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн үнийг залруулсан, үнийн хөнгөлөлт тооцсон, нэг валютад хөрвүүлсэн бол уг үнийг гэрээний үнээр тогтоож, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заана.
- 39.2. Дараах тохиолдолд хуулийн 20.7.2-т заасан нөхцөл үүссэн гэж үзэж тендерийн баталгааг улсын орлого болгоно:
- 39.2.1. гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд дурдсан гэрээний үнийг хүлээн зөвшөөрөөгүй;
- 39.2.2. ТШЗ-ны 40 дүгээр зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй (хэрэв гүйцэтгэлийн баталгаа шаардсан бол);
- 39.2.3. ТШЗ-ны 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй.
- 39.3. ТШЗ-ны 39.2-т заасан нөхцөл байдал үүсвэл удаах хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж үзэж гэрээ байгуулах эрх олгоно.

¹ Гэрээ шууд байгуулах аргаар тендер шалгаруулалт зохион байгуулах үед энэ заалт хамаарахгүй.

- | | |
|---|--|
| 40. Гүйцэтгэлийн баталгаа | 40.1. ТӨХ-д заасан бол шалгарсан тендерт оролцогч нь гэрээний үнийн 5 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг ТШЗ-ны 8.5-д заасан гэрээний нөхцөлийн хавсралт маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. |
| 2.55. | 40.2. Гүйцэтгэлийн баталгаа нь ТШЗ-ны 23.3-т заасан хэлбэрээр байж болох ба гадаадын этгээдээс гаргуулах бол ТШЗ-ны 23.4-т заасан шаардлагыг хангасан байна. |
| 2.56. | 40.3. Захиалагчийн хүлээн авсан, шаардлага хангасан гүйцэтгэлийн баталгаа нь гэрээний салшгүй хэсэг байна. |
| 41. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах | 41.1. Захиалагч ТШЗ-ны 8.5-д заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, шалгарсан тендерт оролцогчид хүргүүлнэ. |
| | 41.2. Шалгарсан тендерт оролцогч ТШЗ-ны 41.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ. Захиалагчийн тогтоох энэ хугацаа нь гэрээ байгуулах эрх олгосноос хойш ажлын 6 хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтсан байна. |
| | 41.3. Шалгарсан тендерт оролцогч ТШЗ-ны 41.2-т заасан хугацааны дотор гэрээг зохих ёсоор баталгаажуулж, гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлсэн бол захиалагч гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах үүрэгтэй. |
| | 41.4. ТШЗ-ны 41.3-т заасан захиалагчийн үүрэг нь төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, бусад эрх бүхий этгээд, эсхүл шүүхээс гэрээ байгуулах эрх олгосон шийдвэрийг хуульд зааснаар хүчингүй болгосон, эсхүл хэрэгжилтийг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд хамаарахгүй. |

Ё. БУСАД

- | | |
|--|---|
| 42. Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол | 42.1. Тендерт оролцогч тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдлыг хууль тогтоомжийн дагуу гаргана. |
| 43. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах тендер шалгаруулалт | 43.1. ТШЗ-ны 1.1-д заасан тендер шалгаруулалтыг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай ТӨХ болон тендерийн урилгад заана. |
| | 43.2. Захиалагч ТШЗ-ны 43.1-д заасны дагуу зохион байгуулах тендер шалгаруулалтад энэ тендерийн баримт бичгээс гадна “Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам”-д заасан нөхцөлийг мөрдөнө. |

43.3. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах тендер шалгаруулалтаар худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрэн батлагдах хүртэл гэрээ байгуулахгүй.

43.4. Худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдаагүй, эсхүл цар хүрээ, хүчин чадлыг өөрчилж, төсөвт өртгийг ТШЗ-ны 2.1-т зааснаас өөрөөр баталсан бол урьдчилсан худалдан авах ажиллагааг хэрэгжих боломжгүй болсон гэж үзэж гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгоно.

43.5. ТШЗ-ны 43.4-т зааснаар гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгосонтой холбоотой аливаа эрсдэлийг тендерт оролцогч хариуцна.

**44. Тендер
шалгаруулалтын
мэдээллийг
нийтлэх**

44.1. Тендер шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг хууль тогтоомжид заасны дагуу цахим системээр ил болгоно.

44.2. Захиалагч нээлтийн тэмдэглэл, тендер шалгаруулалтын үр дүнг цахим системд олон нийтэд ил тод мэдээлнэ.

II БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

Санамж

Захиалагч худалдан авах барааны онцлог шинж, тендерт оролцогчид тавигдах холбогдох хууль тогтоомж, түүний зарчимд нийцсэн шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг тендерийн өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.

Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийг боловсруулахад дараах зүйлийг анхаарна. Үүнд:

1. ТӨХ нь ТШЗ-ны зүйл, заалт болон түүнд хамаарах хэсгийг налуугаар бичсэн зааварт нийцүүлэн тохирох мэдээллийг нөхөх, гүйцээх зорилготой ба ТӨХ-д мөр нэмэхгүй, хасахгүй байх;
2. Тендерт оролцогчийн санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагад тавих шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буйг тогтоох зорилгоор шаардах баримт бичиг нь зөвхөн тендерт оролцогчийг тухайн бараа нийлүүлэх гэрээний үүргийг гүйцэтгэх чадавх, туршлагатай болохыг нотлох баримт бичиг байна;
3. ТШЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан баримт бичгүүдээс аль тохирох баримт бичгийг сонгож ТӨХ-д тусгайлан заана;
4. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийн үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна. Иймд захиалагч хуулиар шаардсанаас бусад тохиолдолд тендерт хавсарган ирүүлэх баримт бичгийг нотариатаар гэрчлүүлэх, орчуулагчийн тэмдгээр баталгаажуулахыг тендерт оролцогчоос шаардахгүй;
5. Худалдан авах ажиллагааны цахим системтэй холбогдсон бусад мэдээллийн сангаас илгээсэн өгөгдлийг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй байх. Тухайлбал, Монгол Улсын хуулийн этгээдэд хамаарах улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тендерийн баталгаа, авто тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийн лавлагаа, санхүүгийн тайлан, татварын тодорхойлолт гэх мэт болно.

Энэхүү санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

II БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ТӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: “Үндэсний дата төв” УТҮГ
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: “Үндэсний Дата Төв” УТҮГ-ын Цахилгаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах тоноглол, суурилуулалт
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: ҮДТ/202302040
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: “Багцгүй”
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: Дотоодын багцгүй
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 1,310,000,000 төгрөг
Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН АГУУЛГА	
ТШЗ 9.2	<p>Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг:</p> <p>Хүлээн авагчийн нэр: “Үндэсний Дата Төв” УТҮГ</p> <p>Хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг, 34-р дүгээр хороо, Орбит, Үндэсний Дата Төвийн байр</p> <p>Утасны дугаар: Утас:70180092</p> <p>Цахим шуудангийн хаяг: Info@datacenter.gov.mn</p> <p>Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлтийг хүлээн авах хугацааны хязгаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 5 хоногоос багагүй байна.</p> <p>Тодруулгыг Төрийн Худалдан Авах Ажиллагааны www.tender.gov.mn сайтын ТОДРУУЛГА буланд нийтлэх тул тендерт оролцогч тодруулга буланг шалгахыг зөвлөж байна.</p> <p>Тендерийн тодруулгыг үзээгүй оролцогчийн өмнө захиалагч байгууллага болон үнэлгээний хороо хариуцлага хүлээхгүй болно.</p>
ТШЗ 10.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	

ТШЗ 13.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: “Монгол хэл”
ТШЗ 16.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 18.2	Тендерт оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: “Шаардана” <ul style="list-style-type: none"> - Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2021, 2022 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь тухайн батлагдсан төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байна.
ТШЗ 18.2.5	Санхүүгийн чадавхын талаар энэ зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангах бусад баримт: “Шаардана” <ul style="list-style-type: none"> - Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ төсөвт өртгийн 70% ба түүнээс дээш - Харилцагч банкны хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тодорхойлолт /Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дээрх банк тус бүрээр/ - 2021, 2022 оны санхүүгийн аудитын тайлан. - Байгууллагын банкн дахь дансны бэлэн мөнгө болон бусад валютын үлдэгдлийн тодорхойлолт. Дансны хуулга нь банкны ажилтаны гарын үсэг, тамга, тэмдэгээр баталгаажсан байна.
ТШЗ 18.3	Тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа: Санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн www.ebalance.mof.gov.mn мэдээллийн системээс тендерт оролцогчийн сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлого болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана. Сүүлийн 3 жил ашигтай ажилласан байна.
ТШЗ 18.6	Тендерт оролцогчийн техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: 2020, 2021, 2022 онд ижил төстэй тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн болон ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагыг нотлох баримт бичиг /гэрээ, гэрээний төлбөр шилжүүлсэн банкны хуулга бүхий баримт, ажил хүлээлцсэн акт, гэрээ дүгнэсэн акт, гэрээг амжилттай хэрэгжүүлсэн талаарх захиалагч талын албан тодорхойлолт/ ирүүлэх. 2020, 2021, 2022 оны аль нэг жилд ижил төстэй гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн нь тухайн төсөвт өртгийн 100%-иас доошгүй үнийн дүнтэй байх. /гэрээ, гэрээний төлбөр шилжүүлсэн банкны хуулга бүхий баримт, ажил хүлээлцсэн акт, гэрээ дүгнэсэн акт, гэрээг амжилттай хэрэгжүүлсэн талаарх захиалагч талын албан тодорхойлолт/
ТШЗ 18.6.1	Тусгай зөвшөөрөл: “Шаардана”

1. Барилга, хот байгуулалтын яамны тусгай зөвшөөрөл:
 - БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.
 - БА-3.5 Цахилгаан дамжуулах, шугам сүлжээ, дэд станц, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт.
2. Эрчим хүчний яам ажил, үйлчилгээ эрхлэх хүрээнд тусгай зөвшөөрөл
 - ТЗ-2.1 0.4-15кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ
3. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Б ангиллын тусгай зөвшөөрөл
 - Монгол улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх.
4. Тендерт туслан гүйцэтгэгчээр хамтран оролцох зураг төслийн компани нь: Барилга, хот байгуулалтын яамны тусгай зөвшөөрөл: - ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, 35кВ хүртэлх гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах хэмжих хэрэгсэл автомастикийн зураг төсөл.

Бүх тусгай зөвшөөрлүүдийн олгогч, түүнийг эзэмшигчийн хооронд байгуулсан гэрээг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд хүчин төгөлдөр байх бөгөөд холбогдох баримт бичгийн хамт хүчинтэй байна.

Түншлэл болон туслан гүйцэтгэгчийн гэрээ тоон гарын үсгээр баталгаажсан байна.

/Түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгчид нь гүйцэтгэх ажил үүргийнхээ дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй байж үндсэн гүйцэтгэгчийн адил тусгай зөвшөөрлийг ирүүлж оролцох бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч болон түншлэлийн гишүүний аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн хавсралт, гэрээ, хамтран ажиллах гэрээг ирүүлнэ. Ирүүлээгүй нь татгалзах үндэслэл болно./

ТШЗ 18.6.3

Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн мэдээлэл: **“Шаардана”**

Голлох болон инженер техникийн ажилтнууд дараах шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага	Мэргэжил
Цахилгааны инженер /Ерөнхий инженер/	1	15 жил ба түүнээс дээш	Цахилгааны инженер эсвэл реле хамгаалалт автоматжуулалтын инженер Цахилгааны мэргэшсэн инженер

			Мэргэшлийн үнэмлэхийн зэрэг 4 ба түүнээс дээш
Холбоо дохиоллын зөвлөх инженер	1	15 жил ба түүнээс дээш	Цахилгааны инженер эсвэл холбооны инженер
Цахилгааны инженер	2	3 жил ба түүнээс дээш	Цахилгааны инженер Мэргэшлийн үнэмлэхийн зэрэг 4 ба түүнээс дээш
Цахилгаанчин	3	5 жил	Мэргэшлийн үнэмлэхийн зэрэг 4 ба түүнээс дээш зэрэгтэй цахилгаанчин
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан	2	5 жил	Бакалавр. Мэргэжил харгалзахгүй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтны сертификаттай байх/

- Дээрх бүх инженер техникийн ажилчид нь компанийн өөрийн тооны ажилчин байх шаардлагатайг анхаарна уу. Мэргэжилтэй ажилчдын жагсаалтыг ирүүлнэ. Дээрх инженер, техникийн ажилтнууд нь тухайн байгууллагын үндсэн ажилтан байх шаардлагатай бөгөөд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сүүлийн 6 сар тендерт оролцогч тасралтгүй төлсөн болохыг “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан шалгах тул НД-8 маягтаар гаргасан тайланг ирүүлэх шаардлагагүй.

- Дээрх инженер, техникийн ажилтнуудын иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг ирүүлнэ. Сургууль төгссөн дипломын хуулбарыг ирүүлэх шаардлагагүй, “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны мэдээллийн сангаас шалгана. “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-д дипломны мэдээлэл ороогүй бол нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем /E-Mongolia/-д инженер, техникийн ажилтнуудын дээд боловсролын дипломын мэдээлэл байршсан эсэхийг лавлах шаардлагатай..

- Хэрэв гадаадын улс оронд боловсрол эзэмшсэн инженер техникийн ажилтнууд санал болгох бол тэдгээрийн дипломын эхээс хийсэн хуулбар, орчуулгын хамт ирүүлнэ.

“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем /E-Mongolia/ системээс мэдээлэл шалгах заавартай дараах холбоосоор танилцана уу. <https://bit.ly/3J1QmHZ>

- Хэрэв дээрхээс бусад инженер техникийн ажилтнууд нь гэрээгээр ажиллах бол хөлсөөр ажиллах гэрээ, иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг ирүүлнэ.

- Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ нь зөвхөн тухайн төсөл, арга хэмжээнд зориулан байгуулсан байх шаардлагатай бөгөөд гэрээний хугацаа, үнийн дүн болон бусад нөхцөлийг тодорхой тусгасан байна.

	Жич: Дээрх баримт бичгүүдээс аль нэгийг нь ирүүлээгүй эсхүл шаардлага хангаагүй тохиолдолд тендэрээс татгалзах үндэслэл болно.																																	
ТШЗ 18.6.4	<p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний мэдээлэл: “Шаардлагатай”</p> <p>2020, 2021, 2022 онд ижил төстэй бараа болон түүнтэй дүйцэхүйц бараа нийлүүлсэн туршлагыг харуулсан жагсаалтыг доорх зааврын дагуу ирүүлнэ. Үүнд:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Захиалагчийн нэр</th> <th>Захиалагчийн нэр хаяг, холбоо барих утас</th> <th>Төсөвт өртөг</th> <th>Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Дээрх жагсаалтаар ирүүлсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээллийг ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл буюу Маягт 7 маягтаар гаргаж ирүүлнэ.</p>				Захиалагчийн нэр	Захиалагчийн нэр хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/																										
Захиалагчийн нэр	Захиалагчийн нэр хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/																															
ТШЗ 18.6.7	<p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл: “Шаардана”</p> <p>Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизм, тусгай багаж хэрэгслийг дараах хүснэгтэд зааснаар ирүүлнэ. Тендерт оролцогч уг ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах нийт багаж, техник, тоног төхөөрөмжийг нэг бүрчлэн жагсааж ирүүлсэн байна.</p> <p>Шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизм:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Тоног төхөөрөмжийн нэр, хүчин чадал</th> <th>Тоо хэмжээ</th> <th>Үйлдвэрлэсэн улс, ашигласан жилийн тоо</th> <th>Тавигдах шаардлага</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ачааны автомашин 5 тн-с дээш даацтай</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Автокран 3 тн түүнээс дээш</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Экскаватор шанаганы багтаамж 0,86-1,2м3-с багагүй</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Хөрс нягтаршуулагч компактор</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн реле хамгаалалын туршилт, тохируулгын тусгай төхөөрөмж.</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				№	Тоног төхөөрөмжийн нэр, хүчин чадал	Тоо хэмжээ	Үйлдвэрлэсэн улс, ашигласан жилийн тоо	Тавигдах шаардлага	1	Ачааны автомашин 5 тн-с дээш даацтай	1			4	Автокран 3 тн түүнээс дээш	1			8	Экскаватор шанаганы багтаамж 0,86-1,2м3-с багагүй	1			9	Хөрс нягтаршуулагч компактор	1			11	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн реле хамгаалалын туршилт, тохируулгын тусгай төхөөрөмж.	1		
№	Тоног төхөөрөмжийн нэр, хүчин чадал	Тоо хэмжээ	Үйлдвэрлэсэн улс, ашигласан жилийн тоо	Тавигдах шаардлага																														
1	Ачааны автомашин 5 тн-с дээш даацтай	1																																
4	Автокран 3 тн түүнээс дээш	1																																
8	Экскаватор шанаганы багтаамж 0,86-1,2м3-с багагүй	1																																
9	Хөрс нягтаршуулагч компактор	1																																
11	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн реле хамгаалалын туршилт, тохируулгын тусгай төхөөрөмж.	1																																

12	<ul style="list-style-type: none"> - Газар доорх байгууламж илрүүлэгч багаж. - Газар доорх кабель шугамын трасс тодорхойлох, гэмтэл илрүүлэгч багаж. - Газар доорх шугам, хоолойн трасс тодорхойлогч багаж. - Газар доорх шилэн кабелин трасс тодорхойлогч багаж. 	1		
13	Микро омметр багаж. Үзүүлэлт: 0.1 – 1 мк Ом	1		
14	Мегаомметр багаж. Үзүүлэлт: 0 - 10 кВ.	1		
15	Реле хамгаалалт шалгах төхөөрөмж. 0 - 30 А.	1		
16	Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих төхөөрөмж. -3 цэгээр газардуулгын эсэргэргүүцэл шалгалт. -Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжигч бахь	1		
17	Анхдагч гүйдлээр реле хамгаалалт шалгах төхөөрөмж. Үзүүлэлт: 0 - 1000А.	1		
<p>Хүснэгт заасан машин механизм, тоног төхөөрөмж, тусгай багаж хэрэгсэл нь тендерт оролцогчийн өөрийн өмчлөлийнх байх ба түүнийг нотлох гэрчилгээ болон материалыг ирүүлнэ. Машин тоног төхөөрөмж нь тендерт оролцогчийнх болохыг дараах баримт бичгээр нотлоно. Үүнд:</p> <p>-Тээврийн хэрэгсэл, машин тоног төхөөрөмж бүрийн техникийн болон тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар түүнд дээр бичигдсэн эзэмшигч</p>				

	<p>ашиглагчийн нэр, техникийн улсын бүртгэл тооллогод орсон эсэх тэмдэглэл,</p> <p>-Хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл бүр нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаас олгосон баталгаажилтын гэрчилгээтэй болохыг нотолж гэрчилгээний батлуулсан хуулбар ирүүлнэ. Уг гэрчилгээний баталгаажуулалтын хугацаа хүчинтэй байна.</p> <p>Дээрхи тоног төхөөрөмж нь тендерт оролцогчийн өөрийн эзэмшлийн өмч хөрөнгө болох нь тээврийн хэрэгслийн техникийн гэрчилгээнд бичигдсэн эзэмшигчийн нэр, авто тээврийн үндэсний төвөөс олгогдсон лавлагаа тодорхойлолтоор нотлогдоно. Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендер нь ТШЗ-ийн 18.6.7-д заасан өгөгдөл, шаардлагыг хангаагүй, ирүүлэхээр заасан материалын бүрдэл дутуу, бол уг тендерээс татгалзана.</p>
<p>ТШЗ 18.6.8</p>	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангахыг нотлох бусад баримт: “Шаардана”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Байгууллагын танилцуулга. 2. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дэлгэрэнгүй танилцуулга, хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлнэ. 3. Барааны үнийн задаргаа ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ. 4. Нийлүүлэх болон суурилуулах бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл, заалтыг орхигдуулсан, зөрсөн боловч захиалагчийн тогтоосон техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг үндсэнд нь хангаж байгааг нотолсон мэдэгдлийг баталгаажуулан ирүүлнэ. 5. Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг албан бичгээр гаргаж ирүүлнэ. 6. Оролцогч компани нь өндөр хүчдлийн кабелийн ажлын зураг болон сэлгэн залгах төхөөрөмж, тоноглолын бүтээцийн зураг, зарчмын схемийн ерөнхий зургийг мэргэжлийн зураг төслийн зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгүүлнэ. 7. Оролцогч компани нь сэлгэн залгагч төхөөрөмжийн ажлын зураг болон тоноглолын бүтээцийн зураг, зарчмын схемийн ерөнхий зураг, байршил ба төлөвлөлтийн зургийг мэргэжлийн цахилгааны зураг төслийн зөвшөөрөлтэй компаниар гүйцэтгүүлэх бөгөөд оролцогч компани нь зураг төслийн тусгай зөвшөөрөлтэй компанитай холбогдох туслан гүйцэтгэгч эсвэл түншлэлийн гэрээг хийсэн байна. 8. Нийлүүлэх болон суурилуулахаар санал болгож буй бараа бүтээгдэхүүний сэлбэгийг нийлүүлэх боломжтой байх, сэлбэгийн нөөцөөр хангах боломжтой байх түүнийг нотолсон материалуудыг ирүүлэх. 9. Тендерт оролцогч олон багц ажлын тендерт оролцох болон хэрэгжүүлж байгаа буюу хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл, тус гэрээнд ажиллаж байгаа, ажиллуулах голлох инженер, техникийн ажилтан, ажилчид, машин механизм, багаж хэрэгсэл нь 2 хүртэл багцад давхцан ажиллах боломжтой бөгөөд тендерт санал болгосон голлох инженер,

	<p>техникийн ажилтан, ажилчид , машин механизм, багаж хэрэгсэл нь 3 ба түүнээс дээш багц ажил /хэрэгжүүлж байгаа болон хэрэгжүүлэх эрх авсан тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авах тендерийн багц хамаарна/-д давхардсан тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p> <p>10. Ячейк, таслуур, реле хамгаалалт зэрэг үндсэн тоноглолуудын мөрдөх ёстой гэж заасан стандартуудыг хангаж байгаа тухайгаа заавар сертификат ба орчуулж ирүүлнэ.</p> <p>Жич: Дээрх баримт бичгүүдээс аль нэгийг нь ирүүлээгүй эсхүл шаардлага хангаагүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
ТШЗ 18.7.	Тендерт оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: “Шаардана”
ТШЗ 19.5.	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх хугацаа: “Шаардана”
ТШЗ 20.5.	Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”
ТШЗ 20.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Туйм” - Incoterms 2020, DDP, бараа хүргэх газар “Үндэсний Дата Төв” УТҮГ
ТШЗ 23.1	Тендерийн баталгаа: “Шаардана” Тендерийн баталгааны дүн: 6,550,000 /зургаан сая таван зуун тавин мянган төгрөг/
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 24.5.3	ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан болон V бүлгийн маягтуудаас гадна бусад тендерт оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:
ТШЗ 25.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2023 оны 05-р сарын 12-ны өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут
ТШЗ 27.1.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг тендерт оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2023 оны 05-р сарын 12-ны өдөр Цаг: 10 цаг 30 минут Тендер нээх газрын хаяг: Үндэсний Дата Төвийн байр, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 34 дүгээр хороо Орбит дахь өөрийн байранд
Д. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ	

ТШЗ 31.2	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх “Ашиглахгүй”
Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	
ТШЗ 40.1	Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: “Тийм” ТШЗ-ны 8.5-т заасан гэрээний нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлнэ.]
Ё. БУСАД	
ТШЗ 43.1	Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдаж байгаа эсэх: “Үгүй”

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэхээр санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчийн марк, техникийн үзүүлэлт, бодит фото зургийг заавал хавсаргаж ирүүлнэ.

1. 10кВ-ын кабель шугамыг шинээр татаж холбох, дагалдах тоноглолыг суурилуулах.

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	10кв-н хөнгөн цагаан голтой, полиэтилен тусгаарлагчтай, хоёр ган туузан хуягтай өндөр температурт тэсвэртэй кабель 3х120 кв/мм. Өндөр хүчдэлийн кабелийн техникийн үзүүлэлт нь дүйцэхүйц эсвэл илүү байх.	м	2010	
2	Хуваарилах байгууламжид суурилуулах хамгаалалтын тоноглол	ш	1	
3	10 кВ-ын 3х120 кв.мм хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хуягласан кабель, дундын мұфт. GUST-12/240/800-L12 дундын мұфтийн техникийн үзүүлэлт нь дүйцэхүйц эсвэл илүү байх	ком	15	
4	Кабелийн хамгаалалтын тууз 250мм.	м	2010	
5	Кабелийн хамгаалалтын тоосго	ш	12,500	
6	Кабелийн суваг Л2 /2970*600*450, L*W*H/ /хамгаалалтын хар хоолой/	ш	700	
7	Кабелийн сувгийн таг Л2 /2970*850*100, L*W*H /	ш	700	
8	Кабелийн тэмдэглэл	ком		
9	Ган хоолой L=11м, Ø=159 мм	ш	8	
10	Зам буудаж сүвлэх	м	88	
11	Зам талбай сэргээх	м2	65	
12	Кабелийн хэсгийг элсээр дүүргэх	м3	15000	

1.1 Гүйцэтгэх ажлын жагсаалт.

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох.	м3	2200	
2	Шуудууг гараар ухах.	м3	25	
3	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ кабелийн суваг.	м3	70	
4	10 кВ -ын 3*120 кв.мм кабелийг сувагт сунгах.	м	2010	
5	10 кВ -ын 3 судастай 120 мм ² хүртэл огтлолтой кабельд мүфт тавих	ш	15	
6	Кабелийн заагч тэмдэг тавих.	ш	10	
7	Анхааруулах тууз кабель хийх.	м	2010	
8	Бетон зам, талбайг сэргээх.	м3	65	
9	Зам доогуур сүвлэхэд бэлдэж замын 2 талд ажлын байр ухах	м3	60	
10	Авто зам доогуур ф153 мм ган труба сүвлэх.	м	90	
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2 -р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах.	м3	1500	
12	Илүү шороо, асгаасыг ачиж зайлуулах	м3	1200	

3. КТПН-д 3 талын оролттой 10кВ-ын сэлгэн залгагч АВР тоноглолыг шинээр суурилуулах.

Тоног төхөөрөмж	Техникийн тодорхойлолтод тавигдах шаардлага	Тоо ширхэг
Дунд хүчдлийн хуваарилах байгууламжийн угсралт	<p>Дунд хүчдлийн хуваарилах байгууламжийн угсралт</p> <p>Хуваарилах байгууламж нь модуль бүтэцтэй ба өргөтгөх боломжтой байх ба эдгээр нь IEC 62271-200 д тодорхойлсон функциональ нэгжүүдээс бүрдэнэ. Үйлдвэрт хийгдсэн функциональ нэгжүүд нь ашиглагдах газар дээрээ боолтон холбоосоор угсрагдах боломжтой байна.</p> <p>Хэмжээ: Өндөр=2330mm, гүн=1605mm, өргөн=650mm.</p> <p>Бүх стандарт функциональ нэгж бүхий хуваарилах байгууламж нь өндөр ба гүн нь ижил байх.</p> <p>Хуваарилах байгууламжийг хана дагуу шахаж байршуулах тул нэг талын үйлчилгээтэй байх ёстой бөгөөд арын хэсгийг хананаас 100мм-ээс багагүй зайтай байршуулна.</p>	3+1 / үндсэн 3 ячейк +1 холболтын ячейк/
	<p>Функциональ нэгж тус бүрийн гадна бүрхүүлийн хамгаалалтын зэрэг нь IP3X байх. Функциональ нэгжийн хорго хоорондын хамгаалалтын зэрэг нь IP2XC байх.</p> <p>Хоргууд нь IEC 62271-200 стандартаар тодорхойлогдсон LSC 2B (Loss of Service Continuity) ба PM (тусгаарлагч ангилал) зэрэгэй байна. Мөн нэгж нь өндөр хүчдэлийн 3, нам хүчдэлийн 1 хорготой байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шин-ийн хорго, багаж ашиглах боломжтой - Таслуурын хорго, дотоод хориг хийх боломжтой - Кабелийн хорго, дотоод хориг хийх боломжтой - Нам хүчдэлийн хорго <p>Кабель ба шин-ийн холболт нь энгийн байх. Оролт ба гаралтын ячейкны холболтыг доороос оруулж холбох стандартын дагуу хийх ёстой.</p> <p>Дотоод нумын ангилал: IAC.</p> <p>Ячейкны дотоод нумын ангилал нь IEC 62271-200 д тодорхойлсоны дагуу 25кА 1сек, AFL шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>Хуваарилах байгууламжийн хийц: ил хэсэг будагдсан байх, бусад будагдаагүй бүх металл хийцүүд цинк эсвэл гальванжуулсан байна. Хуваарилах байгууламж нь тусгай хэрэгцээнд нийцсэн байна.</p>	
	Хэвийн утга	

	<table border="1" data-bbox="414 159 1433 438"> <tr> <td colspan="3">Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламжийн хэвийн утгууд:</td> </tr> <tr> <td>Хэвийн хүчдэл</td> <td>kV</td> <td>[12]</td> </tr> <tr> <td>Тусгаарлагын хэт хүчдэл тэсвэрлэх түвшин</td> <td>kV</td> <td>[28/75]</td> </tr> <tr> <td>Ерөнхий шин-ийн хэвийн гүйдэл</td> <td>A</td> <td>[1250]</td> </tr> <tr> <td>Таслуурын хэвийн гүйдэл</td> <td>A</td> <td>[630]</td> </tr> <tr> <td>Богино хугацаанд тэсвэрлэх гүйдэл ба хугацаа</td> <td>kA/s</td> <td>[25] / 3s</td> </tr> <tr> <td>Дотоод нумын ангилал</td> <td></td> <td>[25kA 1s] [AFL]</td> </tr> </table> <p>Хэвийн гүйдэл нь 3150А-аас ихгүй ба ашиглалтын нөхцөл нь хэвийн үед ячейканд албадмал агаар сэлгэлт шаардлагагүй.</p>	Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламжийн хэвийн утгууд:			Хэвийн хүчдэл	kV	[12]	Тусгаарлагын хэт хүчдэл тэсвэрлэх түвшин	kV	[28/75]	Ерөнхий шин-ийн хэвийн гүйдэл	A	[1250]	Таслуурын хэвийн гүйдэл	A	[630]	Богино хугацаанд тэсвэрлэх гүйдэл ба хугацаа	kA/s	[25] / 3s	Дотоод нумын ангилал		[25kA 1s] [AFL]	Иж бүрдэл
Дунд хүчдэлийн хуваарилах байгууламжийн хэвийн утгууд:																							
Хэвийн хүчдэл	kV	[12]																					
Тусгаарлагын хэт хүчдэл тэсвэрлэх түвшин	kV	[28/75]																					
Ерөнхий шин-ийн хэвийн гүйдэл	A	[1250]																					
Таслуурын хэвийн гүйдэл	A	[630]																					
Богино хугацаанд тэсвэрлэх гүйдэл ба хугацаа	kA/s	[25] / 3s																					
Дотоод нумын ангилал		[25kA 1s] [AFL]																					
	<p>Таслах, залгах төхөөрөмж</p> <p>Функциональ нэгжүүдийг тоноглох сэлгэн залгагчууд нь заавал нэг үйлдвэрлэгчийнх байх</p> <p>Функциональ нэгжүүд нь дараах тэргэнцэртэй үүрнээс нь авч болохуйц /схем задардаг/ төхөөрөмжүүдтэй байх боломжтой байх ёстой.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Үүрнээс нь авч болохуйц /сугардаг/, таслуур - Хуурай салгуур <p>Үүрнээс авч болдог /сугардаг/ хэсгүүдийн хаалтыг хооронд нь үл хамааралтайгаар цоожилох боломжтой байх.</p> <p>Таслуур болон контакторыг үүрэнд оруулах ба гаргахдаа таслуур, контакторын удирдлагын хэлхээ залгаатай, хаалга хаалттай үед үйлдэл хийгддэг байх.</p> <p>Үүрнээс нь авч болохуйц /сугардаг/ хэсэг үүрэн дотороо гарсан үед л хаалга онгойх боломжтой байх.</p>	Иж бүрдэл																					
	<p>Таслуур</p> <p>Таслуур ба контакторын таслах орчин нь вакуум байх, хуурай салгуурын таслах орчин нь агааран байх. IEC 62271-100 стандартаар тодорхойлсоны дагуу таслуур нь цахилгаан тэсвэрлэлтийн E2 ангилалаар (цахилгаан тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлсэн таслуур), механик тэсвэрлэлтийн M2 ангилалаар (10000 циклийн механик туршилт хийсэн, механик тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлсэн таслуур) тус тус загварчлагдсан байх.</p>	Иж бүрдэл																					
	<p>Кабелийн газардуулагч салгуур:</p> <p>Газардуулгын салгуур нь бүрэн хүчин чадлын хувьд IEC 62271-102 стандарттай байх ба энэ нь үндсэн залгах-таслах төхөөрөмжтэй дотоод механик хоригтой байх ёстой. Түлхүүр цоожоор түгжих, цахилгаан хориг түгжээ ашиглах зэрэг шийдлүүдээр нь энэ функцийг орлон гүйцэтгүүлэхийг зөвшөөрөхгүй.</p> <p>Түлхүүр цоожны систем нь газардуулагч салгуурыг залгаатай болон тасархай байрлалд түгжигддэг байх. Газардуулагч салгуурын ажиллагаа, мөн түүнчлэн цахилгаан хориг, байнгын цоож түгжээ, АА-ны зүүдэг цоож, хүчдэл заагч индикатор зэрэг нь зорилтод мужаа хамарсан байх</p>	Иж бүрдэл																					
	<p>Залгах, таслах төхөөрөмжийн ажиллагаа</p>	Иж бүрдэл																					

	<p>Бүх үйлдэлд (сугардаг төхөөрөмжийг оруулах-гаргах, газардуулгын салгуурыг залгах-таслах, ХТ-ийн гал хамгаалалгчийг оруулах-гаргах) гар бариул ашиглах ёстой ба энэ нь хөдөлгүүрт хөтлүүртэй байх боломжтой байна.</p> <p>Таслуур, газардуулгын салгуурын бүх үйлдлүүд нь ячекейкны нүүрэн талаас хийгдэх ёстой. Үүрэнд хийсэн үйлдэл бүрэн гүйцэтгэгдэх үед тэдгээрийг баталгаажуулах харгалзах индикатор заагчтай байх.</p> <p>Таслуур, газардуулгын салгуурын үйлдлийг ойлгомжтой тэмдэглэгээ ба өнгийн код хэлбэрээр тайлбарлах ёстой. Текст бичвэр хэлбэрийн зааварчилгээг зөвшөөрөхгүй. Сэлгэн залгах төхөөрөмж, сугардаг хэсгүүд, газардлагын салгуур зэргийн байрлалыг харуулах заагчууд байх.</p>	
	<p>Гүйдлийн трансформатор</p> <p>Фазын уламжлалт гүйдлийн трансформатор байна Хүчдэлийн трансформатор нь функциональ нэгжийн доод хэсэгт, кабелийн өмнө талд суурилагддаг байна. Хүчдэлийн трансформатор нь фаз-газартай схемээр холбогддог, гал хамгаалагч бүхий байна. Хэрэв гал хамгаалагчтай бол тэр нь суурин эсвэл сугардаг байх.</p> <p>Voltage: 12 kV Rated frequency (Hz): 50-60Hz Rated secondary current: 5A, 1A We can supply high precision current transformers of class 0.2S or 0.5S for measuring IthKa/s-15/1</p>	3 ширхэг
	<p>Хүчдэлийн трансформатор</p> <p>Фазын уламжлалт гүйдлийн трансформатор байна Хүчдэлийн трансформатор нь функциональ нэгжийн доод хэсэгт, кабелийн өмнө талд суурилагддаг байна. Хүчдэлийн трансформатор нь фаз-газартай схемээр холбогддог, гал хамгаалагч бүхий байна. Хэрэв гал хамгаалагчтай бол тэр нь суурин эсвэл сугардаг байх.</p> <p>Standart: IEC61869-3:2011 Voltage: 10kV Accuracy classes combination: 1.0/3P Rated output (VA):100/50 VA Thermal limiting output (VA):350 VA Rated insulation level (kV): 12/42/75 kV Rated frequency (Hz): 50-60Hz</p>	9 ширхэг
	<p>Ерөнхий шин ба газардуулгын хэлхээ</p> <p>Ячейк нь хавтгай хэлбэрийн ерөнхий зэс шин-тэй байна. Функциональ нэгж дэх шин-үүд зэрэгцээ, тэгш хэмтэй байрлах</p> <p>Газардуулга зэс дамжуулагчтай байна. Бүх хоргуудын газардуулгын дамжуулагчууд нь хоорондоо холбогдсон байх ба мөн түүнчлэн газардуулгын үндсэн дамжуулагчид холбогдоно. Газардуулгын үндсэн дамжуулагч нь кабелийн хоргонд суурилагдана.</p>	Иж бүрдэл
	<p>44.3. Реле хамгаалалт: Үйлдвэрлэгчид тавигдах шаардлага</p>	

	<p>Микропроцессорны реле хамгаалалт үйлдвэрлэгч нь 2008 оны хувилбар бүхий хүчин төгөлдөр ISO 9001 гэрчилгээ ба чанарын баталгаа, чанарын хяналтын системийн холбогдох гэрчилгээтэй байх.</p> <p>Үйлдвэрлэгч нь байгаль орчны ISO 14001 гэрчилгээтэй байх.</p> <p>Үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч нь төслийн явцад дэмжлэг үзүүлэх боломжтой, байнгын төлөөлөгчийн газартай байх ба үүнийгээ нотлох баримт бичгийг ирүүлэх.</p> <p>Үйлдвэрлэгч нь микропроцессорны реле хамгаалалтыг бүс нутгийн төлөөлөгчийн газараар дамжуулах санал болгох боломжтой байх.</p> <p>Микропроцессорны реле хамгаалалт нь үйлдвэрийн цахилгаан хангамжид ашиглахыг зөвлөсөн олон улсын стандартуудыг бүрэн мөрдөж байх.</p> <p>Үйлдвэрлэгч нь байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс түүхий эдийн эх үүсвэрийг найдвартай эх үүсвэрээс авдаг байх.</p> <p>Үйлдвэрлэгч нь байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжтой байх.</p>	3 ширхэг
<p>Реле хамгаалалтад тавигдах шаардлага</p>	<p>Хамгаалалт, удирдлагын төхөөрөмж нь микропроцессорны байх ёстой ба найдвартай байдал, аюулгүй байдал, засвар үйлчилгээ авах боломжтой байдал нь өндөр зэрэгтэй байх шаардлагыг бүрэн хангасан байх.</p> <p>Реле нь салдаг буюу хамгийн ихдээ 10 мин солих боломжтой байна. Үүний тулд арын холболтын терминалууд нь салдаг хийцтэй, монтажны утасны холболт тайлахгүйгээр салгаж, дараагийн реленд холбогддог байх.</p> <p>Релений тавил тохируулгын нэг программ хангамжтай байх ба энэ нь шаардлагатай бүх тавил болон тохиргоог хийх боломжтой хэрэгслүүдийг бүрэн агуулсан, Windows үйлдлийн системтэй зохицож ажилладаг байх.</p> <p>Программын тохируулга хийх холболт нь релений урд нүүрнээс USB 2.0 загварын холбогч залгуураар холбогддог байх ёстой. Мөн түүнчлэн тохируулгыг алсаас LAN сүлжээ ашиглан хийж болдог байх бөгөөд хууль бус цахим халдлагаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нууц үг ашиглаж холбогддог байх ёстой. Тавил болон тохиргоог релетэй шууд холбогдохгүйгээр тусдаа компьютер дээр урьдчилан файл хэлбэрээр бэлдэх, түүнийг байран дээр нь болон алсаас холбогдоод хуулж суулгах боломжтой байна.</p> <p>Реле нь нийтлэг хэрэглэдэг олон улсын хэл дээр ашиглагддаг релетэй байрнаас ажиллах интерфэйстэй (HMI) байх.</p>	
<p>Удирдлагын функцүүд</p>	<p>Реле нь урьдчилан бэлтгэгдсэн удирдлагын функцүүдийг агуулсан байх ёстой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Таслуур болон бусад төхөөрөмжийг шууд удирдлага - Синхрон хяналттай автомат залгалт - Ачааллыг бууруулж хөдөлгүүрийг автоматаар дахин асаалт <p>Релений HMI нь аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх үүднээс релен дотор тусгай хоригийн тохиргоо хийх боломжтой байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Түгжиж барих / Баталгаажуулах (ANSI 86) - Өөр дээрх дохиолол (ANSI 30) 	

- Хүчирхэг программчилагдах логик схем (энэ нь хамгаалалт, удирдлагын функцүүдийг тохируулах, мөн оролт, гаралт, дохиоллын заагч зэргийг тохируулахад ашиглагдана
- Хоригийн матрицтай байх.

Хэмжил зүйн функцүүд

Ашиглалтын дагуу реле нь дараах хэмжилтүүдийг санал болгож, өгөгдлийг НМІ дэлгэц дээр харуулж байх.

- Гүйдэл: Үйлчлэх утга / Оргил утга
- Тэг дарааллын гүйдэл: Тооцооллын / Хэмжилтийн
- Хүчдэл: Фаз-фаз / фаз-газар
- Тэг дарааллын хүчдэл: Тооцооллын / Хэмжилтийн
- Чадал: Бодит, Хуурмаг, Бүрэн, Оргил ачаалал, Чадлын коэффициент
- Бодит болон хуурмаг энергийн тоолуур: Тооцооллын / Импульсийн
- Шууд, урвуу, тэг - дарааллын гүйдэл ба хүчдэл

Релений дотоод оношилгоо ба бичлэгүүд

Микропроцессорны реле нь өөрийгөө шалгах, оношлох болон бичлэг хийх боломжтой байх.

- Релений дотоод гэмтлийг илрүүлж, алдаатай буруу ажиллагаанаас сэргийлэх
- Өргөн хүрээтэй гэмтэл гарсан тохиолдолд релег аюулгүй ажиллагааны горимд оруулж, дохиоллох контактаар дохио өгүүлнэ.
- Засвар үйлчилгээний бүртгэл, техник хангамжийн шалгалт хийгддэг байх.

Релений гэмтлийн бичлэгийг бичиж эхлэх нөхцлийг тохируулах боломжтой байх бөгөөд хамгийн багадаа 1 мс-ийн нарийвчлалтайгаар цагийг тэмдэглэж, огноог бүртгэдэг байх ёстой. Хамгийн багадаа сүүлийн 5 гэмтлийн бичлэг байнгын санах ойд хадгалагддаг байх ёстой. Релений бүртгэл (COMTRADE format) нэг мөчлөгт хамгийн багадаа 24 циклийн нягтаршилтай, 8 аналог, 32 тоон сувгийг бүртгэх боломжтой байна.

44.4. Реле хамгаалалт: Бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага

Техникийн үзүүлэлтүүд	Заавал хангах утга
Ерөнхий шаардлага	
Релений ажиллах хэвийн хүчдэл	AC/DC 40-265 В
Импульсийн хүчдэл тэсвэрлэлт	IEC 60255-27 5 кВ, 1.2/50 микро.сек
Ажиллах орчны температур - Хуурай халуун	+70 градус
Ажиллах орчны температур - Хүйтэн	-40 градус
Ажиллах өндөр /далайн түвшнээс дээш/	2000м хүртлэх
Орчны чийгшил	0-95 %
Чичиргээний тэсвэрлэлт	IEC 60255-21-1 1Гн, 10-150 Гц

Цохилтын тэсвэрлэлт	IEC 60255-21-2 10Гн / 11 мс
Газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлт	IEC 60255-21-3 2Г-хэвтээ / 1Г-босоо, 1-35 Гц
Хамгаалалтын зэрэг	IP54
Аваарын үеийн тасралтын бичлэг	12000 минут
Аваарын бичлэгийн циклийн буюу үеийн тоо	32 цикл
Реленд хийгдсэн үйлдэл болгоныг бичих тоо	200 ш-ээс багагүй
Фазын гүйдлийн оролт	
Гүйдлийн оролтын хэвийн утга	5A (1-10)
Гүйдлийн хэмжих хязгаар	0.005A - 250A
Гүйдлийн тавилын хязгаар	0.25A - 100A-аас багагүй
Гүйдлийн тавилын хязгаар	0.5A - 100A-аас багагүй
Үргэлжилсэн хугацаанд даах гүйдэл	20A-аас багагүй
Богино хугацаанд даах гүйдэл ба хугацаа	100 A / 10сек багагүй
Богино хугацаанд даах гүйдэл ба хугацаа	500 A / 1сек-ээс багагүй
Гүйдлийн оролтын дотоод эсэргүүцэл	0.003 Ом-оос ихгүй
Тэг дарааллын гүйдлийн оролт - I_{o1}	
Гүйдлийн оролтын хэвийн утга	1 A
Гүйдлийн хэмжих хязгаар	0.003A - 10A -аас багагүй
Гүйдлийн тавилын хязгаар	0.25A - 100A-аас багагүй
Гүйдлийн тавилын хязгаар	0.5A - 100A-аас багагүй
Үргэлжилсэн хугацаанд даах гүйдэл	4A-аас багагүй
Богино хугацаанд даах гүйдэл ба хугацаа	20A / 10сек багагүй
Богино хугацаанд даах гүйдэл ба хугацаа	100A / 1сек багагүй
Гүйдлийн оролтын дотоод эсэргүүцэл	0.02 Ом-оос ихгүй
Тэг дарааллын гүйдлийн оролт - I_{o2}	
Гүйдлийн оролтын хэвийн утга	0.2 A
Гүйдлийн хэмжих хязгаар	0.0001A - 2A -аас багагүй
Гүйдлийн тавилын хязгаар	0.25A - 100A-аас багагүй
Гүйдлийн тавилын хязгаар	0.5A - 100A-аас багагүй
Үргэлжилсэн хугацаанд даах гүйдэл	0.8A-аас багагүй
Богино хугацаанд даах гүйдэл ба хугацаа	4A / 10сек багагүй
Богино хугацаанд даах гүйдэл ба хугацаа	20A / 1сек багагүй

Гүйдлийн оролтын дотоод эсэргүүцэл	0.02 Ом-оос ихгүй
Хүчдлийн оролт	
Хүчдлийн оролтын хэвийн утга	100 В
Хүчдэлийн хэмжих хязгаар	0 - 185 В багагүй
Үргэлжилсэн хугацаанд даах хүчдэл	250 В багагүй
Давтамжийн хэвийн утга	45-65 Гц байх
Давтамжийн хэмжих хязгаар	16 - 95 Гц багагүй
Гаралтын реле, түүний контакт	
Командтын гаралтын релений тоо	7 ш
Дохиолох гаралтын релений тоо	2 ш
Контактын тусгаарах хүчдэл	AC/DC 250 В
Үргэлжилсэн хугацаанд даах гүйдэл	5 А -аас багагүй
Богино хугацаанд даах гүйдэл ба хугацаа	30А / 0.5 сек
Богино хугацаанд даах гүйдэл ба хугацаа	15А / 3 сек
Контактын таслах чадал	2000 ВА
Контактын ажиллах хугацаа	7 мсек
Тоон оролт (Digital input)	
Оролтын тоо	16 ш
Оролтын хэлээний хүчдэл	AC/DC 230В
Мэдрэх гүйдэл	3 мА
Идэвхжих хугацаа	11 - 15 мСек
Буцах хугцаа /Reset time/	11 - 15 мСек
Хамгаалалтын функцууд	
Гэмтлийн зай тодорхойлох	21FL
Тэгш бус ачааллын хамгаалалт	46BC
Багтаамжийн хэт хүчдэлийн хамгаалалт	59C
Тогтворгүй газардлагын хамгаалалт	67NI
Автомат дахин залгагч	79
Ачаалал хаялтын хамгаалалт	37
Хүчдэлийн хоригтой гүйдэл ихсэлтийн хамгаалалт	51V
Бодит чадлын бууралтын чиглэлтэй хамгаалалт	32

	Синхронизмыг хянагч	25		
	Хүчдэлийн бууралтын хамгаалалт	27		
	Урвуу дарааллын хэт хүчдэлийн хамгаалалт	47		
	Хүчдэлийн ихсэлтийн хамгаалалт	59		
	Хүчдэлийн трансформаторын хяналт	60FL		
	Чиглэлтэй ихсэх гүйдлийн хамгаалалт	67		
	Давтамжийн ихсэлт/ бууралтын хамгаалалт	81		
	Давтамжийн өөрчлөлтийн хурдны хамгаалалт	81R		
	Давтамжийн бууралт	81U		
	Нейтралын хүчдэлийн шилжилт	59N		
	Гүйдлийн трансформаторын хяналт	60		
	Конденсаторын бакны тэнцвэргүй байдал	51C		
	Дулааны хэт ачаалал	49		
	Фазын ихсэх гүйдлийн хамгаалалт	50/51		
	Газардлагын гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт	50N/51N		
	Таслуурын алдаа	50BF		
	Switch On To Fault (SOTF)	50HS		
	Газардлагын гүйдлийн чиглэлтэй хамгаалалт	67N		
	Соронзлолтын гүйдлийн хамгаалалт	68F2		
	5-р гармоникийн илрүүлэлт	68H5		
	Програмчлагдах шатлалууд	99		
	Програмчлагдах муруйнууд	ANSI/IEEE, IEEE2, IEC характерситиктай		
	Мэдээлэл дамжуулах протоколууд			
	Мэдээлэл дамжуулах протоколууд	IEC 61850 ed1 & ed2		
		IEC 60870-5-101 & 103		
		DNP3 over Ethernet		
		DNP3 serial		
		Modbus over Ethernet		
		Modbus serial		
		Ethernet IP		
		Profibus DP		
		SPAbus		

Редунданс протокол	RSTP/PRP			
Бусад шаардлага				
Windows орчны программтай байх	Шаардлагатай			
Ашиглалт, тавил тохируулгын сургалт явуулах	Шаардлагатай			
Үйлдвэрийн туршилтын протокол дагалдах	Шаардлагатай			
Ашиглалтын заавар монгол хэл дээр байх	Шаардлагатай			
Вакум таслуурт тавигдах техникийн үзүүлэлт				
№	Техникийн үзүүлэлт	Нэгж	Заавал хангах утга	3 ширхэг
A	Вакуум таслуурт тавигдах техникийн шаардлагууд			
1	Үйлвэрлэлд мөрдсөн стандарт	-	IEC 62271-100	
2	BT-ын ажиллах хэвийн хүчдэл	кВ	12	
3	BT-ын аянгын импульсийн тэсвэрлэх хүчдэл	кВ	75	
4	BT-ын хэвийн гүйдэл	A	630	
5	BT-ын хэвийн таслах гүйдэл	кA	40	
6	BT-ын 3 сек-ийн халалт тэсвэрлэх гүйдэл	кA	16	
7	Богино хугацаанд тэсвэрлэх гүйдэл	кA	28	

8	Үйлдвэрлэлийн давтамжтай 1 мин туршилтын хүчдэл	кВ	42
9	Механик нөөц буюу таслах залгах циклийн тоо	удаа	30000
10	ВТ-ын хувийн таслах хугацаа	мс	35-53
11	ВТ-ын бүрэн таслах хугацаа	мс	55-62
12	ВТ-ын хувийн залгах хугацаа	мс	45-63
13	ВТ-ын нумын тэсвэрлэх хугацаа	мс	2-12
14	Ашиглалтын үеийн температурын дээд утга	°C	+ 40
15	Ашиглалтын үеийн температурын доод утга	°C	- 25
16	Залгах ороомгийн хэвийн хүчдэл	В	АС 220
17	Залгах ороомгийн ажиллах хүчдэлийн хязгаар	В	130-260
18	Таслах ороомгийн хэвийн хүчдэл	В	АС 220
19	Таслах ороомгийн ажиллах хүчдэлийн хязгаар	В	130-260
20	ВТ-ын хөтлүүрийн төрөл	-	Пүршин - моторт

	21	Хөтлүүрийн хөдөлгүүрийн хэвийн хүчдэл	В	АС 220	
	22	Хөтлүүрийн хөдөлгүүрийн ажиллах хүчдэлийн хязгаар	В	187-253	
	23	Хөтлүүрийн хөдөлгүүрийн хэрэглэх чадал /ихгүй/	ВА	≤120	
	24	Хөтлүүрийн цэнэглэх хугацаа	с	4-12	
	25	Суурилуулалтын төрөл	-	Сугардаг	
	26	Далайн түвшнээс дээш суурилуулах өндөр	м	1200	
	27	Бохирдлын төрөл	-	Тоосжилттой	
	28	Харьцангуй чийгшил дунджаар	%	MAX: 95	
	29	Харьцангуй чийгшил дунджаар	%	MIN: 63	
	30	Жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ	мм	22	
	31	BT-ын нийт жин	кг	≤ 135	
	С	Вакуум таслуурт хийгдэх засвар үйлчилгээ			
	1	Вакуум таслуурууд нь ямар ч төрлийн засвар	-	Хөндийрүүлгийг арчиж	

		шаардахгүйгээр үйлдвэрлэгдсэн байх бөгөөд ашиглагч байгууллагаас хийгдэх засвар үйлчилгээ гэдэгт дараах зүйлсийг тооцно. Үүнд:		цэвэрлэх	
			-	BT-ын гол хэлхээний бат бөхийг богино хугацаанд туршилтын хүчдэлээр турших	
			-	BT-ын гол хэлхээний шилжилтийн эсэргүүцлийг хэмжих	
			-	5-аас багагүй удаа таслаж, залгах үйлдлээр BT-г шалгах	
Ерөнхий онцлог					
<p>Хамгаалалт, удирдлагын төхөөрөмж нь микропроцессорны байх ёстой ба найдвартай байдал, аюулгүй байдал, засвар үйлчилгээ авах боломжтой байдал нь өндөр зэрэгтэй байх шаардлагыг бүрэн хангасан байх.</p> <p>Реле нь салдаг буюу хамгийн ихдээ 10 мин солих боломжтой байна. Үүний тулд арын холболтын терминалууд нь салдаг хийцтэй, монтажны утасны холболт тайлахгүйгээр салгаж, дараагийн реленд холбогддог байх ёстой.</p> <p>Релений тавил тохируулгын нэг программ хангамжтай байх ба энэ нь шаардлагатай бүх тавил болон тохиргоог хийх боломжтой хэрэгслүүдийг бүрэн агуулсан, Windows үйлдлийн системтэй зохицож ажилладаг байх.</p> <p>Программын тохируулга хийх холболт нь релений урд нүүрнээс USB 2.0 загварын холбогч залгуураар холбогддог байх.</p> <p>Тохируулгыг алсаас LAN сүлжээ ашиглан хийж болдог байх бөгөөд хууль бус цахим халдлагаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нууц үг ашиглаж холбогддог байх.</p> <p>Тавил болон тохиргоог релетэй шууд холбогдохгүйгээр тусдаа компьютер дээр урьдчилан файл хэлбэрээр бэлдэх, түүнийг байран дээр нь болон алсаас холбогдоод хуулж суулгах боломжтой байна.</p>					

Хийгдэх ажлын жагсаалт.

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	10 кВ-ын КСО буулгах	ш	1
2	Дэд станцид бетонон шалыг ухаж сувагчлал бэлдэх /D1000*L5000*H450мм/	м3	3
3	Кабель сунгаж мүфт хийх.	м	30
4	10 кВ -ын 3*120 мм ² 3 ширхэг кабелийг сувагт сунгах.	м	10
5	10 кВ -ын 3*120 мм ² 3 ширхэг кабельд дундын болон төгсгөлийн мүфт хийх.	ш	6
6	10кВ-ын 3*120мм ² кабелийг АВР төхөөрөмжөөс дэд станцийн ачаалал таслагч руу татах.	м	10
7	3 талт АВР төхөөрөмжийн туршилт тохируулгын ажил хийх.	ш	1
8	Кабель шугамын өндөр хүчдлийн лабораторын туршилт хийх.	ш	2

3. Төвийн өндөр болон нам хүчдлийн хоёрдогч хэлхээний тоноглол нийлүүлэх, суурилуулах.

Бараа материал	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг
	<p>Input, Output Current Input: Specify when ordering 1A or 5A Rating consumption: <1VA Wave load down: 10A Over load withstand: 10A /3Hours/ 100A /2 secs/</p> <p>Voltage input Rated voltage /PT,GPT/ :50-200V Measuring range: 2-800VAC Burden <1.0VA</p>	

<p>Өндөр хүчдлийн алсын удирдлага бүхий реле хамгаалалтын тоног төхөөрөмж</p>	<p>Overvoltage: 130VAC [3 Hours] 2100VAC[1 Minute] Range 2-800 Vac Power Supply: DC110/125V, AC85-265V 50-60HZ Consumption: 10W typical 15W max</p> <p>Digital Input Number of channels: CB status input 1 channel+10 channel Rating: Wet Contacts:DC 110/ DC 125V External DC Voltage Only</p> <p>Real Time Clock Error: Approximately 60s/ month Endurance : 10 over years</p> <p>Metering General metering: True RMS Accuracy $\pm 0.3\%$ /F,S/ Protection metering: Fundamental /rejects harmonics and dc offset/ Active power $\pm 0.3\%$ /F,S/ Reactive Power $\pm 0.3\%$ /F,S/ Apparent Power $\pm 0.3\%$ /F,S/ Harmonic Analysis: THD, Even, THD, Odd THD, K-Factor, Crest Factor, 2nd-63rd /Voltage and currents/ Vector Diagram: magnitude and phase / voltage and currents/</p> <p>Monitoring Event record Save count timetable:800 count Alignment: 1ms Save: Save up to the last 200 in NVRAM Data logger Channel: 1-8 Type: 4 voltage, 4 Current Oscillography Channels: 1 to 8 Samples:1,8,16,32,64 or 128 samples/cycle</p> <p>Communication Standart: RS232,RS485, Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 120100</p>	<p>1</p>
---	--	----------

	<p>Protocol: Modbus RTU Control cables and others Ethernet Port /option/ Type: 10/100 Base T Protocol: Modbus TCP</p> <p>Type Test IEC 60255-22 KEMC 1120</p> <p>Dimension: Нүүрний хэсэг: H310мм*W240мм*D20мм Суурилагдах хэсэг: H263мм*W225мм*D105.2мм</p>	
Угсралт суурилуулалт	<ul style="list-style-type: none"> - Санал болгож буй өндөр хүчдлийн реле хамгаалалтын тоног төхөөрөмжийг Монгол улсын эрчим хүчний эрх бүхий улсын байгууллагаар реле хамгаалалтын туршилт тохируулгыг хийж гүйцэтгүүлэх, реле хамгаалалтын тавил тооцоо бодуулах, туршилтын актыг үйлдэж хүлээлгэн өгөх. Дээрх эрчим хүчний эрх бүхий улсын байгууллагаар ажил дууссан актыг хөндлөнгийн дүгнэлтийн хамт үйлдэх. - Төвийн өндөр хүчдлийн вакуум таслуурт реле хамгаалалтын тохиргоог хийж суурилуулах, туршилтын сэлгэн залгалтыг 10-аас доошгүй удаа гүйцэтгэж, акт үйлдэх 	1

Тоног төхөөрөмж	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг
10 kv covers	<ul style="list-style-type: none"> - Material: EPDM rubber - Type: Deadbreak Elbow - Fully rated 15/25kV, 600A - 100% peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials - Ratings: 8.3kV Max Phase-to-Ground – Operating Voltage 14.4kV Max Phase-to-Phase 95kV BIL – Impulse Withstand (1.2 x 50 microsecond wave) 34kV AC – One minute withstand 53kV DC – 15 minutes withstand 	6 ширхэг

	<p>11kV AC – Corona Extinction @ 3pC sensitivity 600 Amp – Continuous 25kA Sym – 10 Cycles Momentary</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimension: <ul style="list-style-type: none"> ● Package Level 2 Width:8.5 in 216 mm ● Package Level 2 Height:3.62 in 92 mm ● Package Level 2 Depth / Length:12.56 in 319 мм - Бусад: Сарниулагчийн таг, K650 бэхэлгээ, K655CA холбогч, тусгаарлагч буюу цэвэрлэгч тосны хамт иж бүрдэл байх. 																									
10 kv Power fuse	<ul style="list-style-type: none"> - Ratings: Rated voltage 24kV, Rated current G20A, Breaking current 40kA, Minimum breaking current /A/ 5In - Dimensions: A-442, B-55 	20 ширхэг																								
10 kv TR fuse	<ul style="list-style-type: none"> - Ratings: Rated voltage 24kV, Rated current G40A, Breaking current 40kA, Minimum breaking current /A/ 5In - Dimensions: A-442, B-77 	15 ширхэг																								
10 kv LBS fuse	<ul style="list-style-type: none"> - Ratings: Rated voltage 24kV, Rated current G80A, - Breaking current 160kA, - Minimum breaking current /A/ 5In 	10 ширхэг																								
10kv KCO fuse	<ul style="list-style-type: none"> - Ratings: Rated voltage 24kV, - Rated current G80A, Breaking current 160kA, Minimum breaking current /A/ 5In 	5 ширхэг																								
Low voltage Breaker	<ul style="list-style-type: none"> - Phase 3 - Voltage 600V - 250 A 	2 ширхэг																								
Low voltage Breaker	<ul style="list-style-type: none"> - Phase 3 - Voltage 600V - 400 A 	2 ширхэг																								
Low voltage Breaker	<ul style="list-style-type: none"> - Phase 4 - Voltage 600V - 250 A 	1 ширхэг																								
10 kv current transformer	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Highest voltage for equipment</th> <th rowspan="2">Phase</th> <th colspan="2">Ratio</th> <th rowspan="2">Burben</th> <th rowspan="2">Accuracy class</th> <th rowspan="2">Rated Voltage Factory</th> <th rowspan="2">Over current Factor</th> <th rowspan="2">Insulation level</th> <th rowspan="2">Total weight</th> </tr> <tr> <th>Voltage</th> <th>Current</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">24 kV</td> <td rowspan="2">3p 4W</td> <td>$\frac{22900}{\sqrt{3}}/\frac{190}{\sqrt{3}}$ V</td> <td>5/5A-15/5A</td> <td rowspan="2">25VAx3</td> <td rowspan="2">0.5W</td> <td rowspan="2">1.2 Vn/cont 1.5 Vn/30c</td> <td rowspan="2">150 In</td> <td rowspan="2">50/125 kV</td> <td rowspan="2">100-140 kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20/5A-50/5A</td> </tr> </tbody> </table>	Highest voltage for equipment	Phase	Ratio		Burben	Accuracy class	Rated Voltage Factory	Over current Factor	Insulation level	Total weight	Voltage	Current	24 kV	3p 4W	$\frac{22900}{\sqrt{3}}/\frac{190}{\sqrt{3}}$ V	5/5A-15/5A	25VAx3	0.5W	1.2 Vn/cont 1.5 Vn/30c	150 In	50/125 kV	100-140 kg		20/5A-50/5A	3 ширхэг
Highest voltage for equipment	Phase			Ratio								Burben	Accuracy class			Rated Voltage Factory	Over current Factor							Insulation level	Total weight	
		Voltage	Current																							
24 kV	3p 4W	$\frac{22900}{\sqrt{3}}/\frac{190}{\sqrt{3}}$ V	5/5A-15/5A	25VAx3	0.5W	1.2 Vn/cont 1.5 Vn/30c	150 In	50/125 kV	100-140 kg																	
			20/5A-50/5A																							

	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>75/5A-250/5A</td> <td></td> <td></td> <td>40In</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>300/5A-1200/5A</td> <td></td> <td>0.3W</td> <td>40 In</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>L mm</td> <td>H mm</td> <td>W mm</td> </tr> <tr> <td>840</td> <td>570</td> <td>500</td> </tr> </table> <p>Other requirements: Complete installation, adjustment, routing and disconnection of the power supply equipment. Execute the completed act together with an independent opinion. Completely hand over the equipment to Mongolian Energy Professional Organization. Organize special training.</p>			75/5A-250/5A			40In					300/5A-1200/5A		0.3W	40 In			L mm	H mm	W mm	840	570	500	
		75/5A-250/5A			40In																			
		300/5A-1200/5A		0.3W	40 In																			
L mm	H mm	W mm																						
840	570	500																						
Power Connector /хүчний залгуур/	- Current Rating- 32A, Rated Voltage-220-250V, Frequency-50Hz, Degree protection- IP44 or IP67, Ambient temperature -25 ⁰ C÷+40 ⁰ C, IEC -309 , 2P+E /	60 ширхэг																						
10кВ хүчдлийн хамгаалалт /ОПН/	- Voltage -10kV - Rated Voltage kV /8.9, 10.5, 11.5, 12, 12.5, 12.7/, - Voltage at pulsed current on a wave of 30/60µs, kV, not witch amplitude /30.2, 35.6, 39.0,40.7, 42.7, 43.1/ - Specific energy intensity	2 ширхэг																						
АСВ хүчдлийн удирдлага	- Voltage 200-240VAC - Delay time-500-700ms - Frequency-50/60Hz -	3 ширхэг																						
Limit switch	- Lever arm roller, lever length 26mm, body dimensions 27.8*10.3*18.8mm, switch method – NO, NC, AC arting 15A/250VAC, operating temperature- - 25....70 ⁰ C	9 ширхэг																						
Low voltage fuse base	- Rating current: 250V, 10A - Attachment hole: 26x30 - Number pole: 3 - Ambie	20 ширхэг																						
Low voltage relay	- Number of pole: 4, 50Hz - Number of contacts: 22-41 - Main circuit rating current: 14-60VA - Phase: 1 - Main circuit rating voltage: 24VDC - Electricity type, Power source: DC	19 ширхэг																						

	- Parts – Relay boards							
Power contactor relay	<ul style="list-style-type: none"> - Type: Led indicator - Terminal: plug-in/solder - Contact: DPDT - Load ratings: Rated load 250VAC, 50/60Hz, rated current 40A, Coil resistance 6.700, Armature off/on 33.1 57.9, power consumption 2.5W - current 40A, 25A - NO, NC 	9 ширхэг						
Voltage transformer	<ul style="list-style-type: none"> - Class: 1.0 - PRI voltage: 380V - Sec voltage: 190V - Max voltage 0.72kV - Burden 50VA - Frequency: 50Hz - Voltage factor: 1.2 Vn cont 	3 ширхэг						
High voltage line Insulator	<ul style="list-style-type: none"> - Type: HVF - Rated voltage 12kV - Material: EPDM rubber /insulation/ 	10 ширхэг						
Low voltage timer relay	<ul style="list-style-type: none"> - Voltage: DC24V - Contact: 3A/220VAC resistive - Operating pattern: On-delay - Contact from: 2a 2b - Consumption power: AC220V 2.1VA - Accuracy: error by voltage -within +-0.5% - Return time: below 100ms 	4 ширхэг						
Transformer insulation	<ul style="list-style-type: none"> - Type: HVF - Rated voltage 12kV - Material: EPDM rubber /insulation/ 	10 ширхэг						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Description</th> <th style="width: 15%;">Unit</th> <th style="width: 35%;">Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Description	Unit	Data				1 ком
Description	Unit	Data						

High voltage VCB	Rated Voltage		kV	12-35
	Rated Frequency		Hz	50/60
	Rated insulation level	Rated power frequency withstand voltage / 1min	kV	42-60
		Lighthing impulse withstand voltage /peak value/	kV	75/95/140
	Rated current of busbar		A	1250/1550
	Rated current of T-off bar		A	1250/1550
	Rated short time withstand		kA	25/40
	Rated short circuit making current /peak value/		kA	63/140
	Rated peak value withstand current /peak value/		kA	63/140
	Rated peak withstand current/peak value/		kA	63/140

	Resistance of main circuit	$\mu\Omega$	$\leq 150 + CT^{**} / \leq 630A /$ $\leq 100 + CT^{**} / \leq 1250A /$ $\leq 70 + CT^{**} / \leq 2000A /$ $\leq 50 + CT^{**} / \leq 2500A /$		
	Ingress protection degree		Enclosure IP4X, Compartment IP2X		
	Overall dimension /w x h x d/	Mm	650-800 x 2250 x 1400		
	Rated short circuit breaking current	kA	25		
	Rated short time withstand current /4s/	kA	25		
	Rated short circuit breaking times	No of times	50		
	Electrical endurance	No of times	IEC 62271-200 and GB1984-2003		
	Rated operating sequence		0-0.3s-CO-180s-CO /ip to 40 kA/ 0-180s-CO-180s- CO/50kA/		

Rated auxiliary control voltage	V	AC110/220; DC 110/220
Rated closing time	ms	35-70
Rated opening time	ms	25-35
Rated breaking time	ms	40-50
Current transformer		3
Earthing switch		1
Application		B

Switchgear:

- The enclosure of switchgear is designed with ingress protection degree of IP4X as per IEC 62271-200. The metallic and earthed enclosure protects the operational against the approach with live parts and against contact with moving parts inside the switchgear panel. It also protects AMS series switchgear against the penetration of foreign objects which could cause a severe short-circuit of the system. Although all specialists are in basic agreement that manufacturers and end users have to mind preventing faults in switchgear installations in which internal arcing occurs, however, it is also known that such faults can not be completely prevented in all cases. This is the reason why in most countries the internal arcing test is a compulsory condition for medium voltage metal-clad switchgear. Thanks to its completed metal-clad design and its sturdy hinge and locking system of doors, AMS series switchgear had successfully passed the internal arcing fault test in accordance with IEC 62271-200 in all three high voltage compartments.

Pressure Relief Flap:

- At the top of all three high voltage compartments, switchgear is equipped with pressure relief flaps, which will open automatically to the rear side of switchgear when pressure loading is enabled because of internal arcing faults in the corresponding compartment. The pressure relief flaps protect from the following dangerous situations which will endanger the operating personnel or extend the effect of the fault to the whole switchgear system:
 - burn-through of barriers to adjacent compartments.
 - burn-through of partitions to adjacent panels.
 - over-pressure loading to adjacent compartments and panels.
 - properly closed doors, shutters, etc open themselves. parts of switchgear fly off.

Interlock system:

- Switchgear is equipped with a comprehensive system of preventive mechanical interlocking to protect the equipment operation and service personnel from dangers of mal- operation. The interlocking are designed to prevent:
 - A closed circuit breaker being inserted into or withdrawn from the service position.
 - A circuit breaker being closed in other than the service, test positions.
 - A circuit breaker being racked into the service position if the secondary contacts plug has not been fitted.
 - Insertion of the circuit breaker into service position or withdrawal from service position if the door of circuit breaker compartment is opened.
 - Closing of earthing switch when the circuit breaker is locked in the service position.
 - Opening of the door of cable compartment when the earthing switch is in open position.

Disengagement of secondary plug from socket when the circuit breaker is located at service position.

Shutter Locking System:

- The metal-clad switchgear is equipped with shutters in front of the spouts in the circuit breaker compartment and when the circuit breaker is in the test or pull-out position, the shutter will automatically close and lock to provide the designed IP protection and to prevent from mistake-opening which will cause lethal danger in some cases to the operating personnel during maintenance.

Climate and Ambient Conditions:

- Normal Operation condition Ambient temperature: -15°C — +40°C;
Daily average temperature: \leq +35°C Environmental humidity:
Daily average relative humidity: \leq 95%
Monthly average relative humidity: 90%
Maximum operation altitude: 1000m above sea level

- Special Operation conditions

If AMS metal-clad switchgear will be operated at an site with the altitude higher than 1000m above the sea level, the decrease of insulating capacity of air will be considered, and actions will be necessary to enhance the insulation capacity of AMS switchgear.

If operational ambient temperature is higher than +40°C, the following actions should have to be considered:

1. Using a circuit breaker with higher rated current.
2. Natural ventilation, i.e prod-proofed ventilation, slits on the middle plate and on the top of AMS switchgear.

Forced ventilation, i.e.prod-proofed ventilation slits on the top of high voltage compartments in conjunction with a fan in the middle plate.

A Reliable Switchgear:

- Metal-clad switchgear is designed for cassette type of withdrawable VCB which saves the space inside the switchgear panel and eliminates negative impacts on movable electric couplings between circuit breaker and switchgear panel caused by the irregular installation, so that the reliability of temperature rise of movable electric coupling points which always are ensured as the most critical points of switchgear.

High Reliable Components:

- The reliability of the switchgear is fundamentally based on the reliability of all the components used in it. Besides the most advanced and reliable VEP embedded pole circuit breaker, all insulating components such as spouts, bushings, insulators as well as instrument transformers are strictly selected and qualified for a life span of 40 years by accelerated thermal aging tests

Robust Rail for Withdrawable Circuit Breaker:

	<ul style="list-style-type: none">· The strength of the rail is one of the most essential reasons why the overheating of the movable connection is prevented between the tulip contact and the contact pin inside the spout. In AMS metal-clad switchgear, all rails are specially attached, and all the rails are fixed on the double bended main structure frame with robust screws, hence, the reliability of the movably connected current path is trustworthy. <p>Space Heaters:</p> <ul style="list-style-type: none">· In order to avoid risk of condensation inside the switchgear due to humidity, metal-clad switchgear is equipped with space heaters in both cable and circuit breaker compartments. To guarantee efficiency, the space heaters should be permanently energized during installation and commissioning period, after that, space heaters can be permanently energized or be controlled by humidity sensors. <p>Other requirements:</p> <p>Complete installation, adjustment, routing and disconnection of the power supply equipment. Execute the completed act together with an independent opinion. Completely hand over the equipment to Mongolian Energy Professional Organization. Organize special training.</p>	
--	---	--

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	Тайлбар <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1			
2			
3			
...			

**[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-
д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг
баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]**

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
	[Барааны нэрийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2020.10.01-ээс 2020.10.14]	6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
1	Кабель шугам	2010	м	“Үндэсний Дата Төв УТҮГ”	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 21-90 хоногт	
2	Дэд станцид суурилуулах хамгаалалтын тоноглол	1	ш			
3	Өндөр хүчдлийн сэлгэн залгах төхөөрөмж	3+1	ком			
4	Өндөр хүчдлийн алсын удирдлага бүхий реле	1	ком			

	хамгаалалтын тоног төхөөрөмж					
5	10 kv covers	6	<i>ш</i>			
6	10 kv Power fuse	20	<i>ш</i>			
7	10 kv TR fuse	15	<i>ш</i>			
8	10 kv LBS fuse	10	<i>ш</i>			
9	10kv KCO fuse	5	<i>ш</i>			
10	Low voltage Breaker	2	<i>ш</i>			
11	Low voltage Breaker	2	<i>ш</i>			
12	Low voltage Breaker	1	<i>ш</i>			
13	10 kv current transformer	3	<i>ш</i>			
14	Power Connector /хүчний залгуур/	60	<i>ш</i>			
15	10кВ хүчдлийн	2	<i>ш</i>			

	хамгаалалт /ОПН/					
16	ACB хүчдлийн удирдлага	3	<i>ш</i>			
17	Limit switch	9	<i>ш</i>			
18	Low voltage fuse base	20	<i>ш</i>			
19	Low voltage relay	19	<i>ш</i>			
20	Power contactor relay	9	<i>ш</i>			
21	Voltage transformer	3	<i>ш</i>			
22	High voltage line Insulator	10	<i>ш</i>			
23	Low voltage timer relay	4	<i>ш</i>			
24	Transformator insulation	10	<i>ш</i>			
25	High voltage VCB	1	<i>КОМ</i>			

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч ТӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна ТШЗ-ны 35.1.6-д заасан нэг буюу хэд хэдэн хүчин зүйлийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр бусад аливаа шалгуур үзүүлэлт, аргачлалыг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: [“Ашиглахгүй”]

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (барааны нийлүүлэлт хийх хамгийн эхний өдрөөс хойш нийлүүлэлт хийвэл зохих хамгийн сүүлчийн өдрийг оролцуулан) нийлүүлэгдсэн байх шаардлагатай. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанаас өмнө нийлүүлэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал буюу үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл байдал олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт зааснаас хоцорч нийлүүлэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд [хувь бичих]–иар тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

Барааг хуваарьт зааснаас [тоо бичих]-аас илүү [“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих] хоцроож хүргэхийг санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин ТӨХ-д тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон бараа нийлүүлэлтийн хуваариас хойш нийлүүлэхээр санал болгосон тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Тендерт санал болгосон барааны урсгал зардал, үйл ажиллагааны баталгаа болон үр ашигтай байдал: [“Ашиглахгүй”]

Хэрэв “ашиглах” бол тендерт санал болгосон барааны [тоо бичих] [“сар”, “өдөр”, “жил” гэдэг үгнээс сонгож бичих] хугацаанд шаардагдах урсгал зардлын хэмжээг тооцоолж ашиглалтын нийт хугацаанд шаардагдах нэмэлт зардлын дүнг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

Мөн тендерийн дагуу санал болгосон барааны үр ашгийн байдлыг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж үнэлж болно.

3. Тендерт санал болгосон барааны борлуулалтын дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: [“Ашиглахгүй”]

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

4. Тендерийн дагуу санал болгож байгаа барааны гол эд анги, зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл болон үйлчилгээний зардал: [“Ашиглахгүй”]

Ашиглалтын эхний хугацааны дотор шаардагдаж болох гол эд анги, бүрдэл хэсэг болон сэлбэг хэрэгслийн нэр төрөл, тоо хэмжээний жагсаалтыг барааны жагсаалтад оруулсан байна. Ингэхдээ гол эд анги бүрдэл хэсэг болон сэлбэг хэрэгслийн үнийг тендерийн үнээс тусад нь ирүүлэх ёстой. Тендер бүрийн үнийн саналд дурдсан нэгж үнэд тулгуурлан дээрх жагсаалтад орсон эд зүйлсийн нийт үнийг тендерийн үнэ дээр үнэлгээний зорилгоор хийсвэрээр нэмж үнэлнэ.

Эсхүл

Барааны өндөр хэрэглээний ба өндөр үнэ цэнэ бүхий эд анги болон сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг үйл ажиллагааны эхний үе шатанд хэрэглэгдэх тоо хэмжээний хамт бэлтгэнэ. Тендерийг үнэлэх зорилгоор эдгээр хэрэглэгдэхүүн болон тэдгээрийн тоо хэмжээнд харгалзах нийт үнийг тооцохдоо тендерт оролцогчийн ирүүлсэн сэлбэг хэрэгслийн нэгжийн үнийг тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

5. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах чанар ба үнэлгээний арга (**Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад энэхүү үнэлгээний зааврыг тендерийн баримт бичгээс хасна**)

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 70 оноо (S_{max}) өгч, бусад тендерт оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерт оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн тендерт оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн тендерт оролцогчийн оноо

S_{max} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерт оролцогчийн оноо

Чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ.

- 2.1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол:

Тухайн багцын:

$0 \leq 50\%$ - 0 оноо;

$50 \leq 60\%$ - 1 оноо;

$60 \leq 70\%$ - 2 оноо;

$70 \leq 80\%$ - 3 оноо;

$80 \leq 90\%$ - 4 оноо;

$90 \leq 100\%$ - 5 оноо.

- 2.2. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь хатуу зохицуулалттай орны эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээтэй бол (SRA):

Тухайн багцын:

$0 \leq 50\%$ - 0 оноо;

$50 \leq 60\%$ - 1 оноо;

$60 \leq 70\%$ - 2 оноо;

$70 \leq 80\%$ - 3 оноо;

$80 \leq 90\%$ - 4 оноо;

$90 \leq 100\%$ - 5 оноо.

- 2.3. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь чөлөөт худалдааны гэрчилгээтэй бол:

Тухайн багцын:

$0 \leq 50\%$ - 0 оноо;
 $50 \leq 60\%$ - 1 оноо;
 $60 \leq 70\%$ - 2 оноо;
 $70 \leq 80\%$ - 3 оноо;
 $80 \leq 90\%$ - 4 оноо;
 $90 \leq 100\%$ - 5 оноо.

2.4. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Англи, Америк, Европын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол:

Тухайн багцын:
 $0 \leq 50\%$ - 0 оноо;
 $50 \leq 60\%$ - 1 оноо;
 $60 \leq 70\%$ - 2 оноо;
 $70 \leq 80\%$ - 3 оноо;
 $80 \leq 90\%$ - 4 оноо;
 $90 \leq 100\%$ - 5 оноо.

2.5. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг тендерт оролцогч үйлдвэрлэдэг бол:

Тухайн багцын:
 $0 \leq 50\%$ - 0 оноо;
 $50 \leq 60\%$ - 1 оноо;
 $60 \leq 70\%$ - 2 оноо;
 $70 \leq 80\%$ - 3 оноо;
 $80 \leq 90\%$ - 4 оноо;
 $90 \leq 100\%$ - 5 оноо.

2.6. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд тендерт оролцогч импортлодог бол:

Тухайн багцын:
 $0 \leq 50\%$ - 0 оноо;
 $50 \leq 60\%$ - 1 оноо;
 $60 \leq 70\%$ - 2 оноо;
 $70 \leq 80\%$ - 3 оноо;
 $80 \leq 90\%$ - 4 оноо;
 $90 \leq 100\%$ - 5 оноо.

3. Чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн тендерт оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн тендерт оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

6. Тусгайлсан нэмэлт шалгуур

Хуулийн 28.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн энэхүү тендерийн үнэлгээнд ашиглах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт болон түүний аргачлалыг энэ хэсэгт оруулж болно.

[Тухайлбал, эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур

амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцийг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1	Тендер илгээх маягт	1
Маягт 2	Барааны үнийн задаргаа	2
Маягт 3	Тендерийн баталгаа (банкны)	4
Маягт 4	Тендерийн баталгаа (Засгийн газрын бондын болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаас)	5
Маягт 5	Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл	7
Маягт 6	Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл	7
Маягт 7	Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл	8

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[тендерт оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендерийн баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендерийн баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Тендерт оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүнтэй холбоотойгоор тендерийн баримт бичгийн тендер шалгаруулалтын зааварчилгааны 17.1-д заасан нөхцөл байдал үүсээгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **[“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].**
5. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.²
6. Тендерийн баримт бичгийн тендер шалгаруулалтын зааварчилгааны 6 дугаар зүйл, 13.4 болон 17.1-д заасныг зөрчсөн, эсхүл тендерт хуурамч баримт бичиг, мэдээллийг хүргүүлсэн бол уг тендерийг илт худал мэдээлэл бүхий тендер гэж тооцохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,

эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,

албан тушаал, гарын үсэг,

байгууллагын тамга, тэмдэг]:

Хаяг:

² Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендерийн баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

Маягт 3 Барааны үнийн задаргаа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ³	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ⁴
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:*

³ ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

⁴ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт "тийм" гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 4 Тендерийн баталгаа (банкны)

Баталгаа хүлээн авагч: **[захиалагч байгууллагын нэр, хаягийг бичих]**

Огноо: **[баталгаа гаргасан огноог бичих]**

Дугаар: **[тендерийн баталгааны дугаар бичих]**

Баталгаа гаргагч: **[хэвлэмэл хуудсанд бичигдээгүй бол баталгаа гаргагч банкны нэр, хаягийг бичих]**

1. Баталгаа гаргагч нь **[тендерт оролцогчийн нэр]** (цаашид “тендерт оролцогч” гэх)-аас **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад оролцож тендер (цаашид “тендер” гэх) хүргүүлэхтэй холбогдуулан баталгаа хүлээн авагчийн өмнө нийт **[мөнгөн дүн]**-ийн⁵ төлбөрийн үүрэг хүлээх баталгаа гаргаж байна.
2. Энэхүү баталгааны дагуу төлбөр төлөх үүрэг дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:
 - 2.1. Тендер нээсний дараа, тендерийн хүчинтэй байх хугацаа (сунгасан хугацааг оролцуулан цаашид “Тендер хүчинтэй байх хугацаа” гэх) дуусахаас өмнө тендерт оролцогч тухайн тендерээс бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн татгалзсаныг бичгээр мэдэгдсэн;
 - 2.2. Тендерт оролцогч гэрээ байгуулах эрх авсан үед тендерийн баримт бичигт заасны дагуу:
 - 2.2.1. ТШЗ-ны 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй;
 - 2.2.2. гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй;
 - 2.2.3. тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй, эсхүл зөвшөөрсөн эсэх тухай хариуг бичгээр ирүүлээгүй.
 - 2.3. Төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг бүхэлд нь үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.
3. Дээр тодорхойлсон аль нэг нөхцөл үүссэнийг дурдаж төлбөр төлүүлэх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруйд баталгаа гаргагч төлбөрийг тус мэдэгдэлд заасан Монгол Улсын Сангийн яамны дансанд шилжүүлнэ. Баталгаа гаргагчаас төлөх шаардлагын хэмжээ нь 1-д заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба 2.3-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд 20 сая хүртэл төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх гадаад валютаас хэтрэхгүй байна.
4. Энэхүү баталгаа Тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. Баталгаа гаргагч энэ хугацаанаас өмнө гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдлийг хүлээн авсан тохиолдолд баталгааг хугацаанаас өмнө хүчингүй болгож болно.
5. Энэхүү баталгааны дагуу гаргах аливаа шаардлагыг баталгааны хүчинтэй хугацаанд багтааж баталгаа гаргагчид мэдэгдэнэ.
6. Энэхүү баталгааг дээр дурдсанаас бусад үндэслэлээр хүчингүй болгосонтой холбоотой хариуцлагыг баталгаа гаргагч хүлээнэ.

[Баталгаа гаргагч нь гадаадын этгээд бол тендерийн баталгааны дагуу хүргүүлэх шаардлагыг баталгаа гаргагчийн нэрийн өмнөөс хүлээн авах Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан банк, санхүүгийн байгууллага, бусад этгээдийг заана уу.]

[Банкны эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]

⁵ Энэ дүн нь ТШЗ-ны 23.1-д заасантай ижил байна.

Маягт 5 Тендерийн баталгаа (Засгийн газрын бондын болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаас)

Баталгаа хүлээн авагч: **[захиалагч байгууллагын нэр, хаягийг бичих]**

Огноо: **[баталгаа гаргасан огноог бичих]**

Дугаар: **[тендерийн баталгааны дугаар бичих]**

Баталгаа гаргагч: **[хэвлэмэл хуудсанд бичигдээгүй бол баталгаа гаргагч банкны нэр, хаягийг бичих]**

1. Баталгаа гаргагч нь **[тендерт оролцогчийн нэр]** (цаашид “тендерт оролцогч” гэх)-ийг **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад оролцож тендер (цаашид “тендер” гэх) хүргүүлэхтэй холбогдуулан баталгаа хүлээн авагчийн өмнө нийт **[мөнгөн дүн]**⁶ төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх гадаад валютын төлбөрийн үүрэг хүлээх баталгааг нийт **[мөнгөн дүн]** төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий **[Засгийн газрын бонд эсхүл үнэт цаасны нэр болон холбогдох бусад мэдээллийг бичих]** (цаашид “Үнэт цаас” гэх)-г⁷ үндэслэн гаргаж байна.
2. Энэхүү баталгааны дагуу Үнэт цаасыг шилжүүлэх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:
 - 2.57. Тендер нээсний дараа, тендерийн хүчинтэй байх хугацаа (сунгасан хугацааг оролцуулан цаашид “Тендер хүчинтэй байх хугацаа” гэх) дуусахаас өмнө тендерт оролцогч тухайн тендерээс бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн татгалзсаныг бичгээр мэдэгдсэн;
 - 2.58. Тендерт оролцогч гэрээ байгуулах эрх авсан үед тендерийн баримт бичигт заасны дагуу:
 - 2.58.1. гэрээг баталгаажуулж ирүүлээгүй;
 - 2.58.2. гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй;
 - 2.58.3. тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй, эсхүл хүлээн зөвшөөрсөн эсэх тухай хариуг бичгээр ирүүлээгүй.
 - 2.59. Төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг бүхэлд нь үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.
3. Дээр тодорхойлсон аль нэг нөхцөл үүссэнийг дурдаж Үнэт цаасыг шилжүүлэх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруйд баталгаа гаргагч Үнэт цаасыг Монгол Улсын Сангийн яамны нэр дээр шилжүүлнэ. Баталгаа гаргагчаас шилжүүлэх Үнэт цаасны нэрлэсэн үнийн дүн нь 1-д заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба 2.3-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд 20 сая хүртэл төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх гадаад валютаас хэтрэхгүй байна.
4. Энэхүү баталгаа Тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. Баталгаа гаргагч энэ хугацаанаас өмнө гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдлийг хүлээн авсан тохиолдолд баталгааг хугацаанаас өмнө хүчингүй болгож болно.
5. Энэхүү баталгааны дагуу гаргах аливаа шаардлагыг баталгааны хүчинтэй хугацаанд багтааж баталгаа гаргагчид мэдэгдэнэ.

⁶ Энэ дүн нь ТШЗ-ны 23.1-д заасантай ижил байна.

⁷ Засгийн газрын бонд болон үнэт цаасны эргэн төлөгдөх хугацаа нь тендер нээх өдрөөс хойш 3-аас доошгүй сарын дараа байна.

6. Энэхүү баталгааг дээр дурдсанаас бусад үндэслэлээр хүчингүй болгосонтой холбоотой хариуцлагыг баталгаа гаргагч хүлээнэ.

[Баталгаа гаргагч нь гадаадын этгээд бол тендерийн баталгааны дагуу хүргүүлэх шаардлагыг баталгаа гаргагчийн нэрийн өмнөөс хүлээн авах Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийг заана уу.]

[Баталгаа гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]

Маягт 6 Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 7 Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Маягт 8 Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Тендерт оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч
8.	Хавсралт - Гэрээний хуулбар - Гэрээ дүгнэсэн акт / бараа хүлээлцсэн акт / захиалагчийн тодорхойлолт

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан тендерт оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

ГАРЧИГ

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ	1
НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР	1
Тодорхойлолт	1
Гэрээний тайлбар	2
ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ	2
Бараа нийлүүлэх	2
Бараа нийлүүлэх газар	3
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	3
Барааг хүлээлгэн өгөх	3
Барааны гарал үүслийн улс	3
Баглаа боодол	3
Худалдааны нөхцөл	4
Гүйцэтгэлийн баталгаа	4
ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ	4
Барааг хүлээн авах	4
Шалгалт, туршилт	4
Гэрээний үнэ	5
Төлбөр төлөх	5
ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА	5
Захиалагчийн хүлээх эрсдэл	5
Даатгал	5
Доголдол	6
Чанарын баталгаа	6
Алданги	6
Оюуны өмчийн эрх зөрчих	7
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал	7
Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа	7
ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ	7
Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл	7
Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл	8
ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ	8
Төлөөлөгч	8
Туслан гүйцэтгэгч	8
Нууцлал	8
Мэдэгдэл	9
Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	9
Маргаан шийдвэрлэх	9
ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ	10
ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ	13

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

6.1. НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

- Тодорхойлолт** 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
- 6.2.** 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
- 6.3.** 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
- 6.4.** 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
- 6.5.** 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
- 6.6.** 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
- 6.7.** 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
- 6.8.** 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
- 6.9.** 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
- 6.10.** 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
- 6.11.** 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
- 6.12.** 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
- 6.13.** 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

6.14.	1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;
6.15.	1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.
Гэрээний тайлбар	1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:
6.16.	1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.
6.17.	1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.
6.18.	1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.
6.19.	1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.
6.20.	1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.
	6.21. ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ
Бараа нийлүүлэх	2.1. Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.
6.22.	2.2. Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.

6.23.	2.3.	ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
6.24.	2.4.	Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5.	Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
6.25.	2.7.	Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
6.26.	2.7.1.	Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
6.27.	2.7.2.	Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
6.28.	2.8.	Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9.	ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10.	Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11.	Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12.	Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13.	Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.

- Баглаа боодол**
- 2.14. Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
- 2.15. Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.
- 2.16. Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
- Худалдааны нөхцөл**
- 2.17. Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
- 2.18. ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- Гүйцэтгэлийн баталгаа**
- 2.19. Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар ТӨХ-д заасан бол Нийлүүлэгч нь гэрээний үнийн 5 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 2.20. Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
- 6.29.**
- 2.20.1. Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2. Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3. Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 6.30.**
- 2.21. Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22. ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23. Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

6.31. ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- Барааг хүлээн авах** 3.1. Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- Шалгалт, туршилт** 3.2. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3. Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.
- 3.4. ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5. Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6. Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ** 3.7. Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 6.32.** 3.8. Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх** 3.9. Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 6.33.** 3.10. Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 6.34.** 3.11. Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 6.35.** 3.12. Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13. ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14. Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15. Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

6.36. ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл** 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, утсан;
- 6.37.** 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, утсан.
- Даатгал** 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Доголдол** 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
- 6.38.** 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
- 6.39.** 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
- 6.40.** 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 6.41.** 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
- 6.42.** 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- 6.43.** 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- Чанарын баталгаа** 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
- 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
- 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.

- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.

Алданги

- 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.

Оюуны өмчийн эрх зөрчих

- 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.

Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал

- 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.

- 6.44.** 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа** 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 6.45.** 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.
- 6.46. ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ**
- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл** 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 6.47.** 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;
- 6.48.** 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусч сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
- 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
- 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авилгал, залилан мэхлэх гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
- 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
- 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл	5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.
	6.49. ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ
Төлөөлөгч	6.50. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
6.51.	6.52. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
6.53.	6.54. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
6.55.	6.56. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
Туслан гүйцэтгэгч	6.57. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
6.58.	6.59. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
Нууцлал	6.60. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
	6.61. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
Мэдэгдэл	6.62. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
	6.63. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
	6.64. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.

- 6.65. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.65.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
 - 6.65.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.66. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.67. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах**
- 6.68. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.68.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
 - 6.68.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.69. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.70.**
- Маргаан шийдвэрлэх**
- 6.71. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- 6.72. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.73. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	Бараа нийлүүлэх газар: Үндэсний дата төв УТҮГ. Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 34-р хороо Орбитын хуучин эцэс, “Үндэсний Дата Төв” УТҮГ
ГЕН 2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацаа: <i>[огноо бичих]</i> Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа: Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаагаар
ГЕН 2.10.	Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Бараанд холбогдох баримт бичиг: Бараа хүлээлцсэн акт, барааны баталгаат хугацаа, гарал үүслийн бичиг болон бусад дагалдах баримт бичиг. Угсралт, суурилуулах: Захиалагчийн итгэмжилсэн төлөөлөгчийн хамт хүлээлгэн өгсөн барааг суурилуулна.
ГЕН 2.14.	Баглаа, боодол: Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, тээвэрлэлтийн цэг бүрд ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзсан байна. Баглаа боодол чанарын шаардлага хангаагүй тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзаж, буцааж болно
ГЕН 2.17.	Худалдааны нөхцөл: Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлнэ
ГЕН 3.8.	<i>Үнийн тохируулга хийх аргачлал: Тохируулахгүй</i>
ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: <i>[он, сар, өдөр]</i> Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: Талуудын байгуулсан хамтран байгуулсан гэрээнд заасан нөхцөлөөр мөн гүйцэтгэлийн хувь, чанараар 50%, 70%, 100% гэсэн хувьчлалаар төлбөрийг санхүүжүүлнэ.
ГЕН 4.2.	Даатгал: Барааг үйлдвэрлэх, худалдаж авах, тээвэрлэх, нийлүүлэх хүргэх үед гарч болох алдагдал, гэмтэлтэй холбоотой эрсдэлээс хамгаалж, бүх барааны даатгалыг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа: Баталгаат засварын хугацаа 3 жил байна.
ГЕН 4.11	Чанарын баталгаа: Чанарын баталгаа шаардах эсэх: Чанарын баталгаа шаардахгүй.
ГЕН 4.17.	Нийлүүлэгчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: “Тийм” Алдангийн хувь: Хүндэтгэн үзэх болон давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад тохиолдолд хоног тутамд 0.1 хүртэл хувиар тогтоож бичих
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: “Тийм” Алдангийн хувь: Хүндэтгэн үзэх болон давагдашгүй хүчин зүйлээс бусад тохиолдолд хоног тутамд 0.1 хувиар тогтоож бичих

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт (Банкны)

Баталгаа хүлээн авагч: **[Захиалагч байгууллагын нэр, хаягийг бичих]**

Огноо: **[баталгаа гаргасан огноог бичих]**

Дугаар: **[баталгааны дугаар бичих]**

Баталгаа гаргагч: **[хэвлэмэл хуудсанд бичигдээгүй бол баталгаа гаргагч байгууллагын нэр, хаягийг бичих]**

1. **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “Нийлүүлэгч” гэх) нь **[бараа үйлчилгээний товч тодорхойлолт]**-ыг нийлүүлэх зорилгоор **[Гэрээний нэр ба дугаарыг бичих]** (цаашид “гэрээ” гэх)-ыг Баталгаа хүлээн авагчтай байгуулсан тухай мэдээллийг ирүүлээд байна.
2. Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Баталгаа гаргагч нь Баталгаа хүлээн авагчийн өмнө нийт **[мөнгөн дүн]**-ийн төлбөрийн үүрэг хүлээж **[баталгааны дүн тоогоор]** **[дүн үсгээр]** баталгаа гаргаж байна.
3. Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай дурдаж төлбөр төлүүлэх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруйд Баталгаа гаргагч нь төлбөрийг тус мэдэгдэлд заасан дансанд үл маргах журмаар шилжүүлнэ.
4. Баталгаа гаргагчаас төлүүлэх шаардлагын хэмжээ нь энэ баталгааны 2-т заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба энэ хүрээнд захиалагчийн шаардсан аливаа мөнгөн дүнд ямарваа нэгэн нотолгоо, үндэслэл болон тайлбар шаардахгүй.
5. Энэхүү баталгаа нь **[огноо бичих]** хүртэл хугацаанд хүчинтэй байх ба Захиалагч нь аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж Баталгаа гаргагч талд мэдэгдэх ёстой.
6. Энэхүү баталгааг дээр дурдсанаас бусад үндэслэлээр хүчингүй болгосноос үүдэн гарах эрсдэлийг баталгаа гаргагч этгээд хариуцна.

Баталгаа гаргасан,

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны нэр:

Албан тушаалын нэр:

Албан тушаалтны гарын үсэг:

Байгууллагын тамга, тэмдэг

Огноо:

Хаяг:

Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт

(Засгийн газрын бондын болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаасны)

Баталгаа хүлээн авагч: **[Захиалагч байгууллагын нэр, хаягийг бичих]**

Огноо: **[баталгаа гаргасан огноог бичих]**

Дугаар: **[баталгааны дугаар бичих]**

Баталгаа гаргагч: **[хэвлэмэл хуудсанд бичигдээгүй бол баталгаа гаргагч байгууллагын нэр, хаягийг бичих]**

1. **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** нь (цаашид “Нийлүүлэгч” гэх) **[бараа, үйлчилгээний товч тодорхойлолт]**-ыг нийлүүлэх зорилгоор **[Гэрээний нэр ба дугаарыг бичих]** (цаашид “гэрээ” гэх)-ыг Баталгаа хүлээн авагчтай байгуулсан тухай мэдээллийг ирүүлээд байна.
2. Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Баталгаа гаргагч нь Баталгаа хүлээн авагчийн өмнө нийт **[мөнгөн дүн]**-ийн төлбөрийн үүрэг хүлээж **[баталгааны дүн тоогоор]** **[дүн үсгээр]** нэрлэсэн үнэ бүхий **[Засгийн газрын бонд эсхүл үнэт цаасны нэр]** (цаашид “Үнэт цаас” гэх)-г⁸ үндэслэн баталгаа гаргаж байна.
3. Нийлүүлэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай дурдаж төлбөр төлөх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруйд Үнэт цаасыг Захиалагчийн нэр дээр шилжүүлнэ.
4. Баталгаа гаргагчаас шилжүүлэх Үнэт цаасны нэрлэсэн үнийн дүн нь 2-т заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба энэ хүрээнд захиалагчийн шаардсан аливаа мөнгөн дүнд ямарваа нэгэн нотолгоо, үндэслэл болон тайлбар шаардахгүй.
5. Энэхүү баталгаа нь **[огноо бичих]** хүртэл хугацаанд хүчинтэй байх ба Захиалагч нь аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж Баталгаа гаргагч талд мэдэгдэх ёстой.
6. Энэхүү баталгааг дээр дурдсанаас бусад үндэслэлээр хүчингүй болгосноос үүдэн гарах эрсдэлийг баталгаа гаргагч этгээд хариуцна.

Баталгаа гаргасан,

Эрх бүхий албан тушаалтны нэр:

Албан тушаалын нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Байгууллагын тамга:

Огноо:

Хаяг:

⁸ Засгийн газрын бондын болон үнэт цаасны эргэн төлөгдөх хугацаа нь гэрээний хэрэгжиж дуусах хугацаанаас 3-аас доошгүй сарын дараа байна.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : **2023 оны 04-р сарын 11**

Тендер шалгаруулалтын нэр: **“Үндэсний Дата Төв” УТҮГ-ын Цахилгаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах тоноглол, суурилуулах**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ҮДТ/202302040**

“Үндэсний Дата Төв” УТҮГ нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг **“Үндэсний Дата Төв” УТҮГ- Цахилгаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах тоноглол, суурилуулах** –ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Үгүй”**

Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих:

Багцгүй.

Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендерийн баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд тендерийн баримт бичгийн үнийг төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болно.

Тендер нь түүнийг нээснээс хойш [30] ба түүнээс дээш хоногийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заах ба **6,650,000** төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.⁹

Тендерийг **2023 оны 05-р сарны 12-ны 10 цаг 00 минутаас** өмнө тендерийн баримт бичигт заасан хэлбэрээр ирүүлэх ба тендерийн нээлтийг **2023 оны 05-р сарын 12-ны 10 цаг 30 минутанд** зохион байгуулна.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхтэй”**
Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны урилга эсэх: **“Үгүй”**

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийг доорх хаягаар хүргүүлж болно.

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 34-р хороо
“Үндэсний Дата Төв” УТҮГ
Харилцах, утас/факс – 70180092

⁹ 100 сая төгрөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй ажил, 70 сая төгрөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй бараа, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ худалдан авахад тендерийн баталгаа шаардана.