



БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

ДХХА-ын сэлбэг, хэрэгсэл

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

АДС/20240102007

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	2
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд	4
13. Хувилбарт санал	4
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	6
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	7
20. Тендерийн валют	8
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	8
22. Тендерийн баталгаа	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	10
27. Тендерийг үнэлэх	10
28. Арифметик алдааг залруулах	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох	10
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	10
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	10
32. Тендерийг эрэмбэлэх	11

33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах.....	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа	11
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	11

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | |
|--|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид "Хууль" гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид "бараа" гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| 3. Худалдан ажиллагааны авах хууль тогтоомж | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| 4. Худалдан ажиллагааны авах цахим систем | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан "Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам"-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид "цахим систем" гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| 5. Авлига, сонирхлын зөрчлөөс ангид байх | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |
| | 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20 ¹ , 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад |

- оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.
- Б.АГУУЛГА**
- 9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**
- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
- I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
 - II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
 - III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
 - IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
 - V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
 - VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер

шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах

10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.

11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.

12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.

12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө

орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

- 13. Тендерийн иж бүрдэл**
- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
- 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
- 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
- 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
- 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
- 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
- 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
- 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.
- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд жишиг**
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал**
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж

болно.

16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг

- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.

17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг

- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн

тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.

- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.
- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

18. Чадавхын туршлагын шаардлага

- болон** 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.

- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад

нийцсэн байна.

- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.
- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

22. Тендерийн валют

- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.

23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа

- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.

23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

24. Тендерийн баталгаа

24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.

24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

25. Тендер баталгаажуулах, илгээх

25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.

25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа
- 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн талаар тодруулга авах
- 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх
- 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
29. Тендерийг үнэлэх
- 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
30. Арифметик алдааг залруулах
- 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.
31. Давуу эрх олгох
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.

- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх** 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин** 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх** 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа** 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах** 38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.
- 38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: Амгалан дулааны станц ТӨХК
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: ДХХА-ын сэлбэг, хэрэгсэл
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: АДС/20240102007
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Үгүй
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: Үгүй
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Өөрийн хөрөнгө
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 214,351,000 /Хоёр зуун арван дөрвөн сая гурван зуун тавин нэгэн мянган төгрөг/
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 8.1	Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: Хариуцсан ажилтан: Ш.Гантулга хангамжийн мэргэжилтэн] Хаяг: БЗД 8-х хороо ус 15-1-1 тоот Утасны дугаар: 77111251 Цахим шуудан: tulga_71@yahoo.com
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: “Монгол хэл”
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 17.4	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах

	сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: <u>“Үгүй”</u>
ТШЗ 18.1	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: <u>үгүй</u></p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: <u>“Шаардлагатай”</u></p> <p><i>Сүүлийн хоёр жилийн 2022, 2023 оны аль нэг жилд ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актын хамт ирүүлнэ.</i></p> <p><i>2022, 2023 оны аль нэг жилд батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн [70] хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актын хамт, доод тал нь [нэг] удаа. Ижил төстэй бараа гэдэгт Дулааны хянах хэмжүүр автоматикын сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлснийг тооцно. Захиалгач байгууллагын тодорхойлолт /тендер зарласан өдрөөс хойш авсан тодорхойлолт/ ирүүлнэ.</i></p> <p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: <u>“Шаардахгүй”</u></p>
ТШЗ 18.2	Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: <u>“Шаардахгүй”</u>
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: <u>“Тийм”</u></p> <p><i>- Сүүлийн нэг жилийн 2022 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан, аудит хийлгэх үүрэгтэй оролцогчийн хувьд санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ. Борлуулалтын орлогын хэмжээ: Сүүлийн хоёр жилийн 2022, 2023 он тус бүрийн борлуулалтын орлого нь батлагдсан төсөвт өртгийн 80 хувиас багагүй байх. /цахим системээс шалгана/. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдийн лавлагаа. Түргэн хөрөөх хөрөнгийн хэмжээ төсөвт өртгийн 80%-с багагүй байна. Банкны зээл олгох боломжтой гэсэн тодорхойлолт /дансны үлдэгдэл/, авах боломжтой зээлийн хэмжээний нийлбэр байж болно.</i></p>
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <u>“Тийм”</u></p> <p><i>-Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын мэдээлэл ирүүлнэ.</i></p> <p><i>Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,</i></p> <p><i>Шүүхийн тусгай архивын тодорхойлолт,</i></p> <p><i>ШШГЕГ-н шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт, тендерийн маягуудыг үнэн зөв бөглөж ирүүлнэ. Техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангасан байна. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь. Барааны баталгаат хугацаа 6 сар,</i></p> <p><i>Татварын тодорхойлолт /өргүй байх/ зэргийг цахим системээр шалгана.</i></p>

	<p>- Оролцогчийн туршлагыг харуулах Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу мэдээлэл ирүүлнэ.</p> <p>ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан дараах нөхцөлийн аль нэг үүссэн бол оролцогчийг ерөнхий шаардлага хангаагүй гэж үзнэ:</p> <p>7.1.1.төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буулгах шийдвэр гарсан, төлбөрийн чадваргүйдлийн ажиллагаа эхэлсэн, бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоосон, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу эдгээртэй адилтгах нөхцөлд байгаа;</p> <p>7.1.2 .Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу өр төлбөр төлүүлэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдаж байгаа, эсхүл татварын, эсхүл нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өртэй;</p> <p>7.1.3 .Өрсөлдөөний тухай хуулийн 4.1.6-д заасан харилцан хамааралтай этгээдийн оролцсон тендер шалгаруулалт, түүний багцад тендер ирүүлсэн;</p> <p>7.1.4.тухайн тендер шалгаруулалтад оролцохдоо бусад оролцогчтой өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн гэрээ, хэлцэл байгуулсан, эсхүл үнэ, бусад нөхцөл, шалгуурыг урьдчилан тохиролцсон;</p> <p>7.1.5 .энэ хуулийн 4.1.10-т заасан этгээд;</p> <p>7.1.6.в.оролцогчийн Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан.</p> <p>7.1.7.тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг боловсруулахад зөвлөгөө өгсөн, оролцсон, эсхүл тухайн зөвлөгөө өгсөн, оролцсон этгээдгэй харилцан хамааралтай;</p> <p>7.1,8.тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэсэн хугацаа дуусаагүй;</p> <p>7.1.9.энэ хуулийн 56.5.3, 56.5.4, 56.5.5-д заасан үндэслэлээр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан, эсхүл эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд.</p> <p>7.2.Оролцогч энэ хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүссэн эсэх мэдэгдлийг бичгээр гаргаж ирүүлнэ..</p> <p>7.3.Энэ хуулийн 7.1-д заасан нөхцөлийг магадлахтай холбогдох баримт бичиг ирүүлэхийг тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан бол оролцогч Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын эрх бүхий байгууллагаас гаргуулан ирүүлнэ.</p>
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: Тендерийн баталгааны дүн: 1,071,755 /Нэг сая далан нэгэн мянга долоон зуун тавин тав/-н төгрөгөөс багагүй байна.
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: 1. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлага

	<i>хангасныг нотлох баримт бичиг, Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт тусгасан маягтын дагуу илгээсэн мэдээлэл, тендер шалгаруулалтын баримт бичигт ил болгохоор заасан бусад баримт бичгүүд, ил болгохгүй баримт бичиг, мэдээлэл байгаа бол түүний хууль зүйн үндэслэлийг тайлбарласан мэдэгдэл ирүүлнэ.</i>
ТШЗ 26.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр Цаг: 9 цаг 00 минут
ТШЗ 26.2.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2024 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр Цаг: 9 цаг 30 минут Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: УБ хот, БЗ дүүрэг, 8-р хороо УС-15-1-1 тоот Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн байр Хангамжийн хэлтсийн 103 тоот өрөө.
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 31.1.	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: үгүй
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглахгүй”

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

[Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: ДХХА-ын сэлбэг, хэрэгсэл

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	Хавсаргасан		
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]



БАТЛАВ


АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХЖИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ГОБОЙ ХЭТ АВИАНЫ ЗАРЦУУЛАЛТЫН ХЭМЖҮҮРИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Гобой хэт авианы зарцуулалтын тоолуур	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын 2019 оноос хойшхи шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх СХЗГ-ын загварын туршилтанд орсон гэрчилгээтэй байх Гобой-005 маркийн зарцуулалтын хэмжүүртэй дүйцэхүйц, 2ш мэдрэгчийн хамт	Иж бүрдэл	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Батжав

Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ДАРАЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТЫН ХЭМЖҮҮРИЙН
ХӨРВҮҮЛЭГЧ USB -ИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Даралт, зарцуулалтын хэмжүүрийн тохиргоо хийх хөрвүүлэгч USB, кабелийн хамт	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Nonuwell төрлийн хэмжүүрийн тохиргоо хийх хөрвүүлэгч USB, датчик, компьютерт холбогдох USB кабелийн хамт Модем USB-HART, ажиллах програмын хамт байх КГПШ 407374.021 дүйцэхүйц Хамгийн сүүлийн үеийн загвар байх	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ариунжав

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.Нямцэрэн


Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Батлав* Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН МӨНГӨН ТООЦООНЫ ТЕМПЕРАТУРЫН
ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 ОН

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Мөнгөн тооцооны температурын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: РТ100 Тип марк: WZR-231 Хийц: Мэдрэгч нь салдаггүй байх Ажлын урт: 500/720 мм Хэмжих хязгаар: -200 -500°C Нарийвчлал: 1 зэрэг Холболт: 2 утастай лакдсан байх, шаазан биш Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 6мм Резьба: М20х1.5 Датчикны толгойноос шгуцер хүртэлх гильзний диаметр: 12мм	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Аишв. Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.Нямцэрэн Ч.НЯМЦЭРЭН



БАГЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.Бадар

Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН БУЦАХ САЛХИЛУУРЫН АКТУАТОРЫН
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Буцаах салхилуурын агаарын зарцуулалтыг тохируулах актуатор	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: SDQ50-18-11319, SDQ50-18-11219 Хүчдэл: 380VAC Давтамж: 50Гц Rated torque: 500Nm 90° travel time: 18S Motor power: 150W Хамгаалалт: IP67	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Сийнх*

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэргэн*

Ч.НЯМЦЭРГЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б. Ариунжаргал

020030414

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТЫН
ХЭМЖҮҮҮРИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Дотоод хэрэгцээний зарцуулалтын хэмжүүр	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Intelligent electromagnetic Flowmeter Модел: KLDL 250 Шугамын диаметр: 250мм Ажлын даралт 1.0МПа Дундаж температур: 120°C Электродны материал: 316L Хэмжих хязгаар: 1200м ³ /ц Хамгаалалт: IP67 Ажиллагааны хүчдэл: 220В Гаралтын сигнал: 4-20mA	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ариунжаргал Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.Нямцэрэн Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Э.Мөнхжаргал

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН Ø50-ЫН БАКНЫ ТҮВШНИЙ ХЭМЖҮҮРИЙН
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Ø50-бакны түвшний хэмжүүр	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: SP-305 LLT фланцтай дагчик Хэмжих хязгаар: 0...4500mm Нарийвчлал: Гаралтын сигнал: 4-20mA Хүчдэл: 12...45VDC Ажлын температур: -50...85°C Дэлгэцэн дээр м-ээр заадаг байх Фланц: 8ш боолт орох нүхтэй, боолтны хамт байх	ш	1	

Жаргал

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН Ø100-ЫН БАКНЫ ТҮВШНИЙ ХЭМЖҮҮРИЙН
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Ø100-бакны түвшний хэмжүүр	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: Rosemount SP-3051LT фланцтай датчик Хэмжих хязгаар: 0...6500мм Нарийвчлал: Гаралтын сигнал: 4-20mA Хүчдэл: 12...45VDC Ажлын температур: -50...85°C Фланц: 8ш боолт орох нүхтэй, боолтны хамт байх	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

Э.Мөнхжаргал
2024.04.14 00:15:19

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН РЕДУКТОРЫН ТОСНЫ ТЕМПЕРАТУРЫН
ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Редукторын тосны температурын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: RTD Тип марк: PT100 Хэмжих хязгаар: 0~300°C Ажлын биеийн урт: 100мм Мэдрэгчийн гадаргуугийн зузаан: 8мм Резьбаны өргөн: M16x1.5 Резьбаны урт: 15мм	ш	2	

Э.Мөнхжаргал

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ч.Нямцэрэн

Ч.НЯМЦЭРЭН

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР





БАТЛАВ
 АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Эрдэнэ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН УУТАТ ШҮҮЛГҮҮРИЙН ПУЛЬСЫН ДАРАЛТЫН ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Уутат шүүлгүүрийн пульсын даралтын датчик	<p>Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх</p> <p>Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх</p> <p>Төрөл: ROSEMOUNT</p> <p>марк: 3051TG2A2B21BV4M5</p> <p>Дээд даралт: 1.03MPa</p> <p>хүчдэл: 10.5 ~ 55VDC, Гаралтын сигнал: 4 ~ 20mA</p> <p>Тохиуулах даралт: 0 ~ 1000KPa</p>	ш	1	
		<p>Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх</p> <p>Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй, Ашиглалтын заавартай байх /англи хэл дээр/</p> <p>CAPABLE</p> <p>0-АНВ-11С-А-10А0-0000</p> <p>42VDC</p> <p>Diaphragm: SS, FILL: DC200</p> <p>Process limits: -40 to 125DEG C, FACT.CAL: -10 to 0 KPA</p> <p>Range: -14.7 ~ 50InH2O</p>	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Shiv* Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Цэвэр* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Эрэгдэвч* Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН АГААРЫН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 ОН

№	Бараа магериалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	
1	Агаарын зарцуулалтын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй, Ашиглалтын заавартай байх /англи хэл дээр/ байх ST800 SIL 2/3 CAPABLE Төрөл: STD810-E1AC4AS-1-0-АНВ-11С-А-10А0-0000 Тэжээл: 11 ~ 42VDC MAWP: 50PSI, Diaphragm: SS, FILL: DC200 Process limits: -40 to 125DEG C ФАКТ.САЛ: 0 to 0.322KPA Range: -10 ~ 10lnH2O	Ш	1	
2	Агаарын зарцуулалтын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, сүүлийн үеийн загварын, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй, Ашиглалтын заавартай байх /англи хэл дээр/ ST800 SIL 2/3 CAPABLE Төрөл: STD720-E1AC4AS-1-0-АНВ-11С-А-10А0-0000 Тэжээл: 11 ~ 42VDC, MAWP: 4500PSI Diaphragm: SS, FILL: DC200 Process limits: -40 to 125DEG C ФАКТ.САЛ: 0 to 2KPA , Range: -400 ~ 400lnH2O	Ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Сүмбэ

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.Нямцэрэн

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Б.Бадар* Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН НУУРСНИЙ БУНКЕРЫН ТҮВШНИЙ ДАТЧИКНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	араа материалын нэ	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Нарийн үнсний бункерын түвшний датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Ашиглалтын заавартай байх /англи хэл дээр/ Тип марк: ATRD903 дүйцэхүйц Хэмжүүрийн хэмжих хязгаар: 0 ~ 10м Ажлын температур: -50 ~ 85°C Хүчдэл: 24 VDC Гаралтын сигнал: 4 ~ 20mA Процессын даралт: -0.1 ~ 4.0MPa Процессын температур: -40 ~ 130°C Мэдэгч: Бүрээний амсрыг бүтэн бүрхсэн хавтгай хэлбэртэй цагаан өнгөгэй байх	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *А.Ишан*

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэцэрэн*

Ч.НЯМЦЭЦЭРЭН



ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
 АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
 Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН БУЦААХ САЛХИЛУУРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИКНЫ
 ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Буцаах салхилуурын холхивчны манометрийн термометр	<p>Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх</p> <p>Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх /англи хэл дээр/ заавартай байх</p> <p>Төрөл: WSSP2-581</p> <p>Хэмжих хязгаар: 0-100°C</p> <p>Ажлын урт: 200/140мм</p> <p>Шилбэний гадна диаметр: 10мм</p> <p>Холболт: 6 утастай утсан уян датчик байх</p> <p>Боолтны хэмжээ: M16X1.5</p> <p>Штуцер нь гадна гильзэнд гагнагдаагүй чөлөөтэй хөдөлдөг байх (бөгжтэй)</p>	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Amiba* Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Chagdorj* Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

БАТЛАВ

Э.МӨНХЖАРГАЛ

Signature

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ТОГООНЫ ТҮВШНИЙ ХОЁРДОГЧ ХЭМЖҮҮРИЙН
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Тогооны түвшний хоёрдогч хэмжүүр	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Ашиглалтын заавартай байх /англи хэл дээр/ Төрөл: DS-8S-15A Хэмжих хязгаар: -200~200mm Ажиллах хүчдэл: 220В	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Signature

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Signature

Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ТОГООНЫ ТҮВШНИЙ ЭЛЕКТРОДОН
МЭДРЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Тогооны түвшний электродон мэдрэгч	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Ашиглалтын заавартай байх /англи хэл дээр/ Төрөл: DJM-1815-87 Хэмжих хязгаар: <540°C Ажлын урт: 73/62мм Хэмжээ: Ф9mm, Эрчлээс нь- M18x1.5mm Материал: insulating portion was 99.9% high purity alumina, Conductor portion of alloy steel	ш	15	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Amakh.* Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Chuyun* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Э.МӨНХЖАРГАЛ

Батдав
2024.09.16

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ГАЛЫН ХОТЛЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИКНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Галын хотол болон циклоны температурын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Ашиглалтын заавартай байх /англи хэл дээр/, Тип марк: WRN-130NM дүйцэхүйц, Төрөл: К, Нарийвчлал: I зэрэг, Ажлын урт: 850/950мм Хэмжүүрийн хэмжих хязгаар: 0 ~ 1300°C Гаралтын сигнал: mV, Гадны гильзний диаметр: 25мм, элсний үрэлтэнд гэсвэртэй (insepel) Холболт: 2 утастай, лакдаж битүүмжилсэн байх Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 5мм, шаазан биш	Ш	60	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Аюул

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.Нямцэрэн

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Эрдэс

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ГАЛЫН ХОТЛЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИКНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Барга материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Агаар халаагчийн температурын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Ашиглалтын заавартай байх /англи хэл дээр/ Тип марк: WZPK дүйцэхүйц Төрөл: RT100, Нарийвчлал: I зэрэг Ажлын урт: 850/950мм Хэмжүүрийн хэмжих хязгаар: 0 ~ 300°C Гаралтын сигнал: Ом Гадны гильзний диаметр: 25мм, элсний үрэлтэнд тэсвэртэй (incone) Холболт: 6 утастай, лакдаж битүүмжилсэн байх Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 5мм, шаазан биш зөөлөн утсан датчик байх	ш	3	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Синь* Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Батлав

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ШАТААХ КАМЕРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН
ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Зуухны шатаах камерын температурын дагчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: К Тип марк: WRNR2-42N Ажлын урт: 600/660мм Хэмжих хязгаар: 0-1200°C Нарийвчлал: 1 зэрэг Гадна диаметр: 25мм, элсний үрэлтэнд тэсвэртэй 4 утастай Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 5мм, шаазан биш	ш	3	

Батлав

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
БАТЛАВ
Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН АСААГУУРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИКНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Зуухны асаагуурын температурын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: К, Тип марк: WRNR2-42NT Ажлын урт: 760мм/780мм Хэмжих хязгаар: 0-1200 °C Нарийвчлал: 1 зэрэг Мэдрэгчийн галаргуугийн хананы зузаан: 6мм Холболт: 2 утастай Фланцны диаметр: 60мм Фланцны зузаан: 7мм Фланц: 3 нүхтэй M22 Фланцны нүх хоорондын зай: 32.5мм Фланцны холбогдох хэсгийн ховилын диаметр: 30мм Фланцнаас мэдрэгчийн үзүүр хүртэлх урт: 760мм, Фланц дээр холбогдох боолтны хэмжээ: 22мм	Ш	3	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Э.Мөнхжаргал
07.03.0414 Ш.СС.1615

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН САЛХИЛУУРЫН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИКНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Зуухны салхилуурын холхивчны манометрийн термометр	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: WSSP2-581-C Хэмжих хязгаар: 0-100°C Ажлын урт: 200/140мм Гадна диаметр: 16мм Холболт: 6 утастай уян датчик байх Боолтны хэмжээ: M19x1.5 Штуцер нь гадна гильзэнд гагнагдаагүй чөлөөтэй хөдөлдөг байх (бөгжтэй)	Ш	2	

Хянасан

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

Тодорхойлолт гаргасан

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР


Ч.НЯМЦЭРЭН

БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Батлав

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН НУУРС ТЭЖЭЭГЧИЙН ТЕМПЕРАТУРЫН
ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Нүүрс тэжээгчийн температурын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: WSS биметал Харагдах нүүрний диаметр: 100 мм Ажлын урт: 190/290мм Штуцерны хэмжээ: M29 Хэмжих хязгаар: 0-100°C Хүчдэл: 220В, Гүйдэл: 10VA Өөрөөсөө холбогдох хүчдэлийн кабелитай байх Тооноос хамгаалагдсан хийлтэй байх	ш	2	

Батлав

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГ АЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

Signature

АМГ АЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫН
ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Сүлжээний усны насосны холхивчны температурын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: РТ100 Ажлын дугуйн дээр суурилуулах штуцерын хэмжээ: М10Х1 Холболт: 6 утастай Датчикны толгойн урт: 16мм Датчикны толгойн диаметр: 9мм	ш	2	

Signature

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

Signature

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Э.МӨНХЖАРГАЛ

Батжав

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ХАЯГДАХ УГААНЫ ТЕМПЕРАТУРЫН
ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Хаягдах угааны температурын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: РТ100 Тип марк: WZP2 Хэмжих хязгаар: 0-300°C Ажлын урт: 600/850мм Гадна диаметр: 16мм Холболт: 6 утастай Мэдрэгч: цагаан, улаан өнгөтэй уян байх /гайрч болох/ Резбаны хэмжээ: M27x2	ш	4	

Батжав

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ч.НЯМЦЭРЭН

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн*



БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ТЕМПЕРАТУРЫН ХА ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Зуухны хүчилтөрөгчийн хэмжүүрийн ХА датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: ХА Ажлын урт: 1000мм Хэмжих хязгаар: 0-1200°C Холболт: 2 утастай Мэдрэгчийн зузаан: 1 мм зөөлөн, галуураа шаазан тусгаарлагч материалтай, тайрч болохоор байх	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА


Signature

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Signature

Ч.НЯМЦЭРЭН



УЛААНБААТАР ХОТ
 БАТЛАВ
 АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Батлав

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН НҮҮРС ТЭЖЭЭГЧИЙН АЛСЫН УДИРДЛАГЫН
 БОЛОН СИГНАЛЫН ПЛАТНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Нүүрс тэжээгчийн жингийн хэмжүүрүүдийн алсын удирдлагын болон сигналын плат	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх SAIMO 6105 S5P төрлийн контроллёртой тохирч ажиллах Тип марк: SAIMO 6105-S5 Relay output board V13-10-10	ш	1

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Ариун* Ж.АРИУНЖАРГАЛ
 ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН НҮҮРС ТЭЖЭЭГЧИЙН САНАХ ОЙН
ПЛАТНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Нүүрс тэжээгчийн жингийн хэмжүүрүүдийн санах ойн удирдлагын плат	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх SAIMO 6105 S5P төрлийн контроллёртой тохирч ажиллах марк: SAIMO XR6000 CPU BOARD	ш	1

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГ АЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Эрдэнэ
0033074-Ж. 002.1619

АМГ АЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ШААРГА ХӨРГҮҮРИЙН ПЛАТ, ДЭЛГЭЦ,
ШПОНКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Шаарга хөргүүрийн цахилгаан хаалтны актуаторын плат, дэлгэц, шпонк	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: SND-Z15-18S Non-intrusive intellectualized electric actuators Speed: 18r/min, Motor:0.25kW, 1.4A, 4Poles, Torque: 150Nm Тохирч ажиллах плаг: 1ш, дэлгэц-2ш, шпонк-6ш	Иж бүрдэл	1

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ганзориг

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН

Ч.Нямцэрэн



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

БАТЛАВ

Батжав

Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ДАРАЛТЫН
ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Зураг
1	Даралтын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх СХЗГын загварын туршилтад орсон гэрчилгээтэй байх МУ-д мөнгөн тооцоонд ашиглахад зөвшөөрөгдсөн байх Тип марк: WKA S-10 дүйцэхүйц Хүчдэл: 24VDC Гаралтын сигнал: 4 ~20mA Хэмжих хязгаар: 0-1МПа, 0-1.6MPa	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Батжав

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.Нямцэрэн

Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Батлав
Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ДАРАЛТЫН ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН
ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Даралтын датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: ST700 sil 2/3 sараble дүйцэхүйц Тип марк: STG74L-E1G000-1-0-АНВ-11С-А-10А0-0000 HART COMMUNICATOR-оор холбогдон тохируулагддаг байх Холболтын шулуур: M20X1.5 хаалтны хамт иж бүрдэл Хүчдэл: 11 ~ 42VDC Гаралтын сигнал: 4 ~ 20m A Үйлдвэрийн тохиргоо: 0 ~ 2.5MPA Хэмжих хязгаар: -14.7 ~ 500PSI Диафрагм: SS PROCESS LIMITS: -40 ~ 125 DEG C дээрх хэмжилтийн хуваарийн нэгж: MPA	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Батлав* Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

Батжав

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН НҮҮРС ТЭЖЭЭГЧИЙН ХИЙН СОРОНЗОН РЕЛЕНИЙ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Нүүрс тэжээгчийн хийн соронзон реле	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: 4V230E-08, 2 толгойтой дүйцэхүйц Хүчдэл: 220В Хэмжих хязгаар: 0.15-8МПа	Ш	2	

Батжав

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ч.Нямцэрэн

Ч.НЯМЦЭРЭН



ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР



УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ
Э.МӨНХЖАРГАЛ

2024 он

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН СИЙРЭГЖИЛТИЙН ДАТЧИКНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДАГА

№	Барга материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Сийрэгжилтийн датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: ST700 sil 2/3 sarable дүйцэхүйц Тип марк: STG73L-EIG000-1-0-AHB-11C-A-10A0-0000 HART COMMUNICATOR-оор холбогдон тохируулагддаг байх Холболтын штуцер: M20X1.5 хаалтны хамт иж бүрдэл Хүчдэл: 11 ~ 42VDC, Гаралтын сигнал: 4 ~ 20mA Үйлдвэрийн тохиргоо: -5 ~ 5KPA, Хэмжих хязгаар: -14.7 ~ 50PSI Диафрагм: SS, PROCESS LIMITS: -40 ~ 125 DEG C Дэлгэц дээрх хэмжилтийн хуваарийн нэгж: KPA	ш	1	
	Сийрэгжилтийн датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: ST700 sil 2/3 sarable дүйцэхүйц Тип марк: STG73L-EIG000-1-0-AHB-11C-A-10A0-0000 HART COMMUNICATOR-оор холбогдон тохируулагддаг байх Холболтын штуцер: M20X1.5 хаалтны хамт иж бүрдэл Хүчдэл: 11 ~ 42VDC, Гаралтын сигнал: 4 ~ 20mA Үйлдвэрийн тохиргоо: -10 ~ 0KPA, Хэмжих хязгаар: -14.7 ~ 50PSI Диафрагм: SS, PROCESS LIMITS: -40 ~ 125 DEG C Дэлгэц дээрх хэмжилтийн хуваарийн нэгж: KPA	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Аишва* Ж.АРИУНЖАРГАЛ
ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *У.М.Сүм* Ч.НЯМЦЭРЭН



УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН НАРИЙН ҮНСНИЙ АСПИРАЦИЙН ХИЙН
СОРОНЗОН ХААЛТНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Нарийн үнсний аспирацийн хийн соронзон хаалт	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: Best- Nr.0200 дүйцэхүйц Хүчдэл: AC220V, 50Hz Хамгаалалт: IP65 15VA (W) Тип марк: DMF-Z-25 Ажиллах даралт: 0,1~08MPa	ш	4	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХЖ-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР **Батлав** Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ШААРГАНЫ БУНКЕРЫН ХИЙН СОРОНЗОН
РЕЛЕНИЙ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Шаарганы бункерын реле	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: 4V330C-10 дүйцэхүйц Хүчдэл: AC220V, 50Hz Хамгаалалт: IP65 15VA (W) Ажиллах даралт: 1.5-8кгс/см ²	ш	2	
		Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: Electromagnetic pulse valve Тип марк: Solenoid pulse valve дүйцэхүйц Ажиллах хүчдэл: DC24V Хэмжээ: M27	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Батлав* Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

E. Munkhjarгал

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН УУТАТ ШҮҮЛТҮҮРИЙН РЕЛЕНИЙ ТЕХНИКИЙН
ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Уутат шүүлтүүрийн шууд болон тойруугийн хаалтнуудын соронзон реле	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: YA2BA4522G00040 дүйцэхүүц Хүчдэл: AC220V, 50Hz Хамгаалалт: IP67	Ш	2	

E. Munkhjarгал

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА




Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ
 АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ
Э.Мөнхжаргал
 004114 Д.СД.1048

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН УУТАТ ШҮҮЛТҮҮРИЙН ТРУБНЫ ХОЛБООСНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
 2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Уутат шүүлтүүрийн хийн хаалтны трубны холбоос	<p>Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Тип марк: Threaded connector Screw-in дүйцэхүйц Төрөл: Метал, шар өнгөтэй, Шлак холбогдох хэсэг нь цэнхэр өнгөтэй, DN10mm, Резба: M13x1.25, Нүхний диаметр: 9мм</p> <p>Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Тип марк: Threaded connector Screw-in дүйцэхүйц Төрөл: Метал, шар өнгөтэй, Шлак холбогдох хэсэг нь цэнхэр өнгөтэй, DN10mm, Резба: M16X1.25, Нүхний диаметр: 13мм</p> <p>Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Тип марк: Threaded connector Screw-in дүйцэхүйц Төрөл: Метал, шар өнгөтэй, Шлак холбогдох хэсэг нь цэнхэр өнгөтэй, DN10mm, Резба: M20X1.75, Нүхний диаметр: 16мм</p>	ш ш ш	20 20	  

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Агваа* Ж.АРИУНЖАРГАЛ
 ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн* Ч.НЯМЦЭРЭН

АМГЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
 ӨРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
 Б.АТГАВ
 УЛААНБААТАР ХОТ
 2024 он



АМГЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН
 УУГАТ ШҮҮЛГҮҮРИЙН ТРҮБНЫ ШЛАКНЫ ТЕХНИКИЙН ШАРДЛАГА

№	Бариа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Уугат шүүлтүүрийн трүбны шлак	Шлакны хэмжээ: Ø10мм-40мм, Ø8мм-10мм Зузаан: 2мм тэгш гадаргуутай Даралт: 0-10кг/см ² -д тэсвэртэй байх	М	50

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА
 Ж.АРИУНЖАРГАЛ

Handwritten signature

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРТАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР
 Ч.НЯМЦЭРЭН

Handwritten signature



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Signature

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ХИМИЙН ХАЯГДЛЫН ТҮВШНИЙ
ХЭМЖҮҮРИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Химийн хаягдлын түвшний хэмжүүр	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: SU-T-A04 Ultrasonic level gauge дүйцэхүйц Thread: G2" Зориулалт: Шингэний түвшинг хэмжих Ажиллах температур: -10 ~80°C Хэмжих хязгаар: 0~4м Хүчдэл: AC220V, 50Hz Материал: PP Дугаар: SP20161122001 Гаралтын сигнал: 4 ~20mA, 4 утастай холболттой Дэлгэцтэй байх, дэлгэц дээр түвшинг заадаг байх Үйлдвэрлэгч: Shanghai Sipai Electronic Technology Co.LTD	Ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Signature

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Signature

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

Signature

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ХИМИЙН ХАЯГДЛЫН ХААЛТ, ВИНТЕЛИЙН
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 ОН

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Хаалт, винтель	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: Бөмбөлгөн хаалт: J61Y-100P, DN10; Q21F-40P, DN6; J13W-160P, DN6	ш	10	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН КОМПРЕССОРЫН ЭЗЛЭХҮҮНИЙ ДАТЧИКНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Компрессорын эзлэхүүний датчик	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх ATLAS COPCO G-250-тай тохирч ажилладаг байх	ш	1

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН


ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

Signature

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН АВТО УГСРААНЫ МЕТАЛ МЭДРЭГЧИЙН
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Авто угсрааны метал мэдрэгч	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: Telemecanique XS8-C40FP260 шар саарал өнгөтэй байх Ажиллах хүчдэл: 24...240V Гүйдэл: 5...500mA Хамгаалалт: IP67 Мэдрэгчийн (NO, NC) тавилыг шууд сольдог сэрээтэй байх Мэдрэгчийн цэнхэр элемент нь урагшаа болон доошоо харж боогддог байх Холболт: 2 утастай	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Signature

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Signature

Ч.НЯМЦЭРЭН



УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХЖ-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ЗАМЫН МЭДРЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН
ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Вагон хөмрөгчийн замын мэдрэгч	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Telemecanique XSDA400519, XS8-C40FP260 шар саарал өнгөтэй байх Ажиллах хүчдэл: 24...240V, Гүйдэл: 5...500mA Хамгаалалт: IP67 Мэдрэгчийн (NO, NC) тавилыг шууд сольдог сэрээтэй байх Мэдрэгчийн цэнхэр элемент нь урагшаа болон доошоо харж боогддог байх, Холболт: 2 утастай	Ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА *Arivka.* Ж.АРИУНЖАРГАЛ
ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ch. Mygma* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ГИДРИЙН МЭДРЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН
ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Вагон хөмрөгчийн гидрийн мэдрэгч	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Rexoth HED 8 OP-20/50K14S Ажиллах хүчдэл: 24V DC 2A, 250V AC 2A, Гүйдэл: 5...500mA Хамгаалалт: IP67 max. T amb: 50°C max. T med: 80°C pmax: 350bar	Ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА
Тодорхойлолт гаргасан: ДХХ-А ИНЖЕНЕР
Ж.АРИУНЖАРГАЛ
Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ


Э.МӨНХЖАРГАЛ

Э.Мөнхжаргал

20000414 44 60-16-15

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ГИДРИЙН ТОЛГОЙНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Вагон хөмрөгчийн гидрийн мэдрэгчийн толгой	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: DIN EN 175301-803-A дүйцэхүйц Rexroth HED 8 OP-20/50K 14S-тай тохирч ажиллах Ажиллах хүчдэл: 24V DC 2A, 250V AC 2A Гүйдэл: 5...500mA, Хамгаалалт: IP67	Ш	5	Mating connectors according to DIN EN 175301-803 For connection "K14" For details and more mating connectors see data sheet 08006 

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ


АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН МЕТАЛ МЭДРЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН
ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Вагон хөмрөгчийн ачаатай вагон чирэгчийн метал мэдрэгч	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: XS2 M30MA250 дүйцэхүйц Мэдрэгчийн диаметр: 30мм Ажиллах хүчдэл: 24V...240VAC/DC Урт: 63мм Гайкны хэмжээ: M36 Гүйдэл: 5...300mA Кабелийн урт: 2.5м Хамгаалалт: IP68 Ажиллах орчны температур: -35 ~ 85°C Холболт: NO, 2 утастай, дагалдах гайкны хамт	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ФОТО МЭДРЭГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 ОН

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Вагон хөмрөгчийн фото мэдрэгч	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац гэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: PEPPERL+FUCHS RLK28-55/31/16 дүйцэхүйц Мэдрэгчийн диаметр: 30мм Ажиллах хүчдэл: 12...240V AC/DC Хамгаалалт: IP67 Ажиллах орчны температур: -40 ~ 60°C Өргөн/өндөр/гүн: 25.8мм/88мм/65.5мм	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
БАТЛАВ
Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ФОТО МЭДРЭГЧИЙН ТОЛИНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Вагон хөмрөгчийн фото мэдрэгчийн толь, ойлгогч	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Тип марк: Reflector REF-H85-2 дүйцэхүйц PEPPERL+FUCHS RLK28-55/31/116 тохирч ажиллах Ойлгогчийн урт/Өргөн/Зузаан: 84.5мм/84.5мм/9мм Материал: PMMA/ABS Ажиллах орчны температур: -30 ~ 60°C	ш	3	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА
ТӨДРӨХӨЙЛӨЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР
Ж.АРИУНЖАРГАЛ
Ч.НЯМЦЭРЭН

АМГЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН
ТООЛУУРЫН КАБЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бариа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Тоолуурын кабель	Төрөл: КВВГ цул зэс кабель Хэмжээ: 10Х1,5 Гадна зориулалттай, хөлдлөггүй, хүйтэнд тэсвэртэй Үйлдвэрлэсэн улс: Орос	М	200

АМГЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

БАТЛАВ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ



ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРВИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Эрдэс

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН НҮҮРС ТЭЖЭЭГЧИЙН СОРОНЗОН
РЕЛЕНИЙ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Нүүрс тэжээгчийн хийн соронзон реле	Үйлдвэртэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: AMISCO дүйцэхүйц Тип марк: 4V230E-08 220V Даралт: 0.15 ~ 8MPa Хүчдэл: 220VAC 5VA 100% ED	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Эрдэс

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН

Ч.Нямцэрэн



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

Э.Мөнхжаргал

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ТУЛШ ДАМЖЛАГЫН СОРОНЗОН
РЕЛЕНИЙ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Түлш дамжлагын аспирацийн соронзон реле	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээгэй байх Төрөл: ASCO pneumatics дүйцэхүйц CATALOGUE NO: SGC353A047 Даралт: medium 0.35 ~ 8.5bar PIPE: G1 1/2 ORF: 40mm SERIAL NO.S007023	ш	4	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ганзориг

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн* Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

Э.Мөнхжаргал

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН КЕМБРИК ХООЛОЙНЫ ТЕХНИКИЙН
ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Халаадаг кембрик хоолой	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх, Бренд: Eventronic хайрцагтай Ширхэг: 560PCS Heat Shrink Tubing 2:1, Eventronic Electrical Wire Cable Wrap Assortment Electric Insulation Heat Shrink Tube Kit with Box(5 colors/12 Sizes), Өнгө:Black, Red, Blue, Yellow, Green	Хайрцаг	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.Нямцэрэн

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Э.Мөнхжаргал

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ТЕМПЕРАТУР ТОХИРУУЛАГЧИЙН
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Температур тохируулагч	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: LUEABB CH402 Тип марк: CH402FK02-M*AN дүйцэхүйц Хэмжээ: урт/өргөн: 97/48 Хэмжих хязгаар: 0~400°C Гаралт: RELAY SSR Хүчдэл: 220VAC, 50/60Hz	ш	1	

Э.Мөнхжаргал

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн*

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Батбаяр* Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН НАСОСНЫ МАНОМЕТРИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Насосны манометр	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: Ritherm дүйцэхүйц Тип марк: 1320 глицеринтэй Нүүрний диаметр: 150мм Хэмжих хязгаар: 0 ~ 2.5MPa Нарийвчлал: KL 1.0 Даралтыг холболт: M20X1.5 Хэмжилтийн хуваарь: MPa	ш	2	
		Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: Ritherm дүйцэхүйц Тип марк: 1320 глицеринтэй Нүүрний диаметр: 150мм Хэмжих хязгаар: 0 ~ 6MPa Нарийвчлал: KL 1.0 Даралтыг холболт: M20X1.5 Хэмжилтийн хуваарь: MPa	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

ЖАРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР *Ч.Нямцэрэн*



БАТЛАВ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ГЛИЦЕРИНТЭЙ МАНОМЕТРИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Глицеринтэй манометр	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: Rithemт дүйцэхүйц Тип марк: 1320 глицеринтэй Нүүрний диаметр: 150мм Хэмжих хязгаар: 0 ~ 2.5MPa Нарийвчлал: KL 1.0 Даралтыг холболт: M20X1.5 Хэмжилтийн хуваарь: MPa	ш	2	
		Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Төрөл: Rithemт дүйцэхүйц Тип марк: 1320 глицеринтэй Нүүрний диаметр: 150мм Хэмжих хязгаар: -0.1 ~ 0.9MPa Нарийвчлал: KL 1.0 Даралтыг холболт: M20X1.5 Хэмжилтийн хуваарь: MPa	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ДАРАЛТЫН ДАТЧИКНЫ САМБАРЫН
ХАЛААГЧ ТЕНИЙН КОНТАКТОРЫН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Даралтын дагчикны самбарын халаагч тенийн контактор	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Үйлдвэрийн шалгаж тохируулсан гэрчилгээтэй байх Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Тип марк: CHINT CJX2-0901, Гүйдэл: 25A NC	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ ДАРАЛТЫН
ДАТЧИКНЫ САМБАРЫН ХАЛААГЧ ТЕНИЙН КОНТАКТОРЫН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Дифференциаль даралтын датчикны самбарын халаагч тенийн контактор	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Тип марк: CHINT NC1-0910, Гүйдэл: 25A NO	Ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН HONEYWELL ДАТЧИКНЫ ХОЛБООСНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Нoneywell датчикны шилжүүлэх холбоос	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх резбаны хэмжээ: M22X1.75X1.5 Материал: Нерж Холбоосны өндөр: 45мм	ш	6	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Signature

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН

Signature



БАТЛАВ
УЛААНБААТАР ХОТ
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Эрэгдэг
2023.11.14-н 00:15:46

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ӨНДӨР ДАРАЛТЫН ГИЛЬЗ, БАБИШКНЫ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Өндөр даралтын температурын гильз, бабишк	Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн лац тэмдэг, баглаа боодолтой, шинэ байх Хэмжээ: Ø900-2ш, Ø150-1ш шугаманд 500мм, 100мм-ын урттай температурын дагчикинд тохирч байх Материал: Нерж	ш	3	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ
Э.МӨНХЖАРГАЛ
Б.БАТЛАВ
Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ХИЙН ХААЛТНЫ МЭДРЭГЧИЙН
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Нүүрс тэжээгчийн хийн хаалтны мэдрэгч	Төрөл: Telemechanique sensor дүйцэхүйц Мэдрэгчийн диаметр: 18мм Урт: 63мм Гайкны хэмжээ: M24 Кабелийн урт: 2.5м Хүчдэл: 24...240VAC Гүйдэл: 1e5..200mA Холболт: NO, 2 утастай Мэдрэх элемент нь цэнхэр өнгөтэй, их биеэсээ илүү гараагүй байх, дагалдах гайкны хамт	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА
Тодорхойлолт гаргасан: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН
Ж.АРИУНЖАРГАЛ



АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Э.МӨНХЖАРГАЛ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН ТУУЗАН ДАМЖЛАГЫН ЖИНГИЙН
ХЭМЖҮҮРИЙН ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Туузан дамжлага №4-ын жингийн хэмжүүр	Төрөл: SAIMO 6001F controller SN: 6A387145954943182308410603163 SCHEME: Analog board, COM BOARD Үйлдвэрлэсэн улс: Австрали	ш	1	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР

Ч.НЯМЦЭРЭН



БАТЛАВ

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

Э.Мөнхжаргал

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ДХХ-АВТОМАТИКИЙН ХЭСГИЙН СОРОНЗНЫ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

2024 он

№	Бараа материалын нэр	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Соронз	Төрөл: SATA, Flexible Magnetic Pickup Tool Tool 400MMx3KG, Magnetic Pickup Tool 38MM, 100% solid impact resistant acetate handle for lasting durability Durable soft shank surface with chrome plating provides flexibility for any working environment High-strength magnets effectively avoid dropping workpiece Сунадаг байх.	ш	2	

ХЯНАСАН: НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА

Сүхбаатар

Ж.АРИУНЖАРГАЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН: ДХХ-А ИНЖЕНЕР Ч.НЯМЦЭРЭН

Ч.Нямцэрэн

ДХХА-ын сэлбэг хэрэгслийн тоо хэмжээ

№	Бараа материалын нэрс	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гобой хэт авианы зарцуулалтын тоолуур	СХЗГ-ын загварын туршилтанд орсон Гобой-005 маркийн зарцуулалтын хэмжүүртэй дүйцэхүйц 2ш мэдрэгчийн хамт	Иж бүрдэл	1
2	Даралт, зарцуулалтын хэмжүүрийн тохиргоо хийх хөрвүүлэгч USB, кабелийн хамт	Модем USB-HART КГПШ 407374.021 дүйцэхүйц Хамгийн сүүлийн загвар байх	ш	1
3	Мөнгөн тооцооны температурын датчик	Төрөл: PT100 Тип марк: WZP-231 Ажлын урт: 500/620 мм Хэмжих хязгаар: -200 -500°C Нарийвчлал: 1 зэрэг Холболт: 2 утастай лакдсан байх Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 6мм Резьба: M20x1.5	ш	2
4	Буцаах салхилуурын агаарын зарцуулалтыг тохируулах актуатор	Төрөл: SDQ50-18-11319, SDQ50-18-11219 Хүчдэл: 380VAC Давтамж: 50Гц Rated torque: 500Nm 90° travel time: 18S Motor power: 150W Хамгаалалт: IP67	ш	1
5	Дотоод хэрэгцээний зарцуулалтын хэмжүүр	Intelligent electromagnet Flowmeter Модел: KLDL 250 Шугамын диаметр: 250мм Ажлын даралт 1.0МПа Дундаж температур: 120°C Электродны материал: 316L Хэмжих хязгаар: 1200м3/ц Хамгаалалт: IP65 Ажиллагааны хүчдэл: 220В Гаралтын сигнал: 4-20мА	ш	1
6	ф50 бакны түвшний хэмжүүр	Тип марк: SP-3051LT фланцтай датчик Хэмжих хязгаар: 0...4500mm Нарийвчлал: Гаралтын сигнал: 4-20mA Хүчдэл: 12...45VDC Ажлын температур: -50...85°C Дэлгэцэн дээр м-ээр заадаг байх	ш	1

7	ф100 бакны түвшний хэмжүүр	Тип марк: Rosemount SP-3051LT фланцтай датчик Хэмжих хязгаар: 0...6500мм Нарийвчлал: 4-20mA Гаралтын сигнал: 4-20mA Хүчдэл: 12...45VDC Ажлын температур: -50...85°C	ш	1
8	Редукторын тосны температурын датчик	Төрөл: RTD Тип марк: PT100 Хэмжих хязгаар: 0~300°C Ажлын биеийн урт: 100мм Мэдрэгчийн гадаргуугийн зузаан: 8мм Резьбаны өргөн: M16x1.5	ш	2
9	Уутат шүүлтүүрийн пульсын даралтын датчик	Төрөл: ROSEMOUNT Тип марк: 3051TG2A2B21BB4M5 Дээд даралт: 1.03MPa Ажиллах хүчдэл: 10.5 ~ 55VDC Гаралтын сигнал: 4 ~ 20mA Тохиулах даралт: 0 ~ 1000KPa	ш	2
10	Агаарын зарцуулалтын датчик	ST800 SIL 2/3 CAPABLE Төрөл: STD810-E1AC4AS-1-0-AHB-11C-A-10A0-0000 Тэжээл: 11 ~ 42VDC MAWP: 50PSI Diaphragm: SS FILL: DC200 Process limits: -40 to 125DEG C FACT.CAL: 0 to 0.558KPA, 0 to 0.322KPA Range: -10 ~ 10InH2O	ш	2
11	Нүүрсний бункерын түвшний датчик	Төрөл: ATRD903 Хэмжих хязгаар: 0-10м Оролтын хүчдэл: 24V DC Гаралтын гүйдэл: 4-20МА Хэмжих ажлын бие: Үнс Процессын даралт: -0.1~ 4.0МПа Процессын температур: -40 ~ 130°C Yantai Auto Instrument Making Co.,Ltd	ш	1
12	Буцаах салхилуурын температурын датчик	Төрөл: PT100 Тип марк: WSP2-581 Хэмжих хязгаар: 0-100°C Ажлын биеийн урт: 150мм Мэдрэгчийн гильзний гадаргуугийн хананы зузаан: 10мм Резьба: M16x1.5	ш	2
13	Тогооны түвшний хоёрдогч хэмжүүр	Төрөл: TCZK DS-8S-15A	ш	1
14	Тогооны электродон мэдрэгч	Төрөл: DJM-1815-87, Хэмжээ: L1-73mm, L2-62mm, Ф9mm, Эрчлээс нь- M18x1.5mm	ш	15

15	Галын хотол болон циклоны температурын датчик	Төрөл: К Тип марк: WRN-130NM Ажлын урт: 850/950мм Хэмжих хязгаар: 0~1300°C Нарийвчлал: I зэрэг Гадна диаметр: 25мм, элсний үрэлтэнд тэсвэртэй (Inconel) Холболт: 2 утастай Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 5мм Шаазан биш	ш	60
16	Агаар халаагчийн температурын датчик	Төрөл: PT100 Тип марк: WZPR2-42N Ажлын урт: 800мм/900мм Хэмжих хязгаар: 0-300 °C Нарийвчлал: I зэрэг Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 5мм Холболт: 6 утастай Гадна диаметр: 25мм, элсний үрэлтэнд тэсвэртэй (Inconel) Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 5мм Шаазан биш	ш	3
17	Зуухны шатаах камерын температурын датчик	Төрөл: К Тип марк: WRNR2-42N Ажлын урт: 600/660мм Хэмжих хязгаар: 0-1200°C Нарийвчлал: I зэрэг Гадна диаметр: 25мм, элсний үрэлтэнд тэсвэртэй (Inconel) Холболт: 4 утастай Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 5мм Шаазан биш	ш	3
18	Зуухны асаагуурын температурын датчик	Төрөл: К Тип марк: WRNR2-42NT Ажлын урт: 760мм/780мм Хэмжих хязгаар: 0-1200 °C Нарийвчлал: I зэрэг Мэдрэгчийн гадаргуугийн хананы зузаан: 6мм Холболт: 2 утастай Фланцны диаметр: 60мм Фланцны зузаан: 7мм Фланцны нүх хоорондын зай: 32.5мм Фланцны холбогдох хэсгийн ховилын диаметр: 30мм Фланцнаас мэдрэгчийн үзүүр хүртэлх урт: 760мм Фланц дээр холбогдох боолтны хэмжээ: 22мм	ш	3
19	Зуухны салхилуурын холхивчны манометрийн термометр	Төрөл: PT100 Тип марк: WSS-581 Хэмжих хязгаар: 0-100°C Мэдрэгчийн гильзний гадаргуугийн хананы зузаан: 16мм Резьба: M19x1.75	ш	2

20	Нүүрс тэжээгчийн температурын датчик	WSS-581 0-300°C	ш	2
21	Сүлжээний усны насосны холхивчны температурын датчик	Төрөл: PT100	ш	2
22	Хаягдах утааны температурын датчик	Төрөл: PT100 Тип марк: WZP2-230 Хэмжих хязгаар: 0-300°C Ажлын урт: 600/850мм Гадна диаметр: 16мм Холболт: 6 утастай Мэдрэгч: цагаан, улаан өнгөтэй/ тайрч болохоор/ Резьба: M27x2	ш	4
23	Зуухны хүчилтөрөгчийн хэмжүүрийн ХА датчик	Төрөл: ХА Ажлын урт: 1000мм Хэмжих хязгаар: 0-1200°C Холболт: 2 утастай	ш	1
24	Нүүрс тэжээгчийн жингийн хэмжүүрүүдийн алсын удирдлагын болон сигналын плат	Saimo 6105-S5 Relay output board V13-10-10	ш	1
25	Зуухны нүүрс тэжээгчийн жингийн хэмжүүрүүдийн санах ойн удирдлагын плат	SAIMO XR6000 CPU BOARD	ш	1
26	Шаарга хөргүүрийн цахилгаан хаалтны актуаторын плат, дэлгэц, шпонк	TP400-D-3 in: DC24V 3W	Иж бүрдэл	1
27	Дотоод хэрэгцээний даралтын датчик	СХЗГын загварын туршилтанд орсон байх WIKA S-10 дүйцэхүйц	ш	2
28	Даралтын датчик	Honeywell Төрөл: ST700 sil 2/3 capable дүйцэхүйц Тип марк: STG73L-E1G000-1-0-АНВ-11С-А-10А0-0000	ш	2
29	Нүүрс тэжээгчийн хийн соронзон реле	Model: 4V230E-088 Хүчдэл: 220V Даралт: 1.5-8MPa	ш	2
30	Сийрэгжилтийн датчик	Төрөл: 3051 Үйлдвэрийн тохиргоо (Fac.Cal): 0~ 1034.215kPa Тэжээл: 10.5 ~ 55 V DC Гаралтын сигнал: 4-20mA	ш	2
31	Нарийн үнсний аспирацийн хийн соронзон хаалт	Best- Nr.0200 Model: DMF-Z-25 Хүчдэл: 220VAC	ш	4

32	Шаарганы бункерын аспирацийн хийн соронзон реле	Модел: 4V330C-10 Ажиллах хүчдэл: 220VAC, 50Hz, 4.8VA, Amp: 22mA Хамгаалалт: IP65	ш	4
33	Уутат шүүлтүүрийн шууд болон тойруугийн хаалтнуудын соронзон реле	Model: SR561B-RN38DW Хүчдэл: 24В	ш	2
34	Уутат шүүлтүүрийн хийн хаалтны трубны холбоос	Холбоосны хэмжээ: M17x1.5 M21x1.5 Шлак холбогдох холболтын хэмжээс: 10мм, 12мм	ш	60
35	Уутат шүүлтүүрийн трубны шлак	Диаметр: 8мм, 10мм	м	50
36	Химийн хаягдлын түвшний хэмжүүр	Model: SU-T-A04 Хэмжих хязгаар: 0-4м Ажиллагааны температур: -10~80°C Материал: PP Хүчдэл: 220V Гаралтын сигнал: 4-20mA Холболт: 4 утастай	ш	1
37	Хаалт, винтель	Бөмбөлгөн хаалт: J61Y-100P, DN10 Q21F-40P, DN6; J13W-160P DN6	ш	10
38	Компрессорын эзлэхүүний датчик	0-17barrel	ш	1
39	Авто угсрааны метал мэдрэгч	Модел: U-GAGE Proximity switch: T30UXDA Ажиллах хүчдэл: 10-30 VDC	ш	2
40	Вагон хөмрөгчийн замын мэдрэгч	Модел: XSDA400519 Ажиллах хүчдэл: 220VAC	ш	2
41	Вагон хөмрөгчийн гидрийн мэдрэгч	HED 8 OP-20/50K14S	ш	2
42	Вагон хөмрөгчийн гидрийн мэдрэгчийн толгой	DIN EN 175301-803-A	ш	5
43	Вагон хөмрөгчийн ачаатай вагон чирэгчийн метал мэдрэгч	Telemecanique XS2 M30MA250 Ue:24...240VAC Ie5..300mA	ш	1
44	Вагон хөмрөгчийн фото мэдрэгч	Фото мэдрэгч: RLK28-55/31/116, 12-240 AC/DC	ш	2
45	Вагон хөмрөгчийн фото мэдрэгчийн толь	PEPPERL+FUCHS H85-2 Part -No 185398	ш	2
46	Тоолуурын кабель	Холболтын кабель РК-50	м	200
47	Нүүрс тэжээгчийн хийн соронзон реле	Model: 4V230E-08 Хүчдэл:220V	ш	2

48	Түлш дамжлагын аспирацийн соронзон реле	SCG353A047 Даралт: 0.35 ~ 8.5bar Pipe: G1 1/2 ORF:40мм	ш	4
49	Халаадаг кембрик хоолой	Heat shrink tube Олон өнгийн Хамгаалалт: IP67 Certificate: RoHS Dielectric Strength: 1 Kv/mm	Боодол	1
50	Халив	Төрөл: DS-16 Үзүүрийн хэмжээ: 3x0.35мм, Шилбэний урт: 150мм, бариулын диаметр: 11мм, Нийт урт: 204мм	ш	2
		Төрөл: 89413A Үзүүрийн хэмжээ: 3x0.35мм, Шилбэний урт: 75мм, бариулын диаметр: 18мм, Нийт урт: 150мм	ш	4
		Төрөл: DS-44 нэмэх хавлив, Шилбэний диаметр: 5.5мм, Шилбэний урт: 100мм, Бариулын диаметр: 18мм, Нийт урт: 185мм, үзүүрийн хэмжээ: #1	ш	2
51	Температур тохируулагч	Model: CH402FK02-M*AN, 0-400°C	ш	1
52	Насосны манометр	Хэмжих хязгаар: 0-6МПа, Хэмжих хязгаар: 0-2.5МПа, Хэмжих хязгаар: 0-4МПа, Хэмжих хязгаар: 0-1.6МПа Харагдах нүүрний диаметр: 160 мм	ш	4
53	Глицеринтэй манометр	Манометр глицеринтэй Хэмжих хязгаар: 0-4МПа Хэмжих хязгаар: -0.1-0.9МПа Харагдах нүүрний диаметр: 160 мм Механизм нь засвар тохируулга хийгддэг байх Штуцер холбогчийн резьба: M20x1,5 мм	ш	4
54	Даралтын датчикны самбарын халаагч тенийн контактор	CHINT CJX2-09, 25A	ш	1
55	Дифференциаль даралтын датчикны самбарын халаагч тенийн контактор	CHINT NC1-09, 25A	ш	1
56	Honeywell датчикны шилжүүлэгч холбоос	Хийгдсэн материал: Нерж Холбогчийн резьба: M20x1.5/M22x1.75 Холбогчийн урт: 45мм Нүхний диаметр: 7мм	ш	6
57	Өндөр даралтын температурын гильз, бабишк	Тавигдах шугамын диаметр: 150 ~700мм	ш	3

58	Жигут	Төрөл: Nylon cable ties Хэмжээ: 5*100 мм Хэмжээ: 5*250 мм Хэмжээ: 7*200 мм Хэмжээ: 10*250 мм Тоо ширхэг: 150 ширхэгтэй	Уут	4
59	Нүүрс тэжээгчийн хийн хаалтны мэдрэгч	Мэдрэгчийн диаметр: 18мм Урт: 63мм Гайкны хэмжээ: M24 Кабелийн урт: 2.5м	ш	2
60	Конвейрын жингийн хэмжүүр	SAIMO Model:6001F SCHEME: analog board, 6A3871459549431823084206033163	ш	1
61	Соронз	Төрөл: SATA. Flexible Megnetic Pickup Tool 400MMx3KG, Magnetic Pickup Tool 38MM	ш	2
62	Датчикны жийрэг	Өнгө: цагаан Зузаан: 2мм Гадна диаметр: 18мм Дотор диаметр: 7мм	Уут	1
Бүгд тоо			517	

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө.]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	ДХХА-ын сэлбэг, хэрэгсэл	-ширхэг	ширхэг	Амгалан дулааны станц ТӨХК-н агуулах	Гэрээ байгуулснаас хойш.45 хоногт	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2						
3						
...						

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв "ашиглах" бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**-аас илүү **["сар", "өдөр" гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

1. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Хэрэв "ашиглах" бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

3. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ.
[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Амгалан дулааны станц ТӨХК]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **[“санал болгохгүй”]**. **[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]**.
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[ажын 30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

Хаяг:

Маягт 2 Барааны үнийн задаргаа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,

эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,

албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын

тамга, тэмдэг]:

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт "тийм" гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар

Нийлүүлэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба

- гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
- 2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
- 2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
- Бараа нийлүүлэх газар 2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
- Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах 2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
- 2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
- 2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
- 2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
- 2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
- Барааг хүлээлгэн өгөх 2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- 2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
- Барааны гарал үүслийн улс 2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
- 2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
- Баглаа боодол 2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
- 2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг

хориглоно.

- Худалдааны нөхцөл
- 2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
- 2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
- 2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- Гүйцэтгэлийн баталгаа
- 2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
- 2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
- 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- Барааг хүлээн авах
- 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- Шалгалт, туршилт
- 3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ

доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.

Даатгал	4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
Доголдол	<p>4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.</p> <p>4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.</p> <p>4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.</p> <p>4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.</p> <p>4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p> <p>4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.</p>
Чанарын баталгаа	<p>4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.</p> <p>4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.</p> <p>4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.</p> <p>4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.</p> <p>4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.</p> <p>4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.</p> <p>4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан</p>

- тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ

гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;

5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.

5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.

5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.

5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.

5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.

Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

Төлөөлөгч

6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.

6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.

6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

Туслан гүйцэтгэгч

6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.

6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг

	баримтална.
Нууцлал	<p>6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.</p> <p>6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.</p>
Мэдэгдэл	<p>6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.</p> <p>6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.</p> <p>6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:</p> <p>6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;</p> <p>6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.</p> <p>6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.</p> <p>6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.</p>
Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	<p>6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:</p> <p>6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;</p> <p>6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.</p> <p>6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.</p> <p>6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.</p>
Маргаан шийдвэрлэх	<p>6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар</p>

шийдвэрлэнэ.

6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	Бараа нийлүүлэх газар: [Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн агуулах]
ГЕН 2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацаа: [гэрээ байгуулагдсанаас хойш 45 хоногт] Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа: [бараа нийлүүлэлтийн хуваарь]
ГЕН 2.10.	Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл: Барааг өөрийн эзэмшлийн болон түрээсийн унаагаар тээвэрлэн Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн агуулахад оруулан хурааж холбогдох баримт, бичгийн хамт хүлээлгэн өгнө. Бараанд холбогдох баримт бичиг: [техникийн үзүүлэлт /стандарт/, Угсралт, суурилуулах: үгүй.
ГЕН 2.14.	Баглаа, боодол: Баглаа, боодлын шаардлага: Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Бараа нь ашиглагдаагүй хадгалалтын хугацаа дуусаагүй, баталгаат лац, ломботой, ашиглагдаагүй шинэ байна.
ГЕН 2.17.	Худалдааны нөхцөл: [Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн ТШЗ 20.6-ийн дагуу Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хуулж бичих]
ГЕН 3.8.	Үнийн тохируулга хийх аргачлал: үгүй.
ГЕН 3.9.	Төлбөр төлөх хугацаа: [он, сар, өдөр] Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: гэрээ дүгнэгдсэн өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор төлнө]
ГЕН 4.2.	Даатгал: үгүй [Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл заах]
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа: 6 сар байна. [Баталгаат хугацаа заасан эсэх, заасан бол тендер шалгаруулалтын баримт бичигт үндэслэн хугацааг тогтоож бичих]

ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа: үгүй</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: [Чанарын баталгаа шаардахгүй]</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах бол,</p> <p>Чанарын баталгааны дүн:</p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Тийм”</p> <p>Алдангийн хувь: гэрээний үнийн дүнгээс хоног тутамд 0.5 хүртэл хувиар тооцно</p>
ГЕН 4.18.	<p>Захиалагчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Тийм”</p> <p>Алдангийн хувь: гэрээний үнийн дүнгээс төлбөр төлөөгүй үнийн дүнгээс хоног тутамд 0.5 хүртэл хувиар тооцно.</p>

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024.02.21**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: Бараа
Тендер шалгаруулалтын нэр: **ДХХА-ын сэлбэг, хэрэгсэл**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **АДС/20240102007**
Нийт төсөвт өртөг: **214,351,000**
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

1. **Амгалан дулааны станц ТӨХК** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Үгүй”**
Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих: үгүй
3. Тендерийг **2024 оны 03 дугаар сарын 14-ний 09 цаг 00 минут**–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн, 09 цаг 30 минут**-д нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхгүй”**
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Тийм”** Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Баян зүрх дүүрэг 8-р хороо УС-15-1-1 тоот Амгалан дулааны станц ТӨХК
Утас:77111251.