



**“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-Д УС ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН СЭЛБЭГ, БАГАЖ
ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

Ус хангамжийн системийн сэлбэг, багаж хэрэгсэл
нийлүүлэгчийг сонгох

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ЭТТХК/20240102424

2024 он

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч	1
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	2
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	2
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл	3
12. Тендерийн жишиг маягтууд	4
13. Хувилбарт санал	4
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг	4
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	6
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	6
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт	6
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	7
20. Тендерийн валют	7
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа	7
22. Тендерийн баталгаа	8
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	8
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	8
25. Тендерийн талаар тодруулга авах	8
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх	9
27. Тендерийг үнэлэх	9
28. Арифметик алдааг залруулах	9
29. Оролцогчид давуу эрх олгох	9
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт	9
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	9
32. Тендерийг эрэмбэлэх	9
33. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	9
34. Мэдэгдэл хүргүүлэх	10
35. Гүйцэтгэлийн баталгаа	10
36. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах	10

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | | |
|--|----------------------|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| | | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| 2. Санхүүжилтийн үүсвэр болон өртөг | эх төсөвт | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| 3. Худалдан ажиллагааны тогтоомж | авах хууль | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| 4. Худалдан ажиллагааны систем | авах цахим | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| 5. Авлига, сонирхлын ангид байх | ашиг зөрчлөөс | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |
| | | 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20 ¹ , 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна. |
| 6. Сонирхогч оролцогч | этгээд, | 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ. |
| | | 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. |

- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.
- 9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**
- Б.АГУУЛГА**
- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
 I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
 II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
 III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
 IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
 V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
 VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.
- 10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**
- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.

11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.

12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.

12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.

13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:

13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;

13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;

13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;

13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;

- 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
- 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
- 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
- 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
- 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.
- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд** **жишиг** 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал** 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг** 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
 - 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
 - 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
 - 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.

- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.
- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

24. Тендерийн баталгаа

24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.

24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

25. Тендер баталгаажуулах, илгээх

25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.

25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн тодруулга авах талаар

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

- 28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх** 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29. Тендерийг үнэлэх** 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30. Арифметик алдааг залруулах** 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.
30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.
- 31. Давуу эрх олгох** 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт** 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох** 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх** 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах** 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.

- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх** 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа** 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах** 38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.
- 38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ		
ТШЗ 1.1	Захиалагч: Эрдэнэс Тавантолгой” ХК		
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Ус хангамжийн системийн сэлбэг, багаж хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгох		
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: ЭТТХК/20240102424		
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багцтай		
	Багцын дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Багцын дугаар
	Багц 1.	Ус хангамж, дэд бүтцийн материал	ЭТТХК/20240102424-1
Багц 3.	Лабораторийн сэлбэг, материал	ЭТТХК/20240102424-3	
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич: “Үгүй”		
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”		
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Өөрийн хөрөнгө		
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 703,629,908 (долоон зуун гурван сая зургаан зуун хорин есөн мянга есөн зуун найм) төгрөг		
	Багцын дугаар	Төсөвт өртөг /төгрөг/	Төсөвт өртөг /үсгээр/
	Багц 1.	235,371,000	Хоёр зуун гучин тав сая гурван зуун далан нэгэн мянга
Багц 3	266,529,858	Хоёр зуун жаран зургаан сая таван зуун хорин есөн мянга найман зуун тавин найм	
Б. АГУУЛГА			
ТШЗ 8.1	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн талаар тодруулга авах хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын-8, Финанс төв, 5-р давхар, 504 тоот, Улаанбаатар хот-15160, Монгол Улс Утасны дугаар: 75055555 дотуур утас-512</p> <p>Сонирхогч этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, нэмэлт мэдээллийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө захиалагчаас авах хүсэлтийг бичгээр эсхүл тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар гаргаж болно.</p> <p>Тендерийн баримт бичгийн тодруулга, нэмэлт мэдээлэлтэй холбогдуулан захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 2-оос доошгүй хоногийн өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгах эрхтэй ба энэ нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй нэг хэсэг байна.</p>		

	<p>Захиалагч тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийн хариуг хүсэлт гаргагчийн нэрийг дурдалгүйгээр хүсэлтийг тодруулгын хамт албан бичгээр гаргаж Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) дэх тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн “тодруулга” хэсэгт нийтэлнэ. Ийнхүү нийтэлсэн даруйд тус тодруулга, нэмэлт мэдээллийг бүх сонирхогч этгээдүүдэд нэгэн зэрэг хүргүүлсэнд тооцно.</p> <p>Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох тодруулга, нэмэлт, өөрчлөлтийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаа хүртэл шалган нягталж, түүнд нийцүүлэн тендер бэлтгэх үүрэгтэй.</p>
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.1	Тендерийн хэл нь Монгол хэл байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулгын хамт тендер оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 16.1	<p>Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: “Шаардана”</p> <ol style="list-style-type: none"> Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд “Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР систем”-ээр дамжуулан шалгана. Тендер шалгаруулалт зарласнаас хойш хугацаанд цахим системээс авсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн болон татварын өр төлбөргүй тодорхойлолтыг цахим системийн холбогдох талбараар зааварчилгааны дагуу тус тус ирүүлнэ. Энэхүү тодорхойлолтыг ирүүлээгүй тохиолдолд тендер нээсэн өдрийн байдлаар татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийн талаарх мэдээллийг шалгана. Шүүхийн шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд өр, төлбөргүй талаархи хүчин төгөлдөр лавлагааг цахим системээс авч, зааварчилгааны дагуу цахим системээр холбогдох талбараар ирүүлнэ. <i>Анхааруулга: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт авах хүсэлтийг тендер оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлтээс өмнө хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг тендер илгээх холбогдох хэсэг сонгож цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Түншлэлээр оролцож буй тохиолдолд түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий этгээд нь түншлэлийн гэрээг цахим системд баталгаажуулсаны дараа гишүүн этгээдийн хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг тендер илгээх холбогдох хэсэгт сонгож илгээнэ.</i>
ТШЗ 17.4	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 17.6	Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: “Шаардахгүй”
ТШЗ 18.1	<ol style="list-style-type: none"> Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: “Шаардахгүй” Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардана” Сүүлийн 2 жил буюу 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын батлагдсан төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн байна. <ul style="list-style-type: none"> Бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар Бараа хүлээлцсэн актын хуулбар, эсхүл Тухайн барааг цаг хугацаанд нь чанартай нийлүүлсэн талаарх захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ.




	<p>Ижил төстэй бараанд сэлбэг, багаж хэрэгсэл нийлүүлсэн туршлагыг тооцно.</p> <p>3. Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: “Шаардахгүй”</p> <p>4. Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: “Шаардана”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Борлуулалтын орлогын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2022, 2023 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь тухайн багцын батлагдсан төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байна. • Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ: Тухайн багцын батлагдсан төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байна. 						
<p>ТШЗ 18.2</p>	<p>Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардахгүй”</p>						
<p>ТШЗ 19.1</p>	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: “Тийм”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Санхүүгийн тайланг өөрийн тендэртээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Сангийн яамны цахим санхүүгийн тайлангийн www.e-balance.mof.gov.mn мэдээллийн системээс тендэрт оролцогчдын санхүүгийн тайлангаас сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлого, болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана. 2. Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээг нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл нийлбэрээр тодорхойлно. Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> • Тендэрт оролцогчийн харилцагч банкны дансны үлдэгдэл; • Харилцагч банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт ирүүлнэ. /Харилцагч банкны судлан үзэж зээл олгох боломжтой тухай тодорхойлолтыг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй/ 3. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл “Хэвийн” бус байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. (“Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг www.sainscore.mn, www.burenscore.mn хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны тодорхойлолтыг тендерийг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.) 						
<p>ТШЗ 20.1</p>	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: “Тийм”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Барааны үнийн задаргаа ба бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталгаажуулан ирүүлнэ. 2. Тендэрт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх тухай албан мэдэгдлийг баталгаажуулж ирүүлнэ. 3. Баталгаат хугацаа 6 сараас багагүй байх ба эвдрэл, гэмтэлтэй ирүүлсэн тохиолдолд түргэн шуурхай шинэ бараагаар сольж өгөхийг мэдэгдсэн албан бичиг ирүүлнэ. 4. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар дараах хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлнэ. Үүнд: <table border="1" data-bbox="451 1839 1473 1966"> <tr> <td data-bbox="451 1839 930 1899">Захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт</td> <td data-bbox="930 1839 1473 1899">Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1899 930 1928">.....</td> <td data-bbox="930 1899 1473 1928">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 1928 930 1966">.....</td> <td data-bbox="930 1928 1473 1966">.....</td> </tr> </table> <p>Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтоос зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>	Захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн тодорхойлолт
Захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт	Нийлүүлэгчийн санал болгож буй техникийн тодорхойлолт						
.....						
.....						

	<p>5. Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн Маягт 3, Маягт 5-ын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл: “Шаардлагатай”</p> <p>Жич: ТӨХ-д шаардсан материалуудын аль нэгийг нь ирүүлээгүй эсхүл шаардлага хангаагүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p> <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: “Шаардахгүй”</p>									
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”									
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Тийм” Incoterms 2020, DDP Монгол улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сумын Сийрст багийн нутаг дэвсгэрт байрлах сумын төвөөс зүүн урагш 7км зайд байрлах “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн Баяжуулах үйлдвэрийн талбай.									
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: “Шаардана” <table border="1" data-bbox="450 698 1481 952"> <thead> <tr> <th>Багцын дугаар</th> <th>Баталгааны дүн /Мөнгөн дүнгээр/</th> <th>Баталгааны дүн /Үсгээр/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Багц 1</td> <td>1,176,855</td> <td>Нэг сая нэг зуун далан зургаан мянга найман зуун тавин тав</td> </tr> <tr> <td>Багц 3</td> <td>1,332,649.29</td> <td>Нэг сая гурван зуун гучин хоёр мянга зургаан зуун дөчин есэн төгрөг хорин ес</td> </tr> </tbody> </table> <p>Хүчинтэй байх хугацаа: Тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоног байна.</p>	Багцын дугаар	Баталгааны дүн /Мөнгөн дүнгээр/	Баталгааны дүн /Үсгээр/	Багц 1	1,176,855	Нэг сая нэг зуун далан зургаан мянга найман зуун тавин тав	Багц 3	1,332,649.29	Нэг сая гурван зуун гучин хоёр мянга зургаан зуун дөчин есэн төгрөг хорин ес
Багцын дугаар	Баталгааны дүн /Мөнгөн дүнгээр/	Баталгааны дүн /Үсгээр/								
Багц 1	1,176,855	Нэг сая нэг зуун далан зургаан мянга найман зуун тавин тав								
Багц 3	1,332,649.29	Нэг сая гурван зуун гучин хоёр мянга зургаан зуун дөчин есэн төгрөг хорин ес								
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ										
ТШЗ 25.5.	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: Тендерт оролцогч нь Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь файл үүсгэн ирүүлнэ. Тус файлын эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн эрх бүхий этгээд баталгаажуулан ирүүлнэ. Тендерт оролцогч хуульд заасан үндэслэлээр нууцалж буй баримт бичиг, мэдээлэл бүрд хамаарах хууль зүйн үндэслэлийг тодорхой тайлбарласан тайлбарыг V бүлгийн Маягт 6-ийн дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ. Бүх материалыг нууцалж ирүүлсэн тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно.									
ТШЗ 26.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут									
ТШЗ 26.2.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо: 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Цаг: 10 цаг 10 минут Тендер нээх газрын хаяг: “Эрдэнэс Таван толгой” ХК, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын-8, Финанс төв, 5-р давхар, 504 тоот, Улаанбаатар хот-15160, Монгол Улс									
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ										
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”									
ТШЗ 31.1.	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: “Байхгүй”									

ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглахгүй”
Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	
ТШЗ 37.1	Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: “Тийм” Гүйцэтгэлийн баталгааны дүн нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувьтай тэнцүү байна.









III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
БАГЦ 1: УС ХАНГАМЖ, ДЭД БҮТЦИЙН СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт шаардлагад нийцсэн байна.




№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг
1	Зөөлөн ширмэн хоолой Ф350мм	ширхэг	8	ISO2531:1998 DN350*K9-T-6M-PN40 Хоолойн урт: 6м Диаметр: 350мм Ундны усны ISO2531:1998 стандартад нийцсэн K9 ангиллын Т холболтын загвартай, дотор гадаргууг ISO 4179 стандартын дагуу хөнгөн цагаан исэл бүхий портланд цементэн зуурмагаар доторлож бүрсэн Гадна гадаргууг 130гр/м2 цинкийн исэлээр будаж дээр нь 70 мс микрон НСРЕ түрхлэг түрхэж ISO 8179 стандартын дагуу шингэн битумээр будаж хөрсний ус болон эрдэст коррозлогдон урвалжихаас хамгаалсан.	
2	Зөөлөн ширмэн 1 талдаа фланцтай холбох хэрэгсэл Ф350мм	ширхэг	4	Flange spigot, DN350, PN40, ISO2531:1998 Ундны усны ISO2531:1998 стандартад нийцсэн Диаметр: 350мм K9 ангиллын Т холболтын загвартай, дотор гадаргууг ISO 4179 стандартын дагуу хөнгөн цагаан исэл бүхий портланд цементэн зуурмагаар доторлож бүрсэн Гадна гадаргууг 130гр/м2 цинкийн исэлээр будаж дээр нь 70 мс микрон НСРЕ түрхлэг түрхэж ISO 8179 стандартын дагуу шингэн битумээр будаж хөрсний ус болон эрдэст коррозлогдон урвалжихаас хамгаалсан.	
3	Зөөлөн ширмэн 1 талдаа фланцтай, бурзантай холбох хэрэгсэл Ф350мм	ширхэг	4	Flange socket, DN350, PN40, ISO2531:1998 Ундны усны ISO2531:1998 стандартад нийцсэн Диаметр: 350мм K9 ангиллын Т холболтын загвартай, дотор гадаргууг ISO 4179 стандартын дагуу хөнгөн цагаан исэл бүхий портланд цементэн зуурмагаар доторлож бүрсэн Гадна гадаргууг 130гр/м2 цинкийн исэлээр будаж дээр нь 70 мс микрон НСРЕ түрхлэг түрхэж ISO 8179 стандартын дагуу шингэн битумээр будаж хөрсний ус болон эрдэст коррозлогдон урвалжихаас хамгаалсан.	







4	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолой Ф355мм	ширхэг	4	PE 100, SRTP, PN16, OD-355mm Материал: PE 100 Хоолойн төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Гадна диаметр: 355мм Хоолойн урт: 12м	
5	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолой 280мм	ширхэг	4	PE 100, SRTP, PN16, OD-280mm Материал: PE 100 Хоолойн төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Гадна диаметр: 280мм Хоолойн урт: 12м	
6	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолой 225мм	ширхэг	4	PE 100, SRTP, PN16, OD-225mm Материал: PE100 Хоолойн төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Гадна диаметр: 225мм Хоолойн урт: 12м	
7	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолой 200мм	ширхэг	4	PE 100, SRTP, PN16, OD-200mm Материал: PE 100 Хоолойн төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Гадна диаметр: 200мм Хоолойн урт: 12м	
8	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолой 160мм	ширхэг	4	PE 100, SRTP, PN16, OD-160mm Материал: PE 100 Хоолойн төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16 -аас багагүй Гадна диаметр: 160мм Хоолойн урт: 12м	
9	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолой 125мм	ширхэг	4	PE 100, SRTP, PN16, OD-125mm Материал: PE 100 Хоолойн төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16 -аас багагүй Гадна диаметр: 125мм Хоолойн урт: 12м	
10	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолой 110мм	ширхэг	4	PE 100, SRTP, PN16, OD-110mm Материал: PE 100 Хоолойн төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16 -аас багагүй Гадна диаметр: 110мм Хоолойн урт: 12м	
11	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн муфт 355мм	ширхэг	20	PE 100, SRTP, PN16, ID-355mm Нэр: цахилгаан хайлуулах холбогч муфт /electrofusion coupler/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16 -аас багагүй Дотор диаметр: 355мм	
12	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн муфт 280мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-280mm Нэр: цахилгаан хайлуулах холбогч муфт /electrofusion coupler/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 280мм	
13	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн муфт 225мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-225mm Нэр: цахилгаан хайлуулах холбогч муфт /electrofusion coupler/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP	



				Ажлын даралт: PN16 -аас багагүй Дотор диаметр: 225мм	
14	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн муфт 200мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-200mm Нэр: цахилгаан хайлуулах холбогч муфт /electrofusion coupler/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 200мм	
15	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн муфт 160мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-160mm Нэр: цахилгаан хайлуулах холбогч муфт /electrofusion coupler/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 160мм	
16	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн муфт 125мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-125mm Нэр: цахилгаан хайлуулах холбогч муфт /electrofusion coupler/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 125мм	
17	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн муфт 110мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-110mm Нэр: цахилгаан хайлуулах холбогч муфт /electrofusion coupler/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 110мм	
18	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн фа фланц 355мм	ширхэг	16	PE 100, SRTP, PN16, ID-355mm Нэр: цахилгаан хайлуулах фа фланц /electrofusion flange adapter/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 355мм	
19	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн фа фланц 280мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-280mm Нэр: цахилгаан хайлуулах фа фланц /electrofusion flange adapter/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 280мм	
20	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн фа фланц 225мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-225mm Нэр: цахилгаан хайлуулах фа фланц /electrofusion flange adapter/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 225мм	
21	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн фа фланц 160мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-160mm Нэр: цахилгаан хайлуулах фа фланц /electrofusion flange adapter/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 160мм	

22	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн фа фланц 125мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-125mm Нэр: цахилгаан хайлуулах фа фланц /electrofusion flange adapter/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 125мм	
23	Ган утсаар хүчитгэсэн хуванцар хоолойн фа фланц 110мм	ширхэг	10	PE 100, SRTP, PN16, ID-110mm Нэр: цахилгаан хайлуулах фа фланц /electrofusion flange adapter/ Материал: PE 100 Төрөл: SRTP Ажлын даралт: PN16-аас багагүй Дотор диаметр: 110мм	
24	Хаалт /Ган/ Ф350мм	ширхэг	4	Gate valve DN350, PN40 Зориулалт: Цэвэр ус Диаметр: 350мм Даралт: PN40 -аас багагүй Их биеийн материал: Ган Холболт: Фланц Өнгө: Цэнхэр	
25	Ширмэн хаалт Ф350мм	ширхэг	4	Gate valve DN350, PN25 Зориулалт: Цэвэр ус Диаметр: 350мм Даралт: PN25-с багагүй Их биеийн материал: Ширэм Холболт: Фланц Өнгө: Цэнхэр	
26	Ширмэн хаалт Ф280мм	ширхэг	4	Gate valve DN280, PN16 Зориулалт: Цэвэр ус Диаметр: 280мм Даралт: PN16-с багагүй Их биеийн материал: Ширэм Холболт: Фланц Өнгө: Цэнхэр	
27	Ширмэн хаалт Ф225мм	ширхэг	4	Gate valve DN225, PN16 Зориулалт: Цэвэр ус Диаметр: 225мм Даралт: PN16-с багагүй Их биеийн материал: Ширэм Холболт: Фланц Өнгө: Цэнхэр	
28	Ширмэн хаалт Ф200мм	ширхэг	4	Gate valve DN200, PN16 Зориулалт: Цэвэр ус Диаметр: 200мм Даралт: PN16-с багагүй Их биеийн материал: Ширэм Холболт: Фланц Өнгө: Цэнхэр	
29	Ширмэн хаалт Ф160мм	ширхэг	4	Gate valve DN160, PN16 Зориулалт: Цэвэр ус Диаметр: 160мм Даралт: PN16-с багагүй Их биеийн материал: Ширэм Холболт: Фланц Өнгө: Цэнхэр	

30	Ширмэн хаалт Ф110мм	ширхэг	4	Gate valve DN110, PN16 Зориулалт: Цэвэр ус Диаметр: 110мм Даралт: PN16-с багагүй Их биеийн материал: Ширэм Холболт: Фланц Өнгө: Цэнхэр	
31	Цайрдсан ган хоолой Ф325мм	м	12	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 325мм Ханын зузаан: 8мм-с багагүй	
32	Цайрдсан ган хоолой Ф273мм	м	12	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 273мм Ханын зузаан: 8мм-с багагүй	
33	Цайрдсан ган хоолой Ф219мм	м	12	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 219мм Ханын зузаан: 6мм-с багагүй	
34	Цайрдсан ган хоолой Ф159мм	м	12	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 159мм Зузаан: 4мм-с багагүй	
35	Цайрдсан ган хоолой Ф133мм	м	12	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 133мм Ханын зузаан: 4мм-с багагүй	
36	Цайрдсан ган хоолой Ф100мм	м	60	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 100мм Ханын зузаан: 4мм-с багагүй	
37	Цайрдсан ган хоолой Ф89мм	м	30	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 89мм Ханын зузаан: 4мм-с багагүй	
38	Цайрдсан ган хоолой Ф76мм	м	30	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 76мм Ханын зузаан: 4мм-с багагүй	
39	Цайрдсан ган хоолой Ф50мм	ширхэг	30	Материал: Цайрдсан ган Гадна диаметр: 50мм Ханын зузаан: 4мм-с багагүй	
40	Жийрэг Ф350мм	ширхэг	20	Материал: Резин Диаметр: 350мм Зузаан: 3,5мм-с багагүй Нүхний тоо: 12	
41	Жийрэг Ф350мм	ширхэг	12	Материал: Резин Диаметр: 350мм Зузаан: 3,5мм-с багагүй Нүхний тоо: 8	
42	Жийрэг Ф280мм	ширхэг	12	Материал: Резин Диаметр: 280мм Зузаан: 3,5мм-с багагүй Нүхний тоо: 8	
43	Жийрэг Ф225мм	ширхэг	12	Материал: Резин Диаметр: 225мм Зузаан: 3,5мм -с багагүй Нүхний тоо: 8	
44	Жийрэг Ф200мм	ширхэг	12	Материал: Резин Диаметр: 200мм Зузаан: 3,5мм-с багагүй Нүхний тоо: 8	
45	Жийрэг Ф160мм	ширхэг	12	Материал: Резин Диаметр: 160мм Зузаан: 3,5мм-с багагүй Нүхний тоо: 8	
46	Жийрэг Ф110мм	ширхэг	12	Материал: Резин Диаметр: 110мм Зузаан: 3,5мм-с багагүй Нүхний тоо: 8	



47	Уян шланг 100мм	м	200	Материал: Хуванцар Диаметр: 100мм Даралт: 2 бар-с багагүй	
48	Уян шланг 80мм	м	200	Материал: Хуванцар Диаметр: 80мм Даралт: 2 бар-с багагүй	
49	Уян шланг 50мм	м	200	Материал: Хуванцар Диаметр: 50мм Даралт: 2 бар-с багагүй	
50	Хомут 100мм	ширхэг	30	Диаметр: 100-120мм-ийн хооронд Өргөн: 12мм-с багагүй Материал: Цайрдсан ган	
51	Хомут 80мм	ширхэг	30	Диаметр: 80-85мм-ийн хооронд Өргөн: 12мм-с багагүй Материал: Цайрдсан ган	
52	Хомут 50мм	ширхэг	30	Диаметр: 40-51мм-ийн хооронд Өргөн: 10мм-с багагүй Материал: Цайрдсан ган	
53	Парнет /Жийрэг/	ширхэг	5	Стандарт: Гост 481-80 /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Хэмжээ: 1000х3000мм-с багагүй Зузаан: 5мм-с багагүй	
54	Усны помп насос /дунд хүчин чадалтай/	ширхэг	1	HONDA WT30X /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Диаметр: 80мм-с багагүй Сорох гүн: 8м-с багагүй Түрэлт: 27м-с багагүй Хүчин чадал: 1210л/мин-с багагүй Хөдөлгүүр төрөл: Агаарын хөргөлт, 4 шатлалт, Бензин Хүчин чадал/Эргэлт: Хэвийн/Normal 4,5кв/3600эрг Дээд/Max 6,0кв/4000эрг-с багагүй Түлшний савны хэмжээ: 5.3л-с багагүй	
55	Усны помп насос /бага хүчин чадалтай/	ширхэг	1	HONDA WB20XT3 /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Сорох хоолойн диаметр: 50мм-с багагүй Сорох гүн: 7.5м-с багагүй Түрэлт: 32м-с багагүй Хүчин чадал: 620л/мин-с багагүй Хөдөлгүүр төрөл: Агаарын хөргөлт, 4 шатлалт, 1 цилиндртэй, Бензин Хүчин чадал/Эргэлт: 3,6квт, 3600эрг-с багагүй Түлшний савны хэмжээ: 2л-с багагүй	

56	Шавхалтын насос /улгүй шавхах/	ширхэг	1	Tsurumi LSP1.4S /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Чадал: 0.48квт /220/50-с багагүй Түрэлт: 6.6м-с багагүй Хүчин чадал: 10м3/цаг-с багагүй Гаралт диаметр: 25мм-с багагүй	
57	Гагнуурын аппарат /380В/	ширхэг	1	PANASONIC YD-400AT3HVH /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Гаралтын гүйдэл: 20-400А-ийн хооронд Оролтын чадал: 16.7кВт Хүчдэл: 380В/50гц Хөргөлт: Агаарын хөргөлт Удирдлага: Inverter controll Үйлдэл: DC stick, DC simple TIG Тасралтгүй ажиллах горим: 60%	
58	Хуванцар хоолойн наалтын багаж	ширхэг	2	CHUANGRONG ZDRJ400(20-400mm) /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Гагнуурын хүчдэл: 8-48V Санах ой: 4000 тайлан 20-400мм PE хоолойн холбох хэрэгсэл хуванцар цахилгаан хайлуулах гагнуурын машин /Electrofusion machine/	
59	Зөөврийн цахилгаан үүсгүүр /бага хүчин чадалтай/	ширхэг	1	HONDA ET12000K1 RR /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Чадал: 10 / 11квт Хүчдэл: 220В/380В/50Гц Тогтмол гүйдлийн гаралт: 34,8 Хөдөлгүүрийн төрөл: V-салаа, агаарын хөргөлт, 4- шатлалт, Бензин Түлшний савны хэмжээ: 30.8л-с багагүй Тасралтгүй ажиллах цаг: 6 цагаас багагүй (дүүрэн банкаар) Асаалтын систем: Starter motor Дуу чимээ: 73/dB A/-с ихгүй	
60	Халуунаар үлээгч	ширхэг	1	MASTER B230 65KW;56000KKAL/H 4010.139 брэнд /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Дулааны чадал: (кВт Вtu/цаг Ккал/цаг) - 65 222.000 56000 Агаар үлээх чадал: 3000м3/цаг-аас багагүй Хүчдэл: 220/50В/Гц Цахилгаан зарцуулалт: 0.8кВт Түлшний сав: 65л багагүй	
61	Шугамын хөлдүүс гаргах төхөөрөмж /том/	ширхэг	1	Зурагтай дүйцэхүйц Зориулалт: Халуун уур үүсгэж хөлдсөн шугам хоолойг гэсгээх Материал: Зэвэрдаггүй ган Чадал: 4квт-с багагүй Хүчдэл: 220В Дагтаамж: 30л-с багагүй Даралт: 5бар-с багагүй	


62	Шугамын хөлдүүс гаргах төхөөрөмж /жижиг/	ширхэг	1	<p>Зурагтай дүйцэхүйц Зориулалт: Халуун уур үүсгэж хөлдсөн шугам хоолойг гэсгээх Материал: Зэвэрдаггүй ган Чадал: 4квт-с багагүй Хүчдэл: 220В Дагтаамж: 30л-с багагүй Даралт: 5бар-с багагүй</p>	
63	Хийн компрессор	ширхэг	1	<p>PUMA GE3100-A ЗНР /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц/ Нэр төрөл: 1 шатлалт, поршинт компрессор Хүчдэл: 220В/50 гц Моторын чадал: 3,0м.х/2,2 кВт Бүтээмж: 350л/мин-с багагүй Даралт: 8 -10 bar/115 -150 psi Түлшний сав: 95л-с багагүй</p>	





БАГЦ 3: ЛАБОРАТОРИЙН ТУСЛАХ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Нийлүүлэх бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт стандартад нийцсэн байна.






Лабораторийн туслах материалын техникийн тодорхойлолт






№	Лабораторийн туслах материал	Зориулалт	Техникийн үзүүлэлт	Нэгж	Тоо	Дүйцэхүйц үзүүлэлттэй тоног төхөөрөмжийн зураг
1	Аналитик чийг стандарт нүүрсний этолан дээж - GB standart	Нүүрсний шинжилгээ, багажит анализын стандарт дээжүүд нь багаж тоног төхөөрөмж болон нүүрсний шинжилгээний зөв ажиллагааг шалгах зориулалттай. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар. Дагалдах сертификат, үзүүлэлтийн хамт. ¹	GBW11101q болон стандартуудтай дүйцэхүйц	ш	10	 <p>国家一级标准物质 煤物理化学</p>  <p>国家标准 种类齐全 品质保障</p> <p>可开发票 带证书</p>
2	Үнслэг стандарт нүүрсний этолан дээж		GBW11108l болон стандартуудтай дүйцэхүйц	ш	10	
3	Дэгдэмхий Стандарт нүүрсний этолан дээж		GBW11102a болон стандартуудтай дүйцэхүйц	ш	10	
4	Нүүрсний Стандарт этолан дээж (Leco 0.53 дүйцэхүйц)		GBW11107g болон стандартуудтай дүйцэхүйц	ш	5	
5	Нүүрсний Стандарт этолан дээж (Leco 1.12 дүйцэхүйц)		GBW11105g болон стандартуудтай дүйцэхүйц	ш	5	
6	Нүүрсний Стандарт этолан дээж (Leco 2.36 дүйцэхүйц)		GBW11109j болон стандартуудтай дүйцэхүйц	ш	5	
7	GCV Илчлэг Нүүрсний Стандарт этолан дээж		GCV Илчлэг Нүүрсний Стандарт этолан дээж дүйцэхүйц	ш	1	
8	Фосфорын стандарт нүүрсний этолан дээж		GBW11115a болон түүнтэй дүйцэхүйц	ш	3	
9	Нүүрсний фосфор, хүнцлийн стандарт GBW(E)110108		GBW(E)110108 болон түүнтэй дүйцэхүйц	ш	2	

¹ **Тайлбар:** GBW төрлийн стандартууд нь нүүрс химийн лабораторид ашиглагдах багаж тоног төхөөрөмжийн тохируулга хийх зориулалттай тухайн нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжид тохируулга хийх, шинжилгээний үнэн бодит байдлыг хянах, Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй MNS/GB нүүрсний шинжилгээний стандартад нийцэх стандартад дээж юм.

10	Нүүрсний фосфор, хүнцлийн стандарт GBW(E)110109		GBW(E)110109 болон түүнтэй дүйцэхүйц	ш	2	
11	Нүүрсний фосфор, хүнцлийн стандарт GBW(E)110110		GBW(E)110110 болон түүнтэй дүйцэхүйц	ш	2	
12	Нүүрсний фосфор, хүнцлийн стандарт GBW(E)110111		GBW(E)110111 болон түүнтэй дүйцэхүйц	ш	2	
13	Цахиурын элс /0.5-1мм/ ширхэглэлтэй		Цахиурын элс /0.5-1мм/ болон түүнтэй дүйцэхүйц	ш	2	
14	Нүүрсний фтор, хлорын стандарт GBW(E)11120a		GBW(E)11120a болон түүнтэй дүйцэхүйц	ш	2	
15	Нүүрсний фтор, хлорын стандарт GBW(E)11122a		GBW(E)11122a болон түүнтэй дүйцэхүйц	ш	2	
16	Жи индекс шинжилгээн ий нүүрсний стандарт Антрацит	Нүүрсний жи индекс буюу барьцалдах чавдар тодорхойлох шинжилгээнд нүүрстэй тодорхой хэмжээгээр хольж нүүрсний барьцалдах чадвар үзүүлэлтийг гаргах зориулалттай.	MNS ISO 15585 : 2014 шинжилгээний стандартад нийцэх 1кг савлагаатай антрацит стандарт дээж: Сорилттод хэрэглэх антрацитийн техникийн үзүүлэлт дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Агаарын хуурай чийг 2.5%-иас ихгүй, (Mad = 1.5-2.5%) Үнслэг хуурай төлөвт 8.0%-иас ихгүй, (Ad = 2.5-4.0%) Дэгдэмхий бодисын агуулга (Vdaf = 6.5-8.0) Антрацитийн ширхэглэл: - 0.1мм хэмжээтэй шигшүүрээс гарсан жижиг хэсгийн агуулга нь 6% - иас ихгүй, (100µm < 6.0%) - 0.2мм хэмжээтэй шигшүүрээс гарсан том хэсгийн агуулга 4% - иас ихгүй,	ш	100	




			(200 μ m < 4.0%) болон түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.			
17	Вакуумжуулах тос (vacuum grease)	Вакуум орчин үүсгэх зориулалттай	Силикон өндөр вакуум тос, 1.33 \times 104 Па(10-6mmHg), 50г Өндөр вакуум, исэлдэлт/химийн эсэргүүцэл, 40 $^{\circ}$ C~200 $^{\circ}$ C ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн болон түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	8	
18	Жингийн халбага иж бүрдэл	Нүүрсний сорьцын дээж халбага дааж авах шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Лаборатори хэмжих халбага багаж хэрэгсэл Зэвэрдэггүй ган хэмжүүр дунд ба жижиг 12ш халбага. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	10	
19	Тасалгааны термометр	Температур болон чийгшил хэмжигчтэй	Өндөр нарийвчлалтай мэдрэгч: Энэхүү температурын чийгшлийн мэдрэгч өндөр нарийвчлалтай бөгөөд хүлэмж зэрэг динамик орчныг хэмжихэд тохиромжтой. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	5	
20	Жингийн бийрэн багс	Аналитик жинг нүүрсний бохирдлоос цэвэрлэхэд тохирохуйц	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	10	






21	Тигелийн хавчаар	Халуун тигель барих болон шинжилгээнд хэрэглэнэ.	200 мм х 68мм ихгүй диаметртэй хэмжээтэй. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	5										
22	Шигшүүрийн таваг	шигшүүрийн шинжилгээний суурь болох шигшүүрийн шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	2	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SE Series Standard Sieve</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Model</td> <td>4450-100</td> <td>4390-50</td> </tr> <tr> <td>Mesh Diameter(mm)</td> <td>1.25</td> <td>0.245-6</td> </tr> </tbody> </table>	SE Series Standard Sieve			Model	4450-100	4390-50	Mesh Diameter(mm)	1.25	0.245-6
SE Series Standard Sieve															
Model	4450-100	4390-50													
Mesh Diameter(mm)	1.25	0.245-6													
23	Хутгуур	Нүүрсний дээж бэлтгэлд дээж холих бэлтгэхэл ашиглагдана.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	2										
24	Шанага	Нүүрсний дээж бэлтгэлд дууж холих бэлтгэхэл ашиглагдана.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	2										
25	Төмөр түмпэн	Нүүрсний дээж бэлтгэлд ашиглагдах их хэмжээний дээр түр хадгалахад ашиглагдана.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	50										





26	Нүүрний өндөр температурт тэсвэртэй тунгалаг гадартай хаалт	Өндөр температурт халсан зуухнаас тигельтэй дээж гаргах үеийн хүний нүүр хэсгийг халуунаас хамгаалах зориулалттай.	Цохилтоос хамгаалах поликарбонат хаалт Хэмжээ 39 x 20 мм багагүй хэмжээтэй. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	5	
27	Дээжийн уут	нүүрсний дээж авах хадгалах үед ашиглагдах зориулалттай	Дээжийн өнгөгүй уут 50/60 багтаамжтай. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	4,000	
28	Дээж бэлтгэлийн хутгуур	Нүүрсний дээж бэлтгэлд дээж холих бэлтгэхэл ашиглагдана.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	6	
29	Дээж хутгах жижиг хүрз	Нүүрсний дээж бэлтгэлд дээж холих бэлтгэхэл ашиглагдана.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	3	
30	Архив дээжийн хуванцар сав	Шинжилгээнд хэрэглэнэ. 3-6 мм ширхлэгтэй нүүрсний дээж хадгалах зориулалттай.	Бат бэх материалтай PP хуванцар материалтай байх. 10x16 эсвэл 20x26 диаметртай боломжит хэмжээнд дүйцэх. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон	ш	100	





			улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.																			
31	Аналитик дээж өрөх хуванцар таваг (plastic try)	Нүүрсний сорьц хадгалах зориулалттай	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	100																	
32	Компрессорын дагалдах иж бүрдэл	Хийн компрессорын эвдрэлд ашиглагдах зориулалттай	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	2																	
33	Поднус, Том /32x27.2/	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	/ 32x27.2 см/ багагүй хэмжээтэй. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	200																	
34	Поднус, Жижиг / 32x22.2/	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	/ 32x22.2 см /ихгүй хэмжээтэй. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	200																	
35	Хуванцар хувин (химийн хүчилд тэсвэртэй)	Нүүрс баяжуулах үйлдвэрээс гарах төлөөлөх дээж түр хадгалах зориулалттай.	Химийн бодист тэсвэртэй бат бөх хуванцраар хийгдсэн 20-25л багтаамжтай Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон	ш	100	 <table border="1" data-bbox="1364 1848 1516 2027"> <tr><td>Material</td><td>PP</td></tr> <tr><td>Capacity</td><td>20L</td></tr> <tr><td>Total Height</td><td>384mm</td></tr> <tr><td>Above</td><td>Φ 300mm</td></tr> <tr><td>Below</td><td>Φ 270mm</td></tr> <tr><td>Mouth inner</td><td>Φ 252mm</td></tr> <tr><td>High temperature</td><td>120°C</td></tr> <tr><td>Low temperature</td><td>-30°C</td></tr> </table>	Material	PP	Capacity	20L	Total Height	384mm	Above	Φ 300mm	Below	Φ 270mm	Mouth inner	Φ 252mm	High temperature	120°C	Low temperature	-30°C
Material	PP																					
Capacity	20L																					
Total Height	384mm																					
Above	Φ 300mm																					
Below	Φ 270mm																					
Mouth inner	Φ 252mm																					
High temperature	120°C																					
Low temperature	-30°C																					

			улсад итгэмжлэгдсэн чанарт нийцэх түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.			
36	Нийт чийг тавиур	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	75×35mm диаметртэй тигель 20ш багтах хэмжээний. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	100	
37	Нийт чийг тодорхойлох Crucible, ISO хөнгөн цагаан материалтай	Нийт чийг тодорхойлох шинжилгээнд хэрэглэнэ.	75×35mm диаметртэй хөнгөнцагаан материалтай. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	100	
38	Аналитик чийг тодорхойлох ISO - хөнгөнцагаан Crucible	Аналитик чийг тодорхойлох шинжилгээнд хэрэглэнэ.	40×25mm диаметртэй хөнгөнцагаан материалтай. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	100	
39	Үнслэгийн тигель GB	Нүүрсний үнсжүүлэх шинжилгээнд зориулагдсан.	Шаазан тигель тэгш өнцөгт буюу завь хэлбэрийн тигель байна. Тигелийн суурийн урт 50мм, өргөн 20мм, өндөр 15мм тус тус хэмжээтэй байна. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй	ш	200	 Ash crucible






			дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.			
40	Үнслэгийн тигель ISO	Удаан үнсжүүлэх шинжилгээнд зориулагдсан	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	200	
41	Үнслэг тавиур-GB	Нүүрсний үнсний гарц тодорхойлох тигель байрлах тавиурын зориулалттай.	Тигелийн суурь нь Ni-Cr найрлагатай, өндөр температурт тэсвэртэй тигелийн суурь нь 6 -12 тигель тавих үүртэй байна. Тигелийн суурийн урт 50мм, өргөн 20мм, өндөр 15мм тигель байрлах боломжтой. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	40	
42	Дэгдэмхийн тигель, таглаатайгаа – GB	дэгдэмхий бодисын гарц тодорхойлох шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Тигель: цилиндр хэлбэрийн сайн тохирсон тагтай. Тигель болон тагны нийт жин 10-14гр ихгүй, гөлгөр гадаргуутай. Тигелийн суурь нь 2мм багагүй зузаантай, хөлийн дотоод проекц дээр тулгуурласан, халуунд тэсвэртэй ган утсан цагираг тавиур байна. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	200	 Volatile matter crucible












43	Хүхрийн завь	Хүхэр тодорхойлох шинжилгээнд ашиглагдах	Завь хэлбэрийн тигель(1см:4см хэмжээтэй) Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	400	
44	Хямсаа (Том, жижиг)	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	20	
45	Нэрмэл ус хадгалах сав 20л	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	5	
46	Нэг удаагийн гал өдөөх утас	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	5E-C5500 Бортгон калориметрын туршилтад зориулагдсан. 50J/pcs., 500 pcs./box. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	10	
47	Тигелийн суурь Илчлэг	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	2	

48	Илчлэг тодорхойлох тигель	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	5E-C5500 Бортгон калориметрын туршилтанд зориулагдсан. Хүчилтөрөгчийн бөмбөг тигель 5E-YD5J-016. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	50	
49	Бомб	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	5E-C5500 Бортгон калориметрын туршилтад зориулагдсан. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	2	
50	Бомбны суурь	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	2	
51	G индекс нягтаршуулагч төмөр	Нүүрсний барьцалдах чавдар тодорхойлох шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Халуунд тэсвэртэй стандарт туухай: 110-115гр жинтэй халуунд тэсвэртэй ган стандарт туухай Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	100	

52	Чөлөөт хөөлтийн тигель, таглаатайгаа	Чөлөөт хөөлтийн зэрэг тодорхойлох шинжилгээнд зориулагдсан.	Тигелийн суурийн урт 50мм, өргөн 20мм, өндөр 15мм тус тус хэмжээтэй байна. Цахиурын оксидон таг: тигелд яг таарах тодорхойлсонтой адил боловч зарим тигель нь термопар байрлуулах 6мм нүхтэй байна. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	300	
53	Секундометр	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	5	
54	G индекс тигель	Нүүрсний барьцалдах чавдар тодорхойлох багажид хэрэглэгдэх зориулалтын тигель	Тигель:Оройн гаднах диаметр: 40±1.5мм, Суурийн доторх диаметр: 20±1.5мм, Гадаад өндрийн хэмжээ: 40±1.5мм, Ханын зузаан: 2мм-ээс ихгүй Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	300	
55	G индексийн тигель тавиур	Нүүрсний барьцалдах чавдар шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Тигель:Оройн гаднах диаметр: 40±1.5мм тигель гацахгүй тээглэхгүй байх. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн	Ш	20	

			чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.			
56	G индекс тигельний таг	Нүүрсний барьцалдах чавдар тодорхойлох багажид хэрэглэгдэх зориулалтын тигель	Тигелийн таг: Халуунд тэсвэртэй хийгдсэн голдоо 1.5-2.0мм хэмжээтэй нүхтэй байна. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	300	
57	G индекс гар хутгагч	Нүүрсний барьцалдах чавдар лабораторийн туслах тоног төхөөрөмж хэрэгслүүд	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	5	
58	Чөлөөт хөөлтийн тигель тавих суурь	Чөлөөт хөөлтийн тигель тавих суурь	Тигелийн суурийн урт 50мм, өргөн 20мм, өндөр 15мм тус тус хэмжээтэй тигель хөдөлгөөнгүй байрлуулах боломжтой. Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	4	
59	Пикнометр	Зориулалтын таг ,50 мл хэмжээстэй байх	Пикнометрийн бортого: Эзлэхүүн : 50мл ихгүй, Суурийн диаметр: 18±1.5мм,т Гадаад өндрийн хэмжээ: 56±2мм, Ханын зузаан: 0.75-1.25мм-ээс ихгүй Шилэн таг: суурь хэсэг зүлгэсэн гадаргуутай Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO	ш	100	




			17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.			
60	Нэрмэл усны цагаан тагтай сайн чанарын сав (Том, жижиг)	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	250/500/1,000 мл Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	10	
61	Хэмжээст колбо 10мл	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.		Ш	10	
62	Хэмжээст колбо 25мл	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	10	
63	Хэмжээст колбо 100мл	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.		Ш	10	
64	Хэмжээст колбо 500мл	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн	Ш	10	






65	Хэмжээст колбо 1000 мл	тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	10	
66	Шувтан колбо 50 мл			ш	10	
67	Шувтан колбо 100 мл			ш	10	
68	Шувтан колбо 250 мл			ш	10	
69	Шувтан колбо 500 мл			ш	10	
70	Тагтай шувтан колбо			ш	5	
71	Хэмжээст цилиндр 10 мл			Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш
72	Хэмжээст цилиндр 25 мл	ш	10			
73	Хэмжээст цилиндр 50 мл	ш	10			
74	Хэмжээст цилиндр 100 мл	ш	10			
75	Хэмжээст цилиндр 250 мл	ш	10			
76	Юүлүүр жижиг 50 мл	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	100	





77	Юүлүүр дунд 100 мл	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	50	
78	Пластик юүлүүр 75 мл	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	10	
79	Химийн стакан 50 мл	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	10	
80	Химийн стакан 100 мл			ш	10	
81	Химийн стакан 250 мл			ш	10	
82	Химийн стакан 500 мл			ш	10	
83	Резинэн грушш	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	20	
84	Шилэн савх	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	10	


85	Шувтан колбоны сойтог BRF200-1 том	Лабораторийн нойтон химийн шинжилгээний өрөөнд хүхрийн хэлбэр тодорхойлох болон бусад эрдэм шинжилгээний шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	5	
86	Шувтан колбоны сойтог BRF200-2 дунд			ш	5	
87	Шувтан колбоны сойтог BRF200-3 жижиг			ш	5	
88	Шил аяганы сойтог том			ш	5	
89	Шил аяганы сойтог дунд			ш	5	
90	Шил аяганы сойтог жижиг			ш	5	
91	Химийн бодисын асгаралт болон алдагдлыг саармагжуулах, хумих багц	Лабораторийн ХАБЭА-н багц хэрэгсэл. Extra Large – Bucket, PPE, Absorbent, Pads, Scope, Diso Bag. Goggles, Silica Sand, Absorbent Pillows, Иж бүрдэл дагалдах хэрэгсэлтэй. Get Latest Price, Fluids Absorbed: ALL ACIDS & ALKALIES, Container Size: All Size, Physical State: Gel, Powder, Pads, Usage/Application: Industrial & Laboratory, Container Type: Drum / Bucket, Thickness: All sizes, 100 литр	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	1	
92	Фильтерийн цаас 60*60	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	60*60 см багагүй хэмжээтэй Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн	ш	200	

			зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.			
93	Автомат пипетка 2-10мл	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	2	
94	Гар хуваагч	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	Ф900*250мм Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	1	
95	Гар нягтруулагч	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	ф300*100мм Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	1	
96	Нүүрс дарагч	Шинжилгээнд хэрэглэнэ.	ф500мм Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн чанар түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	Ш	1	
97	Нүүрсний баяжуулалтын хувин	Баяжигдах чанарын химийн урвалж найруулах	400*500 см диаметртэй 30-40 л багтаамжтай Стандартын дагуу баталгаат үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. ISO 17025 хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ISO 9001 хүрээнд олон улсад итгэмжлэгдсэн	Ш	20	

			чанар. Идэмхий органик уусгагчид тэсвэртэй түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.			
98	Торны нүх хэмжигч Scale loupe 10x	Шигшүүрийн хавтан, усгүйжүүлэх төхөөрөмжийн сагс, нуман шигшүүрийн торнуудын савх хоорондын зайг хэмжиж элэгдлийг гаргах	*Peak scale loupe 2028 брэндтэй дүйцэхүйц *Томруулах хэмжээ: 10x-с багагүй *Харах талбар: 32 mm-с багагүй *Масштаб: 30 mm-ээс багагүй *Оптик: апланат, ахромат, гажуудалгүй *Хэмжээ: 46 x 44 mm-с ихгүй (Диаметр x өндөр) *Линз 4 тийш заасан масштабтай байх *Гэрэл асдаг эсвэл зориулалтын бариултай гэрэл асдаг байх. *Тохирсон хайрцаг болон алчууртай	ш	10	 <p>2028 Mess-Leuchtl loupe 10x</p>
99	Нягт хэмжигч /Marcy Scale/	НБҮ-н тохирсон орчинг гар аргаар жингийн тусламжтай шалгахад ашиглана.	*Дэлгэц-LCD гэрэлтдэг *Ус тоосны өндөр хамгаалалттай *0.001 нарийвчлалтай *Цэнэглэх боломжтой, цэнэгээ удаан барих *Бат бөх материалаар хийгдсэн *50гр-20кг-аас ихгүй жинлэх боломжтой түүнтэй дүйцэхүйц үзүүлэлттэй.	ш	10	
100	Электрон жин /Analytic scale/	НБҮ-н тохирсон орчинг гар аргаар шалгахад ашиглана.	*Vibabase 15000 брэндтэй дүйцэхүйц *Хүчин чадал 15000g-аас багагүй *Хэмжээ 255x190мм-с ихгүй *Хувийн жин ~4.5kg-с ихгүй *Ус тоосны өндөр хамгаалалттай байх. *Хэмжих нэгж нь (0.001кг) мянганы нарийвчлалтай *LED дэлгэцтэй * Цэнэглэх боломжтой, цэнэгээ удаан барих	ш	3	

101	Нягт хэмжигч ган сав /Stainless steel pulp density container-Flask Shape-1000 ml volume/	НБҮ-н тохирсон орчинг Marcy scale дээр шалгахад булингыг хийх сав.	*Доод талын гадна диаметр: 4-7/8"-с ихгүй *Гадна өндөр: 6-1/2"-с ихгүй *Багтаамж: 1000мл *Материал: Зэвэрдэггүй ган *Зориулалтын бариул болон урсгал гарах нүхтэй байх	ш	20	
102	Нягт хэмжигч хуванцар сав /Plastic pulp density container/	НБҮ-н тохирсон орчинг Analytic scale дээр шалгахад булингыг хийх сав.	*Пластик материалаар хийгдсэн. *Урсгал гарах нүхтэй байх. *Металл бариултай *1000мл хэмжээтэй байх.	ш	20	
103	Лакмусын цаас	Өтгөрүүлэгчийн халианы ус, үйлдвэрийн процессын ус, филтер прессийн шүүгдсэн усны орчинг тодорхойлох зорилгоор хэрэглэнэ.	*Үйлдвэрийн ус болон лабораторид ашиглаж болох олон төрлийн зориулалттай байх *1-14pH заах боломжтой *15-с бага секундэнд үр дүнг гаргах *5.5см*1см-с ихгүй хэмжээтэй *Гарсан үд дүнг харьцуулж харах хэмжих хувиартай	ш	10	
104	Соронзон саваа- Magnetic Band	Соронзон сепараторын ажиллагаа болон шигшүүрээс унаж байгаа материал дахь магнетит алдагдлыг шалгахад ашиглана.	*Багц: 6 ширхэг *Бохирдлыг арилгах гөлгөр гадаргуутай *SS304 эсвэл 316 зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн. *Идэмхий бодист тэсвэртэй *45мкм-с ихгүй хэмжээтэй магнетитийг барих боломжтой байх. *Зэрэг – N 52M (Өндөр зэрэглэл) *Гадна талдаа металл давхар бүрхүүлтэй салдаг, цэвэрлэхэд хялбар. *Урт 30см-аас багагүй *Диаметр 38мм-ээс ихгүй	КОМ	1	
105	Шигшүүрээс дээж авах урт бариултай шанага /Manual sampler/	НБҮ-н тоног төхөөрөмж болон цикл бүрийн ажиллагааг хянах зорилгоор дээжлэлт	*Хэмжээ-өргөн 20см/урт30см/өндөр/ 30см байх *Ишний урт ~1м байхаас гадна бариултай байх *Зэвэрдэггүй ган материалтай.	ш	40	

		хийхэд шигшүүр дээрээс дээж авахад зориулагдсан.				
106	Циклоны доод урсгалаас дээж авах шанага /Manual sampler/	Шламгүйжүүлэх циклоны ажиллагааг шалгах, дээжлэлт хийхийн тулд доод урсгалаас дээжлэлт хийхэд зориулагдсан урт бариултай нарийн амтай зориулалтын шанага байх	*Хэмжээ- амсрын өргөн 1см/урт20см/өндөр/20см/суурийн өргөн15см *Ишний урт ~1м байхаас гадна бариултай байх *Зэвэрдэггүй ган материалтай.	ш	10	
107	Усгүйжүүлэх центрифугээс дээж авах урт бариултай шанага /Manual sampler/	Усгүйжүүлэх центрифугээс бүтээгдэхүүн болон хаягдлын шинжилгээг хийх зорилгоор дээжлэлт хийхэд зориулсан.	*Хэмжээ- өргөн15см/урт30см/өндөр10см *Бариул 1.5 м байх ба төгсгөл хэсэгтэй бариултай байх *Зэвэрдэггүй бат бөх материалтай байх	ш	20	
108	Дээжний сав /Sample Bucket 200 l/	НБҮ-н тэжээл, бүтээгдэхүүнд ширхэглэл болон туршилт явуулахын тулд дээж авахад шаардлагатай.	*Хуванцаржуулагч байхгүй *Флюоресцент байхгүй *Өндөр температурт тэсвэртэй *Хэмжээ-Диа/580mm, амсар/470mm, өндөр/980mm-с ихгүй *Багтаамж: 200 литр *Сайн битүүмжлэх тагтай байх *Хуурай болон шингэн дээж хийхэд зориулагдсан	ш	20	
109	Дээжний сав /Sample Bucket 60 l/	НБҮ-н тоног төхөөрөмжөөс туршилт сорьцлолт хийх зорилгоор шингэн болон хуурай дээж авахад ашиглана.	*Хуванцаржуулагч байхгүй *Флюоресцент байхгүй *Өндөр температурт тэсвэртэй *Хэмжээ-Диа/415mm, амсар/320mm, өндөр/620mm-с ихгүй *Багтаамж: 60 литр *Сайн битүүмжлэх тагтай байх *Хуурай болон шингэн дээж хийхэд зориулагдсан	ш	40	

110	Дээжний сав /Sample Bucket 30 l/	НБҮ-н тоног төхөөрөмжөөс туршилт сорьцлолт хийх зорилгоор шингэн болон хуурай дээж авахад ашиглана.	*Хуванцаржуулагч байхгүй *Флюоресцент байхгүй *Өндөр температурт тэсвэртэй *Хэмжээ-Диа/335mm, амсар/240mm, өндөр/500mm-с ихгүй Багтаамж: 30 литр *Сайн битүүмжлэх тагтай байх *Хуурай болон шингэн дээж хийхэд зориулагдсан	ш	40	
-----	--	---	--	---	----	---

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- *Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*

- *Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*

- *Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*

- *Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*

- *Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*

- *Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Ус хангамжийн системийн сэлбэг, багаж хэрэгсэл

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
4			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	ТӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Тендерт оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техникийн тодорхойлолтод заасан барааны нэр төрөл	Техникийн тодорхойлолтод заасан тоо ширхэг бүхий	Техникийн тодорхойлолтод заасан тоо ширхэг бүхий	Монгол улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сумын Сийрст багийн нутаг дэвсгэрт байрлах сумын төвөөс зүүн урагш 7км зайд байрлах “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн Баяжуулах үйлдвэрийн талбай.	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор нийлүүлнэ.	

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. **Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)**

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} —Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x — Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x — Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} —Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (S_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |
| 2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол | 4 оноо |
| 2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол | 2 оноо |
| 2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол | 2 оноо |

Нийт 70 оноо

3. **Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:**

3.1.	Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол	15 оноо
3.2.	Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE)	15 оноо
3.3.	Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол	15 оноо
3.4.	Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол	15 оноо
3.5.	Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол	10 оноо
	<i>Нийт</i>	<i>70</i>

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо
 Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: [**“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих**]

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд [**хувь бичих**]-аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас [**тоо бичих**]-аас илүү [**“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих**] хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: [**“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.**]

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **["Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **["Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].**
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.²
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,

эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,

² Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

**албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:**

Хаяг:

Маягт 2 Барааны үнийн задаргаа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ³	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ⁴
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

**[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:**

³ ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

⁴ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;
 - 1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй

холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

- 1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.
- Гэрээний тайлбар 1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:
- 1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.
- 1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.
- 1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.
- 1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.
- 1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсэн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

- Бараа нийлүүлэх 2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.
- 2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
- 2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
- 2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
- Бараа нийлүүлэх газар 2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
- Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах 2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.

	2.7	Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1	Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2	Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8	Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9	ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10	Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11	Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12	Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13	Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14	Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15	Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.
	2.16	Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
Худалдааны нөхцөл	2.17	Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
	2.18	ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
Гүйцэтгэлийн баталгаа	2.19	Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
	2.20	Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:

- 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- | | |
|--------------------|--|
| Барааг хүлээн авах | 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ. |
| Шалгалт, туршилт | <p>3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.</p> <p>3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.</p> <p>3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.</p> <p>3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.</p> <p>3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.</p> |
| Гэрээний үнэ | <p>3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.</p> |
| Төлбөр төлөх | <p>3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.</p> <p>3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.</p> <p>3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.</p> |

- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

- | | |
|----------------------------|---|
| Захиалагчийн хүлээх эрсдэл | <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна: <ul style="list-style-type: none"> 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан; 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан. |
| Даатгал | <ul style="list-style-type: none"> 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна. |
| Доголдол | <ul style="list-style-type: none"> 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ. 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй. 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө. 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана. 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана. 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө. 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө. |
| Чанарын баталгаа | <ul style="list-style-type: none"> 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана. 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно. 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно. |

- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсэн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл	<p>5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:</p> <p>5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;</p> <p>5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;</p> <p>5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.</p> <p>5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.</p> <p>5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.</p> <p>5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.</p> <p>5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.</p>
Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл	<p>5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.</p>
ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ	
Төлөөлөгч	<p>6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.</p> <p>6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.</p>
Туслан гүйцэтгэгч	<p>6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.</p> <p>6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.</p>
Нууцлал	<p>6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал</p>

- зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- Мэдэгдэл 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- Маргаан шийдвэрлэх 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p>Монгол улс, Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сумын Сийрст багийн нутаг дэвсгэрт байрлах сумын төвөөс зүүн урагш 7км зайд байрлах “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн Баяжуулах үйлдвэрийн талбай.</p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа:</p> <p>Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор нийлүүлнэ.</p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p>Барааг захиалагчийн шаардсан бараа хүргэх эцсийн цэгт хүргэнэ, Холбогдох бүх зардалыг нийлүүлэгч тал бүрэн хариуцна. Бараанд холбогдох баримт бичиг: Нэхэмжлэх, зарлагын баримт, Бараа хүлээлцэх акт</p>
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодлын шаардлага:</p> <p>Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, тээвэрлэлтийн цэг бүрд ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзсан байна.</p>
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p>Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/</p>
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал: Тохируулахгүй тогтмол байна.</p>
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа:</p> <p>Бараа нийлүүлснээс хойш зарлагын баримт, гэрээ дүгнэсэн акт болон нэхэмжлэхийг үндэслэн 30 хоногийн дотор нийлүүлэгч байгууллагын дансанд бэлэн бусаар шилжүүлнэ. Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: Үгүй</p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал:</p> <p>Нийлүүлэгчээс Захиалагчид барааг хүлээлгэн өгөх хүртэлх бүх төрлийн даатгалыг Нийлүүлэгч тал бүрэн хариуцна.</p>
ГЕН 4.10.	<p>Баталгаат хугацаа: 6 сар</p>
ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа:</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: Чанарын баталгаа шаардана Чанарын баталгааны дүн: Гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувь байна.</p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Тийм” Алдангийн хувь: Хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хүртэл хувь Нийт алданги: Гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10%</p>
ГЕН 4.18.	<p>Захиалагчийн төлөх:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Тийм” Алдангийн хувь: Хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хүртэл хувь Нийт алданги: Гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10%</p>

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг]_____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]
[Гарын үсэг]_____